

База данных по потребителям централизованного теплоснабжения городского округа Джанкой

Адрес узла ввода	Наименование узла	Номер источника	Геодезическая отметка, м	Номер схемы подключения потребителя	Расчетная темп. сет. воды на входе в потреб., °С	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная темп. воды на выходе из СО, °С	Расчетная темп. воды на входе в СО, °С	Расчетная темп. внутреннего воздуха для СО, °С	Расчетный располагаемый напор в СО, м	Температура сетевой воды в под. тр-де, °С	Температура сетевой воды в обр. тр-де, °С	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Относительный расход воды на СО	Относительное количество теплоты на СО	Температура воды на входе в СО, °С	Температура воды на выходе из СО, °С	Температура внутреннего воздуха СО, °С	Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм	Потери напора на шайбе под.тр-да перед СО, м	Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч	Напор на регуляторе давления СО, м	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Располагаемый напор на вводе потребителя, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Утечка из системы теплопотребления, т/ч	Потери тепла от утечки, Ккал	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м	Давление вскипания, м	Статический напор, м
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
ул.Советская, 53		8	15	4	95	0,03682	70	95	18	1	94,3	87,2	5,647	3,835	1,09	94,3	87,2	21,6	0	0	0	0	5,6475	14,704	52,35	37,65	37,35	22,65	0,003	0	4,77	137,8	-1,6	20
ул. Крупская, 151		8	15	4	95	0,01716	70	95	18	1	91,5	85,3	2,99	4,356	1,07	91,5	85,3	20,5	0	0	0	0	2,9902	18,978	54,49	35,51	39,49	20,51	0,001	0	27,49	456,8	-2,44	20
ул. Проезжая, 164		8	15	4	95	0,07416	70	95	18	1	90,7	84,5	12,616	4,253	1,06	90,7	84,5	20,2	0	0	0	0	12,6155	18,086	54,04	35,95	39,04	20,95	0,006	0	36,45	587,1	-2,64	20
пер. Керченский, 38	Школа-интернат	8	15	4	95	0,22357	70	95	18	1	94,7	83,4	21,202	2,371	1,07	94,7	83,4	20,8	0	0	0	0	21,2024	5,621	47,8	42,18	32,8	27,18	0,017	0,001	1,92	115,3	-1,47	20
пер. Керченский, 38	Столовая	0	15	4	95	0	70	95	18	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
гараж		0	15	4	95	0	70	95	18	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
пер. Керченский, 38	Общежитие школы-интернат	8	15	4	95	0,20797	70	95	18	1	94,3	80	15,302	1,839	1,05	94,3	80	20	0	0	0	0	15,3019	3,384	46,68	43,3	31,68	28,3	0,016	0,001	3,25	185,3	-1,59	20
ул. Крупская	"Телеком" ПСК	8	15	4	95	0,00921	70	95	18	1	93	86,9	1,628	4,419	1,08	93	86,9	21,2	0	0	0	0	1,6281	19,531	54,76	35,23	39,76	20,23	0,001	0	18,34	278,6	-1,98	20
Общ. СПТУ		1	15	4	95	0,07124	70	95	18	1	95	70	2,8496	1	1	95	70	18	8,174	18,187	2,8496	1	2,85	19,19	54,59	35,407	39,59	20,41	0	0	11,97	232	-1,37	20
ул. Крымская №55/1		1	15	4	95	0,05138	70	95	18	1	95	70	2,0552	1	1	95	70	18	6,931	18,306	2,0552	1	2,055	19,31	54,65	35,347	39,65	20,35	0	0	11,63	220,9	-1,37	20
ул. Крымская №55		1	15	4	95	0,0262	70	95	18	1	95	70	1,048	1	1	95	70	18	4,947	18,338	1,048	1	1,048	19,34	54,67	35,331	39,67	20,33	0	0	14,23	232,3	-1,37	20
Детский сад № 16		8	15	4	95	0,23867	70	95	18	1	91,7	82,4	26,913	2,819	1,05	91,7	82,4	20	0	0	0	0	26,9131	7,947	48,97	41,02	33,97	26,02	0,018	0,001	32,27	761,5	-2,36	20
Муз. школа		1	15	4	95	0,06971	70	95	18	1	95	70	2,7884	1	1	95	70	18	8,163	17,515	2,7884	1	2,788	18,52	54,26	35,742	39,26	20,74	0	0	14,77	311,2	-1,37	20
ул. Калинина №13		1	15	4	95	0,02716	70	95	18	1	95	70	1,0864	1	1	95	70	18	5,141	16,901	1,0864	1	1,086	17,9	53,95	36,049	38,95	21,05	0	0	18,75	368,4	-1,37	20
ДСТ		1	15	4	95	0,05461	70	95	18	1	95	70	2,1844	1	1	95	70	18	7,236	17,409	2,1844	1	2,184	18,41	54,2	35,796	39,2	20,8	0	0	19,07	363,8	-1,37	20
ул. Крымская №56		1	15	4	95	0,01473	70	95	18	1	95	70	0,5892	1	1	95	70	18	3,915	14,783	0,5892	1	0,589	15,78	52,89	37,109	37,89	22,11	0	0	20,36	405,7	-1,37	20
ул. Крымская №56		1	15	4	95	0,05	70	95	18	1	95	70	2	1	1	95	70	18	7,307	14,031	2	1	2	15,03	52,52	37,485	37,52	22,48	0	0	18,86	426,8	-1,37	20
ул. Крымская №52		1	15	4	95	0,10365	70	95	18	1	95	70	4,146	1	1	95	70	18	10,741	12,914	4,146	1	4,146	13,91	51,96	38,043	36,96	23,04	0	0	20,33	483,2	-1,37	20
Д №66		1	15	4	95	0,01515	70	95	18	1	95	70	0,606	1	1	95	70	18	3,803	17,559	0,606	1	0,606	18,56	54,28	35,721	39,28	20,72	0	0	47,11	464,9	-1,37	20
Почта		1	15	4	95	0,06065	70	95	18	1	95	70	2,426	1	1	95	70	18	7,48	18,796	2,426	1	2,426	19,8	54,9	35,102	39,9	20,1	0	0	11,29	113,2	-1,37	20
Октябрь		1	15	4	95	0,08409	70	95	18	1	95	70	3,3636	1	1	95	70	18	9,033	16,996	3,3636	1	3,364	18	54	36,002	39	21	0	0	6,02	147,2	-1,37	20
Типография		1	15	4	95	0,14777	70	95	18	1	95	70	5,9108	1	1	95	70	18	12,078	13,098	5,9108	1	5,911	14,1	52,05	37,951	37,05	22,95	0	0	4,7	185	-1,37	20
Клуб глухих		1	15	4	95	0,00322	70	95	18	1	95	70	0,1288	1	1	95	70	18	3,128	18,118	0,1288	1	0,129	19,12	54,56	35,441	39,56	20,44	0	0	32,09	377,2	-1,37	20
Столовая		1	15	4	95	0,02711	70	95	18	1	95	70	1,0844	1	1	95	70	18	5,052	18,055	1,0844	1	1,084	19,05	54,53	35,473	39,53	20,47	0	0	37,01	434,4	-1,37	20
Дом школьника		1	15	4	95	0,07406	70	95	18	1	95	70	2,9624	1	1	95	70	18	8,379	17,806	2,9624	1	2,962	18,81	54,4	35,597	39,4	20,6	0	0	25,41	388,5	-1,37	20
Прокуратура		1	15	4	95	0,03313	70	95	18	1	95	70	1,3252	1	1	95	70	18	5,604	17,809	1,3252	1	1,325	18,81	54,4	35,596	39,4	20,6	0	0	36,63	476,6	-1,37	20
пер. Фабричный №5		3	15	4	95	0,07051	70	95	18	1	94,5	87,4	10,944	3,88	1,09	94,5	87,4	21,7	0	0	0	0	10,944	15,057	54,53	39,47	39,53	24,47	0,005	0	2,27	127,9	-1,54	20
пер. Фабричный №7		3	15	4	95	0,01916	70	95	18	1	92,3	85,5	2,99	3,901	1,07	92,3	85,5	20,8	0	0	0	0	2,9901	15,221	54,61	39,39	39,61	24,39	0,001	0	8,92	194,5	-2,18	20
пер. Фабричный №3		3	15	4	95	0,04288	70	95	18	1	93,8	86,9	6,748	3,934	1,09	93,8	86,9	21,4	0	0	0	0	6,7476	15,477	54,74	39,26	39,74	24,26	0,003	0	4,15	162,2	-1,73	20
ул. Интернациональная №10		3	15	4	95	0,07925	70	95	18	1	94,5	84,1	8,234	2,598	1,08	94,5	84,1	20,9	0	0	0	0	8,2344	6,748	50,37	43,62	35,37	28,62	0,006	0	2,09	147,2	-1,54	20
ул. Интернациональная №12		3	15	4	95	0,02635	70	95	18	1	93,8	83,4	2,719	2,58	1,07	93,8	83,4	20,6	0	0	0	0	2,7194	6,657	50,32	43,67	35,32	28,67	0,002	0	4,75	174,5	-1,76	20
пер. Спортивный №9		3	15	4	95	0,06733	70	95	18	1	94,3	83,8	6,86	2,547	1,07	94,3	83,8	20,8	0	0	0	0	6,8598	6,488	50,24	43,75	35,24	28,75	0,005	0	2,8	167,1	-1,6	20
пер. Спортивный №7		3	15	4	95	0,16527	70	95	18	1	94,6	86,8	23,234	3,515	1,09	94,6	86,8	21,6	0	0	0	0	23,2343	12,352	53,17	40,82	38,17	25,82	0,012	0,001	2,06	120,6	-1,5	20
ул. Кр.Партизан 80		3	15	4	95	0,00379	70	95	18	1	91,3	83,1	0,485	3,196	1,05	91,3	83,1	20	0	0	0	0	0,4845	10,215	52,1	41,89	37,1	26,89	0	0	13,77	115,1	-2,47	20
ул. Интернациональная №6		3	15	4	95	0,10125	70	95	18	1	94,7	85,5	12,025	2,969	1,08	94,7	85,5	21,3	0	0	0	0	12,0251	8,816	51,4	42,59	36,4	27,59	0,008	0,001	1,61	124,1	-1,48	20
ул. Кр.Партизан 88		3	15	4	95	0,00351	70	95	18	1	92,6	83,7	0,42	2,989	1,06	92,6	83,7	20,4	0	0	0	0	0,4197	8,935	51,46	42,53	36,46	27,53	0	0	9,5	143,5	-2,12	20
ул. Интернациональная №4		3	15	4	95	0,03718	70	95	18	1	93,8	83,4	3,846	2,586	1,07	93,8	83,4	20,6	0	0	0	0	3,8462	6,688	50,34	43,65	35,34	28,65	0,003	0	4,8	233,3	-1,76	20
ул. Интернациональная №8		3	15	4	95	0,0653	70	95	18	1	93,5	83	6,615	2,533	1,06	93,5	83	20,5	0	0	0	0	6,615	6,414	50,2	43,79	35,2	28,79	0,005	0	5,61	258,2	-1,85	20
пер. Спортивный №5		3	15	4	95	0,01781	70	95	18	1	93,9	86,4	2,58	3,622	1,08	93,9	86,4	21,3	0	0	0	0	2,5804	13,119	53,56	40,44	38,56	25,44	0,001	0	3,4	154,7	-1,72	20
пер. Спортивный №3		3	15	4	95	0,04983	70	95	18	1	94,3	86,6	7,003	3,514	1,09	94,3	86,6	21,4	0	0	0	0	7,0034	12,346	53,17	40,82								

Адрес узла ввода	Наименование узла	Номер источника	Геодезическая отметка, м	Номер схемы подключения потребителя	Расчетная темп. сет. воды на входе в потреб., °С	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная темп. воды на выходе из СО, °С	Расчетная темп. воды на входе в СО, °С	Расчетная темп. внутренне-го воздуха для СО, °С	Расчетный располагаемый напор в СО, м	Температура сетевой воды в под. тр-де, °С	Температура сетевой воды в обр. тр-де, °С	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Относительный расход воды на СО	Относительное количество теплоты на СО	Температура воды на входе в СО, °С	Температура воды на выходе из СО, °С	Температура внутреннего воздуха СО, °С	Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм	Потери напора на шайбе под. тр-да перед СО, м	Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч	Напор на регуляторе давления СО, м	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Располагаемый напор на вводе потребителя, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Утечка из системы теплоснабжения, т/ч	Потери тепла от утечки, Ккал	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м	Давление вскипания, м	Статический напор, м
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
пер. К. Маркса		2	15	4	95	0,05	70	95	18	1	93,9	87,6	8,649	4,325	1,09	93,9	87,6	21,6	0	0	0	0	8,649	18,701	73,35	54,65	58,35	39,65	0,004	0	5,54	264,2	-1,71	20
ул. Ленина, 8	ЗАГС	2	15	4	95	0,01081	70	95	18	1	94,2	89,1	2,349	5,432	1,1	94,2	89,1	22	0	0	0	0	2,3487	29,504	78,75	49,25	63,75	34,25	0,001	0	4,79	106,3	-1,62	20
ул. Ленина, 6	Ж/Д	2	15	4	95	0,00499	70	95	18	1	92,4	87,4	1,082	5,423	1,08	92,4	87,4	21,2	0	0	0	0	1,0824	29,41	78,7	49,29	63,7	34,29	0	0	7,34	139,7	-2,18	20
ул. Крымская, 41	Военкомат	2	15	4	95	0,07485	70	95	18	1	94	85,3	9,298	3,105	1,08	94	85,3	21,1	0	0	0	0	9,2978	9,644	68,81	59,16	53,81	44,16	0,006	0	7,18	383,6	-1,7	20
ул. Крымская 43		2	15	4	95	0,05	70	95	18	1	93,7	85,7	6,691	3,346	1,08	93,7	85,7	21,1	0	0	0	0	6,6915	11,194	69,58	58,39	54,58	43,39	0,004	0	8,47	402,4	-1,77	20
ул. Ленина 3		2	15	4	95	0,0135	70	95	18	1	93	85,2	1,855	3,435	1,07	93	85,2	20,8	0	0	0	0	1,855	11,801	69,89	58,08	54,89	43,08	0,001	0	11,34	417,5	-2	20
ул. Крымских партизан, 15	Ж/Д	2	15	4	95	0,0108	70	95	18	1	91,6	78,2	0,827	1,913	1,03	91,6	78,2	19	0	0	0	0	0,8266	3,661	65,81	62,15	50,81	47,15	0,001	0	9,74	476,5	-2,39	20
ул. Крымская №39		2	15	4	95	0,01814	70	95	18	1	89,5	78,6	1,691	2,331	1,02	89,5	78,6	18,7	0	0	0	0	1,6914	5,434	66,69	61,26	51,69	46,26	0,001	0	28,77	516,3	-2,98	20
ул. Крымская	ОАО АК "Крымавтотранс"	2	15	4	95	0,00595448	70	95	18	1	87,7	76,3	0,517	2,17	0,99	87,7	76,3	17,8	0	0	0	0	0,5169	4,71	66,33	61,62	51,33	46,62	0	0	22,3	597,7	-3,44	20
ул. Крымская	ОАО АК "Крымавтотранс"	2	15	4	95	0,00595448	70	95	18	1	89,8	78,1	0,517	2,172	1,02	89,8	78,1	18,6	0	0	0	0	0,5174	4,719	66,34	61,62	51,34	46,62	0	0	18,67	581,3	-2,89	20
ул. Крымская, 26	Ж/Д Вокзал	2	15	4	95	0,11892381	70	95	18	1	92	71,9	5,896	1,239	0,99	92	71,9	17,8	0	0	0	0	5,896	1,536	64,74	63,21	49,74	48,21	0,009	0,001	17,57	679	-2,29	20
ул. Крымская, 26	Ж/д Вокзал	2	15	4	95	0,11892381	70	95	18	1	92,3	71,8	5,76	1,211	0,99	92,3	71,8	17,8	0	0	0	0	5,7601	1,466	64,71	63,24	49,71	48,24	0,009	0,001	15,7	644,7	-2,2	20
ул. Крымская		2	15	4	95	0,05	70	95	18	1	90,9	75,1	3,184	1,592	1,01	90,9	75,1	18,2	0	0	0	0	3,1837	2,534	65,24	62,71	50,24	47,71	0,004	0	19,43	714,5	-2,59	20
ул. Интернациональная, 62	ЦРБ корп.2	2	15	4	95	0,05015	70	95	18	1	94,5	85,2	5,803	2,893	1,08	94,5	85,2	21,2	0	0	0	0	5,8035	8,37	68,18	59,81	53,18	44,81	0,004	0	1,35	123,6	-1,53	20
ул. Интернациональная, 62	ЦРБ корп.2	2	15	4	95	0,04516	70	95	18	1	94,6	85,5	5,417	2,999	1,08	94,6	85,5	21,3	0	0	0	0	5,4167	8,992	68,49	59,5	53,49	44,5	0,003	0	1,21	115,6	-1,51	20
ул. Интернациональная, 62	ЦБ корп.1	2	15	4	95	0,23242	70	95	18	1	94,8	81,3	18,268	1,965	1,06	94,8	81,3	20,4	0	0	0	0	18,2676	3,861	65,92	62,06	50,92	47,06	0,017	0,001	0,82	97,7	-1,45	20
ул. Интернациональная, 62	ЦРБ Тубдиспансер	2	15	4	95	0,0618876	70	95	18	1	94,8	89,6	13,19	5,328	1,11	94,8	89,6	22,2	0	0	0	0	13,1896	28,388	78,19	49,81	63,19	34,81	0,005	0	0,87	43,5	-1,45	20
ул. Ленина, 20		2	15	4	95	0,01508	70	95	18	1	94,3	89,1	3,189	5,286	1,1	94,3	89,1	22	0	0	0	0	3,1885	27,942	77,97	50,03	62,97	35,03	0,001	0	5,99	224,1	-1,59	20
ул. Интернациональная №147		2	15	4	95	0,05	70	95	18	1	94,2	88,9	10,429	5,215	1,1	94,2	88,9	21,9	0	0	0	0	10,4292	27,192	77,59	50,4	62,59	35,4	0,004	0	6,67	255	-1,63	20
ул. Октябрьская, 27		2	15	4	95	0,0179	70	95	18	1	93,4	88,1	3,706	5,176	1,09	93,4	88,1	21,6	0	0	0	0	3,7062	26,794	77,4	50,6	62,4	35,6	0,001	0	11,59	368,9	-1,87	20
ул. Крымских партизан, 11	Ж/Д	2	15	4	95	0,00459	70	95	18	1	89	75,2	0,331	1,801	1	89	75,2	17,8	0	0	0	0	0,3307	3,244	65,6	62,36	50,6	47,36	0	0	8,21	438,8	-3,12	20
Сауна		3	15	4	95	0,05	70	95	18	1	92,4	81,1	4,629	2,315	1,05	92,4	81,1	19,8	0	0	0	0	4,6291	5,357	49,66	44,31	34,66	29,31	0,004	0	11,53	447,6	-2,18	20
ЦРБ Хозкорпус		5	15	4	95	0,03279	70	95	18	1	94,9	85,7	3,892	2,968	1,09	94,9	85,7	21,4	0	0	0	0	3,8922	8,806	34,4	25,6	19,4	10,6	0,002	0	0,24	12,8	-1,41	20
ЦРБ Хозкорпус		5	15	26	95	0	70	95	18	1	64,4	64,4	0	0	0	64,4	64,4	-21	0	0	0	0	0,4325	14,992	44,99	30	29,99	15	0	0	3,96	19,9	-7,52	20
ул. Дзержинского, 30	Налоговая	2	15	4	95	0,1765	70	95	18	1	93,3	85,6	24,508	3,471	1,08	93,3	85,6	21	0	0	0	0	24,5083	12,051	70,02	57,97	55,02	42,97	0,013	0,001	13,79	516,7	-1,89	20
ул. Крымских партизан, 9	Ж/д	2	15	4	95	0,01049	70	95	18	1	93,1	85,5	1,481	3,529	1,08	93,1	85,5	20,9	0	0	0	0	1,4806	12,451	70,21	57,76	55,21	42,76	0,001	0	7,9	357,9	-1,95	20
Школа №3		9	15	4	95	0,1376	70	95	18	1	94,7	82,9	12,476	2,267	1,07	94,7	82,9	20,7	0	0	0	0	12,4759	5,138	47,56	42,42	32,56	27,42	0,01	0,001	0,45	50	-1,46	20
Спортзал		10	15	4	95	0,0688	70	95	18	1	94,7	87	9,793	3,559	1,09	94,7	87	21,6	0	0	0	0	9,7934	12,664	51,33	38,67	36,33	23,67	0,005	0	0,46	40	-1,47	20