

ПРОТОКОЛ № 96-Р

открытия доступа и рассмотрения заявок
по запросу котировок на выполнение Работ по объекту: "Капитальный ремонт котла
ДКВР в котельной ул. Терлецкого, 2 пос. Форос, Республика Крым"

(номер закупки – 96)

г. Симферополь

«23» января 2019г.

Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
«КРЫМТЕПЛОКОММУНЭНЕРГО» (далее – ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»).

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
«КРЫМТЕПЛОКОММУНЭНЕРГО» (далее – ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»).

1. Наименование запроса котировок: **на выполнение Работ по объекту: "Капитальный ремонт котла ДКВР в котельной ул. Терлецкого, 2 пос. Форос, Республика Крым".**

2. **Извещение:** № 31907416446 о проведении Запроса котировок было опубликовано на официальных интернет-сайтах: Единой информационной системы в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru), электронной торговой площадки (<https://etp.torgi82.ru/>), интернет-сайте ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» (www.tce.crimea.com).

3. **Состав Комиссии по осуществлению конкурентных закупок Предприятия (далее – Комиссия по закупкам или Комиссия)**

Состав Комиссии по закупкам утвержден локальными актами ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго».

В состав Комиссии входят 7 (семь) членов. Заседание проводилось в присутствии 7 (семь) членов Комиссии.

Кворум имеется.

Комиссия правомочна.

4. Процедура открытия доступа заявок на участие в запросе котировок состоялась **23 января 2019 года в 10:00** по московскому времени на сайте электронной площадки <https://etp.torgi82.ru/>

5. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок запроса предложений состоялось **23 января 2019 года** по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Гайдара, 3а. Протокол публикуется на сайте электронной площадки <https://etp.torgi82.ru/>.

6. Начальная (максимальная) цена договора – **2 966 834 (два миллиона девятьсот шестьдесят шесть тысяч восемьсот тридцать четыре) рубля 00 копеек.** Цена включает в себя расходы, связанные с выполнением работ, предусмотренных договором в полном объеме, страхование, транспортных расходов, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

7. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи заявок на участие в запросе котировок подано 5 (пять) заявок.

8. На заседании рассмотрены заявки/предложения, полученные от участников:

№ п/п	Дата и время регистрации заявки	Наименование участника
1.	22.01.2019 14:12:28	Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМЭКС+"
2.	22.01.2019 14:47:40	Общество с ограниченной ответственностью «ПК «МЖК - Строй»
3.	23.01.2019 06:18:21	Закрытое акционерное общество производственная компания "КОТЛОСТРОЙ"
4.	23.01.2019 07:29:31	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР "ПРОМАВТОМАТИКА"
5.	23.01.2019 08:12:56	Общество с ограниченной ответственностью "СибЭнергоМонтаж"

9. Комиссия рассмотрела заявки, поданные на участие в закупке, и приняла решение о соответствии/несоответствии заявок на участие:

Наименование Участника	Соответствует/ не соответствует (причины отклонения)
Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМЭКС+"	<p>Не соответствует</p> <p>Проанализировав Приложение № 1 к Письму о подаче Заявки на участие «Техническое предложение» в Запросе котировок, предоставленное участником, установлено, что данная заявка не соответствует требованиям, установленным в Извещении:</p> <p>Согласно требованиям п. 1.3.1. Извещения для участия в запросе котировок Участник закупки подает заявку в срок и в соответствии с формами, которые установлены настоящим извещением. Все пункты таких форм подлежат обязательному заполнению, если иное не указано в самой форме.</p> <p>Техническое предложение должно быть подготовлено в полном соответствии с условиями Извещения в соответствии с формой, установленной в извещении – (Форма 1). При подготовке Формы 1 необходимо учитывать пояснения и комментарии к данной форме. Требования Заказчика к качеству, техническим характеристикам работ, к результатам работ, иные требования и показатели, связанные с определением соответствия выполнения работ потребностям Заказчика представлены в Приложения №1 «Техническое задание», Приложение №2 «Проект договора» к извещению о запросе котировок в электронной форме.</p> <p>Содержащиеся в Приложении № 1 к Письму о подаче Заявки на участие «Техническое предложение» в Запросе котировок материалы должны быть представлены в таком виде и содержать столько информации, чтобы было видно, что содержание Заявки на участие в Запросе котировок обеспечивает полное выполнение работ в строгом соответствии с требованиями извещения о запросе котировок в электронной форме.</p> <p>1) участником закупки не указан срок гарантии на материалы, оборудование и изделия, а также на весь объем выполнения работ.</p> <p>Участник закупки не подтвердил, что соответствует требованиям пунктов 100-104 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных</p>

	<p>производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» (утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 марта 2014 г. N 116), а также что для выполнения работ по неразрушающему и разрушающему контролю качества сварных соединений Подрядчик имеет или будет привлекать на договорной основе лабораторию неразрушающего контроля, аттестованную в соответствии с «Правилами аттестации и основными требованиями к лабораториям неразрушающего контроля» ПБ 03-372-00, утв. постановлением Госгортехнадзора РФ от 2.06.2000 г. N 29. Лаборатория должна быть аттестована в областях: «Сосуды, работающие под давлением свыше 0,07 МПа.», «Трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением пара более 0,07 МПа и температурой свыше 115 град. С.», «Паровые и водогрейные котлы».</p>
<p>Общество с ограниченной ответственностью «ПК «МЖК - Строй»</p>	<p>Не соответствует</p> <p>Проанализировав Приложение № 1 к Письму о подаче Заявки на участие «Техническое предложение» в Запросе котировок, предоставленное участником, установлено, что данная заявка не соответствует требованиям, установленным в Извещении:</p> <p>Согласно требованиям п. 1.3.1. Извещения для участия в запросе котировок Участник закупки подает заявку в срок и в соответствии с формами, которые установлены настоящим извещением. Все пункты таких форм подлежат обязательному заполнению, если иное не указано в самой форме.</p> <p>Техническое предложение должно быть подготовлено в полном соответствии с условиями Извещения в соответствии с формой, установленной в извещении – (Форма 1). При подготовке Формы 1 необходимо учитывать пояснения и комментарии к данной форме. Требования Заказчика к качеству, техническим характеристикам работ, к результатам работ, иные требования и показатели, связанные с определением соответствия выполнения работ потребностям Заказчика представлены в Приложения №1 «Техническое задание», Приложение №2 «Проект договора» к извещению о запросе котировок в электронной форме.</p> <p>Содержащиеся в Приложении № 1 к Письму о подаче Заявки на участие «Техническое предложение» в Запросе котировок материалы должны быть представлены в таком виде и содержать столько информации, чтобы было видно, что содержание Заявки на участие в Запросе котировок обеспечивает полное выполнение работ в строгом соответствии с требованиями извещения о запросе котировок в электронной форме.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Так участником закупки не указан срок гарантии на материалы, оборудование и изделия, а также на весь объем выполнения работ. 2) Участник закупки не подтвердил, что соответствует требованиям пунктов 100-104 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» (утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 марта 2014 г. N 116), а также что для выполнения работ по неразрушающему и разрушающему контролю качества сварных соединений Подрядчик имеет или будет привлекать на договорной основе лабораторию неразрушающего контроля, аттестованную в соответствии с «Правилами аттестации и основными требованиями к лабораториям неразрушающего контроля» ПБ 03-372-00, утв. постановлением Госгортехнадзора РФ от 2.06.2000 г. N 29. Лаборатория должна быть

	<p>аттестована в областях: «Сосуды, работающие под давлением свыше 0,07 МПа.», «Трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением пара более 0,07 МПа и температурой свыше 115 град. С.», «Паровые и водогрейные котлы».</p>
<p>Закрытое акционерное общество производственная компания "КОТЛОСТРОЙ"</p>	<p>Не соответствует</p> <p>Проанализировав Приложение № 1 к Письму о подаче Заявки на участие «Техническое предложение» в Запросе котировок, предоставленное участником, установлено, что данная заявка не соответствует требованиям, установленным в Извещении:</p> <p>Согласно требованиям п. 1.3.1. Извещения для участия в запросе котировок Участник закупки подает заявку в срок и в соответствии с формами, которые установлены настоящим извещением. Все пункты таких форм подлежат обязательному заполнению, если иное не указано в самой форме.</p> <p>Техническое предложение должно быть подготовлено в полном соответствии с условиями Извещения в соответствии с формой, установленной в извещении – (Форма 1). При подготовке Формы 1 необходимо учитывать пояснения и комментарии к данной форме. Требования Заказчика к качеству, техническим характеристикам работ, к результатам работ, иные требования и показатели, связанные с определением соответствия выполнения работ потребностям Заказчика представлены в Приложения №1 «Техническое задание», Приложение №2 «Проект договора» к извещению о запросе котировок в электронной форме.</p> <p>Содержащиеся в Приложении № 1 к Письму о подаче Заявки на участие «Техническое предложение» в Запросе котировок материалы должны быть представлены в таком виде и содержать столько информации, чтобы было видно, что содержание Заявки на участие в Запросе котировок обеспечивает полное выполнение работ в строгом соответствии с требованиями извещения о запросе котировок в электронной форме.</p> <p>1) Так участником закупки не указан срок гарантии на материалы, оборудование и изделия , а также на весь объем выполнения работ.</p> <p>2) Участником закупки в описании подходов к выполнению работ не указал материалы, применяемые в ходе производства работ.</p> <p>Из данного технического предложения участника, не предоставляется возможным установить конкретные предложения участника по методам организации выполнения работ, а также проводимых ими мероприятий по управлению качеством выполнения работ</p>
<p>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР "ПРОМАВТОМАТИКА"</p>	<p>Не соответствует</p> <p>Проанализировав Приложение № 1 к Письму о подаче Заявки на участие «Техническое предложение» в Запросе котировок, предоставленное участником, установлено, что данная заявка не соответствует требованиям, установленным в Извещении:</p> <p>Согласно требованиям п. 1.3.1. Извещения для участия в запросе котировок Участник закупки подает заявку в срок и в соответствии с формами, которые установлены настоящим извещением. Все пункты таких форм подлежат обязательному заполнению, если иное не указано в самой форме.</p> <p>Техническое предложение должно быть подготовлено в полном соответствии с условиями Извещения в соответствии с формой, установленной в извещении – (Форма 1). При подготовке Формы 1 необходимо учитывать пояснения и комментарии к данной форме. Требования Заказчика к качеству, техническим характеристикам работ, к</p>

	<p>результатам работ, иные требования и показатели, связанные с определением соответствия выполнения работ потребностям Заказчика представлены в Приложения №1 «Техническое задание», Приложение №2 «Проект договора» к извещению о запросе котировок в электронной форме.</p> <p>Содержащиеся в Приложении № 1 к Письму о подаче Заявки на участие «Техническое предложение» в Запросе котировок материалы должны быть представлены в таком виде и содержать столько информации, чтобы было видно, что содержание Заявки на участие в Запросе котировок обеспечивает полное выполнение работ в строгом соответствии с требованиями извещения о запросе котировок в электронной форме.</p> <p>Из данного технического предложения участника, не предоставляется возможным установить конкретные предложения участника по методам организации выполнения работ, а также проводимых ими мероприятий по управлению качеством выполнения работ. Отсутствие информации или материалов, раскрывающих методы организации и перечень мероприятий по управлению качеством предоставляемых услуг противоречит требованиям Извещения.</p>
<p>Общество с ограниченной ответственностью "СибЭнергоМонтаж"</p>	<p>Не соответствует</p> <p>Проанализировав Приложение № 1 к Письму о подаче Заявки на участие «Техническое предложение» в Запросе котировок, предоставленное участником, установлено, что данная заявка не соответствует требованиям, установленным в Извещении:</p> <p>Согласно требованиям п. 1.3.1. Извещения для участия в запросе котировок Участник закупки подает заявку в срок и в соответствии с формами, которые установлены настоящим извещением. Все пункты таких форм подлежат обязательному заполнению, если иное не указано в самой форме.</p> <p>Техническое предложение должно быть подготовлено в полном соответствии с условиями Извещения в соответствии с формой, установленной в извещении – (Форма 1). При подготовке Формы 1 необходимо учитывать пояснения и комментарии к данной форме. Требования Заказчика к качеству, техническим характеристикам работ, к результатам работ, иные требования и показатели, связанные с определением соответствия выполнения работ потребностям Заказчика представлены в Приложения №1 «Техническое задание», Приложение №2 «Проект договора» к извещению о запросе котировок в электронной форме.</p> <p>Содержащиеся в Приложении № 1 к Письму о подаче Заявки на участие «Техническое предложение» в Запросе котировок материалы должны быть представлены в таком виде и содержать столько информации, чтобы было видно, что содержание Заявки на участие в Запросе котировок обеспечивает полное выполнение работ в строгом соответствии с требованиями извещения о запросе котировок в электронной форме.</p> <p>Участник закупки в описании подходов к выполнению работ не указал материалы, применяемые в ходе производства работ. Из данного технического предложения участника, не предоставляется возможным установить конкретные предложения участника по методам организации выполнения работ, а также проводимых ими мероприятий по управлению качеством выполнения работ.</p>

Голосовали ЗА (количество голосов)	Голосовали ПРОТИВ (количество голосов)
7 (семь)	0 (ноль)

10. Согласно ст. 40.3 Положения о закупках товаров, работ, услуг Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымтеплокоммунэнерго», так как на стадии рассмотрения котировочных заявок принято решение об отказе в допуске к дальнейшему участию в запросе котировок всех участников процедуры закупки, к дальнейшему участию, запрос котировок признается несостоявшимся.

11. Настоящий протокол направлен на сайт электронной торговой площадки Крымская ЭТП, по адресу в сети «Интернет»: <https://etp.torgi82.ru/>. и подлежит хранению в течение 3 (трех) лет с даты подписания настоящего протокола.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ ПО ЗАКУПКАМ:

	Подпись	Ф.И.О.	Счет голосов, нужное отметить
Председатель Комиссии по осуществлению закупок Заместитель генерального директора по общим вопросам		В.Н. Тарасов	<input checked="" type="checkbox"/> За <input type="checkbox"/> Против <input type="checkbox"/> Отсутствовал
Заместитель председателя Комиссии – начальник		Р.Л. Кравчук	<input checked="" type="checkbox"/> За <input type="checkbox"/> Против <input type="checkbox"/> Отсутствовал
Член Комиссии – начальник отдела организации технической закупочной деятельности		В.Ю. Леонов	<input checked="" type="checkbox"/> За <input type="checkbox"/> Против <input type="checkbox"/> Отсутствовал
Член Комиссии - начальник ОМТС		М.В. Захарик	<input checked="" type="checkbox"/> За <input type="checkbox"/> Против <input type="checkbox"/> Отсутствовал
Член Комиссии – главный юрист		Д.А. Консманова	<input checked="" type="checkbox"/> За <input type="checkbox"/> Против <input type="checkbox"/> Отсутствовал
Член комиссии – ведущий специалист по закупкам отдела конкурсных процедур и закупок		Д.С. Левченко	<input checked="" type="checkbox"/> За <input type="checkbox"/> Против <input type="checkbox"/> Отсутствовал
Секретарь Комиссии – Начальник ОКПЗ		Ю.А. Щирова	<input checked="" type="checkbox"/> За <input type="checkbox"/> Против <input type="checkbox"/> Отсутствовал