



**Схема теплоснабжения городского
округа Симферополь Республики
Крым на 2016-2031 гг.**

Обосновывающие материалы

Глава 3

**Электронная модель системы теплоснабжения города
Симферополь**

Приложение 4. Альбом тепловых камер

018.СТС.016.010.003.004

Содержание

1. Характеристики тепловых камер на сетях от источников города Симферополь	3
--	---

Перечень таблиц

Таблица 1 – Характеристики тепловых камер на сетях от источников города Симферополь	3
---	---

1. Характеристики тепловых камер на сетях от источников города Симферополь

Таблица 1 – Характеристики тепловых камер на сетях от источников города Симферополь

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Симферопольская ТЭЦ	ТК-4А-3	20	228,66	208,66	60	52,38
Симферопольская ТЭЦ	ТК-4А-4	19,77	228,463	208,693	59,54	53,48
Симферопольская ТЭЦ	ТК-4А-5	19,626	228,339	208,713	59,09	53,8
Симферопольская ТЭЦ	ТК-5А	20	228,66	208,66	60	52,17
Симферопольская ТЭЦ	ТК-5А-1	19,751	228,446	208,695	59,87	52,31
Симферопольская ТЭЦ	ТК-5А-2	19,596	228,313	208,717	59,73	51,99
Симферопольская ТЭЦ	ТК-5А-3	19,589	228,307	208,718	59,58	50,14
Симферопольская ТЭЦ	ТК-5А-4	19,469	228,204	208,734	58,44	51,77
Симферопольская ТЭЦ	ТК-5А-6	19,474	228,208	208,734	59,46	52,77
Симферопольская ТЭЦ	ТК-5А-7	19,428	228,169	208,741	59,28	52,78
Симферопольская ТЭЦ	ТК-3А-2	34,908	276,704	241,797	93,04	68,48
Симферопольская ТЭЦ	ТК-3А-3	33,111	275,804	242,693	92,87	68,48
Симферопольская ТЭЦ	ТК-3А-4	32,485	275,49	243,006	92,74	68,53
Симферопольская ТЭЦ	ТК-3А-5	29,87	274,18	244,31	92,48	68,53
Симферопольская ТЭЦ	ТК-2'	99,327	379,648	280,321	109,51	67,31
Симферопольская ТЭЦ	ТК-2'-1	47,424	298,709	251,285	95,12	69,74
Симферопольская ТЭЦ	ТК-2'-2	45,63	297,81	252,18	95,09	69,74
Симферопольская ТЭЦ	ТК-2'-3	44,297	297,142	252,844	95,04	69,67
Симферопольская ТЭЦ	ТК-2'-4	43,582	296,783	253,201	94,93	69,62
Симферопольская ТЭЦ	ТК-17Д	94,971	377,423	282,451	106,27	65,91
Симферопольская ТЭЦ	ТК-16Д	95,025	377,45	282,425	106,34	66,47
Симферопольская ТЭЦ	ТК-38Г-6	96,792	378,338	281,546	103,57	59,36
Симферопольская ТЭЦ	ТК-38Г-6А	96,778	378,331	281,553	102,1	59,99
Симферопольская ТЭЦ	ТК-38Г-8	96,729	378,306	281,577	100,96	59,08
Симферопольская ТЭЦ	ТК-39Г	96,679	378,282	281,602	86,91	63,78
Симферопольская ТЭЦ	ТК-39Г-1	96,568	378,226	281,658	86,76	63,84
Симферопольская ТЭЦ	ТК-39Г	25	305	280	60	50,49
Симферопольская ТЭЦ	ТК-39Г-1	24,987	304,991	280,004	59,69	50,82
Симферопольская ТЭЦ	ТК-39Г-2	24,979	304,986	280,006	59,22	50,17

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Симферопольская ТЭЦ	ТК-10А-11	32,957	274,718	241,761	94,29	70,05
Симферопольская ТЭЦ	ТК-11А-6	35,364	275,957	240,593	94,67	70,1
Симферопольская ТЭЦ	ТК-11А-10	29,372	272,775	243,403	94,43	70,38
Симферопольская ТЭЦ	ТК-18А-2	20	240,5	220,5	60	50,75
Симферопольская ТЭЦ	ТК-89-1	94,486	377,184	282,697	106,96	69,37
Симферопольская ТЭЦ	ТК-18А-3	19,866	240,384	220,519	59,79	51,23
Симферопольская ТЭЦ	ТК-18А-4	19,842	240,364	220,522	59,66	52,05
Симферопольская ТЭЦ	ТК-18А-5	19,831	240,355	220,524	59,23	50,55
Симферопольская ТЭЦ	ТК-18А-6	19,798	240,327	220,528	57,92	51,96
Симферопольская ТЭЦ	ТК-18А-7	19,589	240,147	220,558	59,6	51,3
Симферопольская ТЭЦ	ТК-18А-8	19,427	240,008	220,58	59,49	51,04
Симферопольская ТЭЦ	ТК-18А-9	19,342	239,934	220,592	57,79	52,11
Симферопольская ТЭЦ	ТК-18А-10	19,131	239,752	220,622	59,14	52,09
Симферопольская ТЭЦ	ТК-18А-11	19,049	239,682	220,633	58,87	51,56
Симферопольская ТЭЦ	ТК-18А-12	18,801	239,468	220,667	58,24	50,66
Симферопольская ТЭЦ	ТК-18А-13	18,637	239,327	220,69	57,76	51,21
Симферопольская ТЭЦ	ТК-12А-2	20	237,57	217,57	60	50,41
Симферопольская ТЭЦ	ТК-12А-3	19,667	237,284	217,617	59,88	50,68
Симферопольская ТЭЦ	ТК-12А-4	19,547	237,181	217,634	59,24	53,93
Симферопольская ТЭЦ	ТК-88-4	91,332	375,602	284,27	106,85	71,61
Симферопольская ТЭЦ	ТК-12А-5	19,564	237,195	217,632	59,27	50,8
Симферопольская ТЭЦ	ТК-6А-1	93,849	306,413	212,564	94,49	61,65
Симферопольская ТЭЦ	ТК-86-1	95,211	377,547	282,336	107,12	70,43
Симферопольская ТЭЦ	ТК-88-2	94,119	377	282,88	107,06	71,31
Симферопольская ТЭЦ	ТК-88-3	93,187	376,532	283,345	107	71,45
Симферопольская ТЭЦ	ТК-15А	20	238,12	218,12	60	48,07
Симферопольская ТЭЦ	ТК-15А-1	19,88	238,016	218,137	59,9	48,28
Симферопольская ТЭЦ	ТК-15Б-2	19,003	237,261	218,257	59,76	47,81
Симферопольская ТЭЦ	ТК-15А-3	18,976	237,237	218,261	59,53	53,38
Симферопольская ТЭЦ	ТК-15А-4	18,887	237,16	218,273	59,36	46,88
Симферопольская ТЭЦ	ТК-15А-5	18,823	237,105	218,282	58,99	49,85
Симферопольская ТЭЦ	ТК-15А-6	18,695	236,995	218,3	58,68	51,06
Симферопольская ТЭЦ	ТК-15А-8	18,672	236,975	218,303	58,2	52,54
Симферопольская ТЭЦ	ТК-24А	20	240,3	220,3	60	52,04
Симферопольская ТЭЦ	ТК-24А-1	19,957	240,263	220,306	59,51	52,55
Симферопольская ТЭЦ	ТК-24А-2	19,854	240,175	220,321	58,99	53,49
Симферопольская ТЭЦ	ТК-15А-0	20	239,15	219,15	60	51,65

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Симферопольская ТЭЦ	ТК-15А-2	19,979	239,132	219,153	59,83	52,04
Симферопольская ТЭЦ	ТК-16Д-3	94,903	377,388	282,486	106,12	69,7
Симферопольская ТЭЦ	ТК-16Д-4	94,161	377,016	282,856	105,94	69,75
Симферопольская ТЭЦ	ТК-5А-5	35,443	276,965	241,522	93,17	69,35
Симферопольская ТЭЦ	ТК-5А-9	30,438	274,458	244,02	94,03	69,7
Симферопольская ТЭЦ	ТК-16Д-2	94,904	377,389	282,485	106,22	67,17
Симферопольская ТЭЦ	ТК-16Д-3	25	305	280	60	52,46
Симферопольская ТЭЦ	ТК-16Д-4	24,959	304,978	280,019	59,18	53,39
Симферопольская ТЭЦ	ТК-50 ТЭЦ	96,94	378,412	281,473	12	23,9
Симферопольская ТЭЦ	ТК-16Д-5	93,625	376,746	283,121	105,96	67,33
Симферопольская ТЭЦ	ТК-8А	90,27	304,595	214,325	92,49	59,54
Симферопольская ТЭЦ	ТК-83-1	49,782	309,891	260,109	95,06	69,81
Симферопольская ТЭЦ	ТК-83-1	25	305	280	60	52,54
Симферопольская ТЭЦ	ТК-88-5	25	305	280	60	49,92
Симферопольская ТЭЦ	ТК-88-8	24,879	304,896	280,017	59,21	49,08
Симферопольская ТЭЦ	ТК-8А-4	89,857	304,387	214,53	92,48	58,2
Симферопольская ТЭЦ	ТК-38 (ТЭЦ)	97,062	378,475	281,412	106,94	66,91
Симферопольская ТЭЦ	ТК-38Б-2	96,775	378,33	281,555	106,2	69,04
Симферопольская ТЭЦ	ТК-38Б-4	96,445	378,164	281,719	106,08	69,18
Симферопольская ТЭЦ	ТК-38Б-5	96,337	378,11	281,773	106,06	68,88
Симферопольская ТЭЦ	ТК-38Б-6	96,016	377,949	281,933	105,79	68,79
Симферопольская ТЭЦ	ТК-38Б-7	95,873	377,878	282,004	105,37	69,47
Симферопольская ТЭЦ	ТК-38Б-8	95,774	377,828	282,054	104,85	69,71
Симферопольская ТЭЦ	ТК-38Б-3	96,737	378,311	281,574	106,18	69,11
Симферопольская ТЭЦ	ТК-38Б-9	96,713	378,299	281,586	106,15	69,01
Симферопольская ТЭЦ	ТК-38Б-11	96,557	378,22	281,663	106,11	68,98
Симферопольская ТЭЦ	ТК-38Б-12	96,176	378,029	281,854	105,97	69,03
Симферопольская ТЭЦ	ТК-27'	97,706	378,802	281,096	107,77	67,47
Симферопольская ТЭЦ	ТК-33 ТЭЦ	97,318	378,605	281,287	107,3	67,55
Симферопольская ТЭЦ	ТК-34 ТЭЦ	97,287	378,589	281,302	107,27	67,57
Симферопольская ТЭЦ	ТК-16Д-8	93,122	376,494	283,372	105,81	67,73
Симферопольская ТЭЦ	ТК-16Д-10	93,034	376,449	283,416	105,38	67,52
Симферопольская ТЭЦ	ТК-16Д-9	93,056	376,461	283,404	105,67	67,87
Симферопольская ТЭЦ	ТК-20Д-2	84,8	372,318	287,518	105,75	64,86
Симферопольская ТЭЦ	ТК-20Д-4	84,773	372,304	287,531	105,64	63,39
Симферопольская ТЭЦ	ТК-16Д-7	93,371	376,619	283,248	105,89	67,55
Симферопольская ТЭЦ	ТК-16Д-1	94,977	377,426	282,449	106,3	67,16

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Симферопольская ТЭЦ	ТК-16Д-13	92,944	376,404	283,46	105,52	67,28
Симферопольская ТЭЦ	ТК-16Д-16	92,569	376,216	283,647	104,59	68,69
Симферопольская ТЭЦ	ТК-20Д-5	84,726	372,281	287,554	105,6	63,19
Симферопольская ТЭЦ	ТК-20Д-6	84,719	372,277	287,558	103,26	65,4
Симферопольская ТЭЦ	ТК-29 ТЭЦ	97,574	378,735	281,161	107,61	67,42
Симферопольская ТЭЦ	ТК-30 ТЭЦ	97,516	378,706	281,189	107,54	67,45
Симферопольская ТЭЦ	ТК-31 ТЭЦ	97,426	378,659	281,234	107,42	67,5
Симферопольская ТЭЦ	ТК-31а ТЭЦ	97,384	378,638	281,254	107,37	67,52
Симферопольская ТЭЦ	СК-32 ТЭЦ	97,356	378,624	281,268	107,35	67,53
Симферопольская ТЭЦ	ТК-91-1	94,125	377,002	282,877	105,7	68,65
Симферопольская ТЭЦ	ТК-88-11	24,986	304,988	280,002	59,53	52,12
Симферопольская ТЭЦ	ТК-88-11	48,523	329,26	280,737	95,01	69,77
Симферопольская ТЭЦ	ТК-88-10	24,811	304,837	280,026	56,91	50,3
Симферопольская ТЭЦ	ТК-88-10	34,209	322,087	287,878	94,45	69,39
Симферопольская ТЭЦ	ТК-88-9	35,679	322,824	287,145	94,69	69,38
Симферопольская ТЭЦ	ТК-88-9	24,83	304,853	280,024	57,98	49,51
Симферопольская ТЭЦ	ТК-85	95,575	377,73	282,155	107,01	69,85
Симферопольская ТЭЦ	ТК-86	95,582	377,733	282,151	107,14	70,34
Симферопольская ТЭЦ	ТК-88-7	42,081	326,032	283,951	95	69,42
Симферопольская ТЭЦ	ТК-88	94,871	377,376	282,506	107,1	70,46
Симферопольская ТЭЦ	ТК-87	93,378	376,628	283,25	106,88	69,01
Симферопольская ТЭЦ	ТК-88-1	94,653	377,267	282,614	107,08	70,72
Симферопольская ТЭЦ	ТК-89	94,351	377,116	282,765	106,86	69,42
Симферопольская ТЭЦ	ТК-90	94,182	377,031	282,849	106,47	69,34
Симферопольская ТЭЦ	ТК-91	94,132	377,006	282,874	106,09	69,22
Симферопольская ТЭЦ	ТК-88-5	49,805	329,902	280,097	95,1	69,53
Симферопольская ТЭЦ	ТК-88-8	39,661	324,819	285,158	94,93	69,38
Симферопольская ТЭЦ	ТК-88-7	24,908	304,921	280,013	59,51	49,25
Симферопольская ТЭЦ	ТК-88-6	24,948	304,955	280,007	59,77	49,4
Симферопольская ТЭЦ	ТК-88-6	45,414	327,702	282,288	95,05	69,45
Симферопольская ТЭЦ	ТК-18А-11	19,65	268,302	248,652	94,34	70,76
Симферопольская ТЭЦ	ТК-37 ТЭЦ	97,13	378,509	281,379	107,13	66,83
Симферопольская ТЭЦ	ТК-365 ТЭЦ	97,185	378,537	281,352	107,2	66,8
Симферопольская ТЭЦ	ТК-26'	97,816	378,859	281,043	107,89	67,51
Симферопольская ТЭЦ	ТК-18А-12	18,736	267,844	249,108	94,16	70,67
Симферопольская ТЭЦ	ТК-18А-13	17,366	267,158	249,792	94,03	70,7
Симферопольская ТЭЦ	ТК-10А-5	34,993	275,779	240,786	94,75	69,82

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Симферопольская ТЭЦ	ТК-10А-6	34,929	275,746	240,816	94,64	69,79
Симферопольская ТЭЦ	ТК-10А-7	34,629	275,589	240,96	94,39	69,57
Симферопольская ТЭЦ	ТК-10А-8	34,283	275,411	241,128	94,73	69,84
Симферопольская ТЭЦ	ТК-10А-9	33,792	275,155	241,363	94,59	70,02
Симферопольская ТЭЦ	ТК-10А-10	33,037	274,759	241,722	94,45	69,85
Симферопольская ТЭЦ	ТК-10А-12	32,946	274,711	241,765	94,35	69,78
Симферопольская ТЭЦ	ТК-10А-13	34,128	275,331	241,203	94,66	69,59
Симферопольская ТЭЦ	ТК-10А-14	32,738	274,616	241,878	94,51	69,45
Симферопольская ТЭЦ	ТК-10А-15	32,402	274,443	242,041	94,18	69,72
Симферопольская ТЭЦ	ТК-10А-16	32,377	274,43	242,053	93,58	69,41
Симферопольская ТЭЦ	ТК-10А-17	32,681	274,587	241,906	93,81	68,27
Симферопольская ТЭЦ	ТК-10А-18	32,676	274,584	241,908	92,21	64,34
Симферопольская ТЭЦ	ТК-13А	37,594	277,149	239,556	94,77	68,97
Симферопольская ТЭЦ	ТК-13А-1	35,391	276,046	240,655	94,56	70
Симферопольская ТЭЦ	ТК-13А-2	35,222	275,961	240,739	94,48	69,94
Симферопольская ТЭЦ	ТК-11А	38,745	277,747	239,003	94,82	69,41
Симферопольская ТЭЦ	ТК-11А-1	38,331	277,529	239,198	94,77	70,11
Симферопольская ТЭЦ	ТК-11А-2	38,318	277,523	239,204	94,64	70,05
Симферопольская ТЭЦ	ТК-11А-4	38,159	277,438	239,279	94,74	70,15
Симферопольская ТЭЦ	ТК-11А-3	38,312	277,52	239,207	94,47	70,06
Симферопольская ТЭЦ	ТК-11А-5	37,801	277,249	239,448	94,72	70,15
Симферопольская ТЭЦ	ТК-11А-7	30,792	273,533	242,741	94,56	70,21
Симферопольская ТЭЦ	ТК-21А	38,713	277,721	239,008	94,75	70,13
Симферопольская ТЭЦ	ТК-2'-3-1	44,211	297,099	252,888	94,66	69,53
Симферопольская ТЭЦ	ТК-10А-3А	37, Котельная ул. Носенко, 68	276,884	239,765	94,78	69,95
Симферопольская ТЭЦ	ТК-10А-3	36,921	276,778	239,857	94,7	70,18
Симферопольская ТЭЦ	ТК-10А-4	36,114	276,346	240,231	94,65	70,21
Симферопольская ТЭЦ	ТК-10А-4А	35,496	276,014	240,518	94,61	70,25
Симферопольская ТЭЦ	ТК-10Б-4	35,734	276,142	240,408	94,5	70,25
Симферопольская ТЭЦ	ТК-18А-3	28,251	272,611	244,36	94,56	70,88
Симферопольская ТЭЦ	ТК-18А-4	27,52	272,245	244,725	94,53	70,96
Симферопольская ТЭЦ	ТК-18А-5	26,533	271,75	245,217	94,44	70,77
Симферопольская ТЭЦ	ТК-18А-6	23,669	270,316	246,647	94,18	70,88
Симферопольская ТЭЦ	ТК-18А-7	25,435	271,201	245,765	94,51	70,86
Симферопольская ТЭЦ	ТК-18А-8	23,642	270,302	246,66	94,48	70,82
Симферопольская ТЭЦ	ТК-18А-9	20,18	268,568	248,388	94,16	70,92

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Симферопольская ТЭЦ	ТК-18А-10	20,589	268,773	248,184	94,39	70,84
Симферопольская ТЭЦ	ТК-11А-8	29,974	273,099	243,125	94,51	70,2
Симферопольская ТЭЦ	ТК-11А-11	29,707	272,961	243,253	94,42	70,14
Симферопольская ТЭЦ	ТК-11А-9	29,83	273,022	243,192	94,48	70,28
Симферопольская ТЭЦ	ТК-12А	93,734	306,354	212,62	94,44	61,56
Симферопольская ТЭЦ	ТК-12А-3	92,249	305,61	213,361	94,31	68,88
Симферопольская ТЭЦ	ТК-12А-4	88,269	303,616	215,347	94,16	69,14
Симферопольская ТЭЦ	ТК-12А-5	91,287	305,128	213,841	94,15	68,77
Симферопольская ТЭЦ	ТК-12А-1	92,663	305,817	213,155	94,35	66,46
Симферопольская ТЭЦ	ТК-20А-1	34,961	275,786	240,825	94,18	70,03
Симферопольская ТЭЦ	ТК-15А-1	90,884	304,923	214,039	94,21	68,56
Симферопольская ТЭЦ	ТК-15Б-2	89,376	304,168	214,791	94,17	68,51
Симферопольская ТЭЦ	ТК-15А-3	89,303	304,131	214,828	94,12	68,92
Симферопольская ТЭЦ	ТК-15А-4	86,347	302,65	216,303	94,08	68,41
Симферопольская ТЭЦ	ТК-15А-5	84,795	301,872	217,077	94	68,69
Симферопольская ТЭЦ	ТК-15А-6	84,338	301,643	217,305	93,92	68,78
Симферопольская ТЭЦ	ТК-15А-7	84,112	301,53	217,418	93,84	68,82
Симферопольская ТЭЦ	ТК-15А-8	83,963	301,455	217,492	93,8	68,86
Симферопольская ТЭЦ	ТК-22А	34,985	275,799	240,814	94,54	70,1
Симферопольская ТЭЦ	ТК-22А-1	32,257	274,36	242,103	94,52	70,35
Симферопольская ТЭЦ	ТК-15Б	35,079	275,849	240,77	94,59	68,8
Симферопольская ТЭЦ	ТК-24А-1	29,666	273,137	243,471	94,34	70,09
Симферопольская ТЭЦ	ТК-24А-2	25,49	271,045	245,555	94,23	70,18
Симферопольская ТЭЦ	ТК-1'	99,973	379,986	280,013	109,99	67,09
Симферопольская ТЭЦ	ТК-1А	88,35	303,545	215,195	94,98	69,11
Симферопольская ТЭЦ	ТК-2А	94,131	306,56	212,43	94,69	67,46
Симферопольская ТЭЦ	ТК-3В	47,363	282,953	235,589	94,4	67,72
Симферопольская ТЭЦ	ТК-6А	58,805	288,195	229,39	94,9	69,19
Симферопольская ТЭЦ	ТК-10А	46,084	281,588	235,503	94,86	69,22
Симферопольская ТЭЦ	ТК-20А	34,967	275,789	240,822	94,26	69,99
Симферопольская ТЭЦ	ТК-19А	92,446	305,706	213,26	94,32	66,2
Симферопольская ТЭЦ	ТК-19А-1	91,493	305,229	213,735	94,25	66,02
Симферопольская ТЭЦ	ТК-7А	93,626	306,299	212,673	94,38	60,37
Симферопольская ТЭЦ	ТК-16А	21,523	268,511	246,989	94,03	70,69
Симферопольская ТЭЦ	ТК-25А	36,219	276,435	240,216	94,67	68,91
Симферопольская ТЭЦ	ТК-15В	35,216	275,92	240,704	94,6	68,44
Симферопольская ТЭЦ	ТК-10А-1	40,66	278,747	238,088	94,84	69,57

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Симферопольская ТЭЦ	ТК-12Б	37,917	277,317	239,4	94,78	69,08
Симферопольская ТЭЦ	ТК-14А	37,126	276,906	239,781	94,73	68,88
Симферопольская ТЭЦ	ТК-18А	6,982	261,995	255,013	94,66	67,91
Симферопольская ТЭЦ	ТК-17А	22,745	269,892	247,147	94,74	67,88
Симферопольская ТЭЦ	ТК-18А-1	0,505	258,75	258,245	94,63	67,93
Симферопольская ТЭЦ	ТК-10А-2	38,836	277,786	238,951	94,81	69,95
Симферопольская ТЭЦ	ТК16Г-1	94,874	377,374	282,5	105,17	66,11
Симферопольская ТЭЦ	ТК-16Д-14	92,716	376,29	283,574	105,46	67,47
Симферопольская ТЭЦ	ТК-16Д-15	92,693	376,278	283,585	105,15	68,05
Симферопольская ТЭЦ	ТК-18Д-1	92,192	376,027	283,835	105,31	67,96
Симферопольская ТЭЦ	ТК-20Д	90,59	375,222	284,633	105,88	65,43
Симферопольская ТЭЦ	СЗ-35 ТЭЦ	97,221	378,556	281,334	107,24	67,58
Симферопольская ТЭЦ	ТК-22Д	90,555	375,205	284,65	105,56	66,21
Симферопольская ТЭЦ	ТК-8А-2	89,852	304,373	214,521	92,32	66,96
Симферопольская ТЭЦ	ТК-9А-5	87,409	303,156	215,747	92,22	54,69
Симферопольская ТЭЦ	ТК-4А-2	34,527	276,481	241,954	93,98	67,87
Симферопольская ТЭЦ	ТК-41-Д-4	95,533	377,705	282,173	106,36	68,96
Симферопольская ТЭЦ	ТК-9А-6	76,373	297,61	221,237	92,19	54,32
Симферопольская ТЭЦ	ТК-16Д-12	93,027	376,446	283,419	104,26	67,23
Симферопольская ТЭЦ	ТК-16Д-11	93,032	376,449	283,416	105,29	68,11
Симферопольская ТЭЦ	ТК-16Д-6	93,622	376,745	283,122	105,16	65,59
Симферопольская ТЭЦ	ТК-15Б-1	35,025	275,822	240,797	94,55	67,95
Симферопольская ТЭЦ	ТК-15А-2	34,636	275,627	240,992	94,45	70,09
Симферопольская ТЭЦ	ТК-14А-1	32,332	274,35	242,018	94,64	70,38
Симферопольская ТЭЦ	ТК-14А-2	26,157	271,02	244,863	94,47	70,36
Симферопольская ТЭЦ	ТК-14А-3	23,682	269,685	246,003	94,32	70,62
Симферопольская ТЭЦ	ТК-8А-1	89,958	304,432	214,474	92,46	67,13
Симферопольская ТЭЦ	ТК-8А-3	89,912	304,409	214,497	92,43	67,32
Симферопольская ТЭЦ	ТК-8А-5	89,558	304,238	214,679	92,35	67,16
Симферопольская ТЭЦ	ТК-9А	88,841	303,877	215,036	92,42	57,55
Симферопольская ТЭЦ	ТК-9А-1	88,449	303,68	215,231	92,29	66,9
Симферопольская ТЭЦ	ТК-9А-3	87,87	303,39	215,52	92,22	67,07
Симферопольская ТЭЦ	ТК-9А-4	87,772	303,341	215,569	92,15	67,02
Симферопольская ТЭЦ	ТК-9А-2	88,233	303,572	215,339	92,17	66,8
Симферопольская ТЭЦ	ТК-9Б-1	87,625	303,267	215,642	92,31	66,98
Симферопольская ТЭЦ	ТК-9Б-2	86,874	302,891	216,017	92,12	67
Симферопольская ТЭЦ	ТК-5А-3	38,493	278,494	240,001	94,26	69,55

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Симферопольская ТЭЦ	ТК-5А-4	36,236	277,363	241,127	94,05	69,6
Симферопольская ТЭЦ	ТК-3А-1	36,941	277,723	240,782	93,13	68,71
Симферопольская ТЭЦ	ТК-4А	43,617	281,061	237,444	94,37	67,75
Симферопольская ТЭЦ	ТК-4А-1	40,902	279,678	238,776	94,31	68,34
Симферопольская ТЭЦ	ТК-4А-4	8,776	263,581	254,805	93,88	70,12
Симферопольская ТЭЦ	ТК-4А-5	1,892	260,132	258,24	93,79	70,14
Симферопольская ТЭЦ	ТК-5А-1	39,923	279,21	239,287	94,32	69,9
Симферопольская ТЭЦ	ТК-5А-2	38,693	278,594	239,901	94,29	69,85
Симферопольская ТЭЦ	ТК-5А-6	34,346	276,416	242,07	94,24	69,98
Симферопольская ТЭЦ	ТК-5А-7	32,678	275,581	242,903	94,2	69,97
Симферопольская ТЭЦ	ТК-18Д-4	91,193	375,525	284,332	105,93	66,21
Симферопольская ТЭЦ	ТК-38Г-5	96,792	378,338	281,546	103,87	68,44
Симферопольская ТЭЦ	ТК-84	96,739	378,314	281,575	107,19	70,05
Симферопольская ТЭЦ	ТК-7А-1	92,955	305,955	213	92,61	59,45
Симферопольская ТЭЦ	ТК-6А	94,419	306,703	212,284	94,74	61,43
Симферопольская ТЭЦ	ТК-1А	94,76	306,878	212,119	94,92	67,25
Симферопольская ТЭЦ	ТК-16Г-2	94,845	377,359	282,514	104,96	66,16
Симферопольская ТЭЦ	ТК-41Е	91,602	375,734	284,131	106,02	68,27
Симферопольская ТЭЦ	ТК-41-Д-1	91,471	375,668	284,196	105,7	66,67
Симферопольская ТЭЦ	ТК-38Б-13	96,088	377,985	281,897	105,93	68,48
Симферопольская ТЭЦ	ТК-38Б-14	95,885	377,883	281,998	105,48	69,16
Симферопольская ТЭЦ	ТК-38Б-15	95,645	377,763	282, Котельная ул. Носенко, 68	104,31	69,49
Симферопольская ТЭЦ	ТК-38Б-10	96,695	378,289	281,594	105,35	69,5
Симферопольская ТЭЦ	ТК-18Д-3	91,205	375,531	284,326	98,99	55,8
Симферопольская ТЭЦ	ТК-18Д-7	90,724	375,29	284,566	105,35	66,05
Симферопольская ТЭЦ	ТК-38Г-7	96,755	378,32	281,564	101,71	60,16
Симферопольская ТЭЦ	ТК-18Д-8	90,714	375,285	284,571	102,86	64,65
Симферопольская ТЭЦ	ТК-18Д-6	90,97	375,413	284,443	105,63	66,28
Симферопольская ТЭЦ	ТК-18Д-4	91,204	375,531	284,327	93,82	57,99
Симферопольская ТЭЦ	ТК-19Д	90,907	375,382	284,475	105,95	65,42
Симферопольская ТЭЦ	ТК-20Д-3	84,507	372,17	287,664	105,68	67,08
Симферопольская ТЭЦ	ТК-20Д-1	90,485	375,17	284,685	105,83	65,21
Симферопольская ТЭЦ	ТК-22Д-1	90,505	375,18	284,675	105,41	66,11
Симферопольская ТЭЦ	ТК-22Д-2	90,462	375,158	284,696	105,09	65,97
Симферопольская ТЭЦ	ТК-38Б	96,967	378,427	281,459	106,66	67,03
Симферопольская ТЭЦ	ТК-38Б-1	96,949	378,418	281,468	106,34	69,11

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Симферопольская ТЭЦ	ТК-39Б	96,37	378,126	281,756	106,54	66,69
Симферопольская ТЭЦ	ТК-41-Д	96,089	377,985	281,896	106,5	66,71
Симферопольская ТЭЦ	ТК-41-Д-3	95,785	377,832	282,047	106,45	66,53
Симферопольская ТЭЦ	ТК-16	95,57	377,724	282,154	106,42	66,38
Симферопольская ТЭЦ	ТК-16Г	95,115	377,495	282,38	106,35	66,41
Симферопольская ТЭЦ	ТК-18Д	92,324	376,093	283,769	106,12	65,97
Симферопольская ТЭЦ	ТК-18Д-2	91,206	375,531	284,326	106	65,41
Симферопольская ТЭЦ	ТК-18Д-5	91,104	375,481	284,376	105,81	66,2
Симферопольская ТЭЦ	ТК-38Г	96,948	378,416	281,469	106,2	67,18
Симферопольская ТЭЦ	ТК-38Г-1	96,945	378,415	281,47	105,74	66,54
Симферопольская ТЭЦ	ТК-38Г-2	96,94	378,412	281,473	104,52	66,83
Симферопольская ТЭЦ	ТК-38Г-3	96,832	378,358	281,526	104,4	66,88
Симферопольская ТЭЦ	ТК-38Г-4	96,797	378,34	281,544	104,07	64,36
Симферопольская ТЭЦ	ТК-50-1 (ТЭЦ)	96,94	378,412	281,473	12	19,05
Симферопольская ТЭЦ	ТК-28а (ТЭЦ)	97,604	378,75	281,146	107,64	67,41
Симферопольская ТЭЦ	ТК-22Д-3	90,421	375,138	284,716	104,79	66,1
Симферопольская ТЭЦ	ТК-22Д-4	90,413	375,134	284,72	104,36	65,87
Симферопольская ТЭЦ	ТК-41-Д-2	96,005	377,943	281,937	106,48	66,52
Котельная ул. Стрелковая, 91а	СК-76	11,596	310,772	299,175	95,87	69,56
Котельная ул. Стрелковая, 91а	СК-18	39,298	343,462	304,164	93,69	68,9
Котельная ул. Стрелковая, 91а	ТК-13	54,271	350,626	296,355	109,55	66,14
Котельная ул. Стрелковая, 91а	ТК-14	54,184	350,582	296,398	109,17	65,85
Котельная ул. Стрелковая, 91а	ТК-71	41,36	344,143	302,783	108,63	68,22
Котельная ул. Стрелковая, 91а	ТК-45	36,533	341,723	305,19	108,34	73,5
Котельная ул. Стрелковая, 91а	ТК-44	39,289	343,104	303,815	108,69	72,21
Котельная ул. Стрелковая, 91а	СК-26	49,131	348,044	298,913	105,44	66,15
Котельная ул. Стрелковая, 91а	ТК-39	41,462	344,194	302,732	108,97	68,55

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная ул. Стрелковая, 91а	ТК-73	24,84	304,86	280,021	58,28	41,26
Котельная ул. Стрелковая, 91а	ТК-38	41,519	344,222	302,704	109,19	67,96
Котельная ул. Стрелковая, 91а	ТК-21	25	300	275	60	47,31
Котельная ул. Стрелковая, 91а	ТК-40-1	38,285	342,6	304,315	109,19	70,05
Котельная ул. Стрелковая, 91а	ТК-8	32,902	339,91	307,007	108,69	68,23
Котельная ул. Стрелковая, 91а	ТК-5	44,031	345,492	301,461	109,48	67,53
Котельная ул. Стрелковая, 91а	ТК-4	51,67	349,324	297,653	109,69	71,67
Котельная ул. Стрелковая, 91а	ТК-3	57,323	352,158	294,835	109,85	71,61
Котельная ул. Стрелковая, 91а	ТК-1-1	57,379	352,186	294,807	109,74	67,01
Котельная ул. Стрелковая, 91а	ТК-15-3	25	305	280	60	39,32
Котельная ул. Стрелковая, 91а	ТК-60	35,633	341,267	305,634	108,42	68,82
Котельная ул. Стрелковая, 91а	ТК-59	37,69	342,298	304,608	108,63	69,07
Котельная ул. Стрелковая, 91а	ТК-66-2	35,676	341,288	305,612	108,04	70,08
Котельная ул. Стрелковая, 91а	СК-53	37,427	342,167	304,74	109,4	66,74
Котельная ул. Стрелковая, 91а	ТК-29-1	44,334	345,636	301,303	109,61	66,58
Котельная ул. Стрелковая, 91а	ТК-12	25	308	283	60	47,68
Котельная ул. Стрелковая, 91а	ТК-66	36,708	341,806	305,098	108,74	69,88
Котельная ул. Стрелковая, 91а	ТК-63	37,335	342,12	304,785	108,85	69,78

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная ул. Стрелковая, 91а	ТК-62	37,84	342,374	304,533	108,9	69,73
Котельная ул. Стрелковая, 91а	ТК-61	37,679	342,293	304,614	108,73	67,45
Котельная ул. Стрелковая, 91а	СК-17	52,064	349,858	297,794	94,05	68,75
Котельная ул. Стрелковая, 91а	ТК-58	37,874	342,39	304,517	109,09	68,97
Котельная ул. Стрелковая, 91а	ТК-57	37,925	342,416	304,491	109,2	69,01
Котельная ул. Стрелковая, 91а	ТК-56	38,003	342,456	304,452	109,33	69,08
Котельная ул. Стрелковая, 91а	ТК-73	14,915	312,436	297,521	96,81	70,24
Котельная ул. Стрелковая, 91а	ТК-80	38,036	342,472	304,436	12	12
Котельная ул. Стрелковая, 91а	ТК-79	38,036	342,472	304,436	108,79	68,87
Котельная ул. Стрелковая, 91а	ТК-54	38,145	342,527	304,382	109,49	68,89
Котельная ул. Стрелковая, 91а	ТК-52	38,341	342,625	304,284	109,59	68,82
Котельная ул. Стрелковая, 91а	ТК-51	39,201	343,057	303,856	109,67	68,9
Котельная ул. Стрелковая, 91а	ТК-50	39,71	343,313	303,603	109,7	68,99
Котельная ул. Стрелковая, 91а	ТК-48	41,706	344,316	302,609	109,58	69,83
Котельная ул. Стрелковая, 91а	ТК-47	41,982	344,454	302,472	109,8	69,11
Котельная ул. Стрелковая, 91а	ТК-46	42,645	344,787	302,142	109,82	69,01
Котельная ул. Стрелковая, 91а	ТК-72	40,938	343,932	302,994	108,37	68,33
Котельная ул. Стрелковая, 91а	ТК-41-3	31,67	339,281	307,611	108,24	68,97

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная ул. Стрелковая, 91а	ТК-29	45,432	346,187	300,755	109,8	62,11
Котельная ул. Стрелковая, 91а	ТК-66-3	34,645	340,771	306,126	108	70,18
Котельная ул. Стрелковая, 91а	ТК-24	24,993	299,994	275,001	59,65	48,28
Котельная ул. Стрелковая, 91а	СК-67	41,419	344,171	302,752	109,78	68,96
Котельная ул. Стрелковая, 91а	ТК-40-2	36,924	341,917	304,994	108,51	70,62
Котельная ул. Стрелковая, 91а	ТК-43-1	30,991	338,941	307,95	108,63	70,1
Котельная ул. Стрелковая, 91а	ТК-43	33,925	340,412	306,488	108,98	69,94
Котельная ул. Стрелковая, 91а	ТК-0	56,435	351,712	295,277	109,83	66,75
Котельная ул. Стрелковая, 91а	ТК-4-1	45,457	346,207	300,75	109,55	68,07
Котельная ул. Стрелковая, 91а	ТК-75	14,092	312,023	297,931	96,69	70,62
Котельная ул. Стрелковая, 91а	ТК-76	11,26	310,604	299,344	96,18	70,57
Котельная ул. Стрелковая, 91а	ТК-12	55,54	351,6	296,06	94,34	68,76
Котельная ул. Стрелковая, 91а	ТК-32	43,733	345,334	301,601	109,79	69,96
Котельная ул. Стрелковая, 91а	ТК-33	43,585	345,259	301,674	109,78	69,99
Котельная ул. Стрелковая, 91а	ТК-34	43,461	345,197	301,736	109,62	69,93
Котельная ул. Стрелковая, 91а	ТК-36	43,191	345,062	301,87	109,73	70,02
Котельная ул. Стрелковая, 91а	ТК-37	42,366	344,648	302,281	109,65	69,55
Котельная ул. Стрелковая, 91а	ТК-49	41,533	344,229	302,696	109,54	69,86

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная ул. Стрелковая, 91а	СК-30	45,252	346,097	300,845	109,62	58,22
Котельная ул. Стрелковая, 91а	ТК-10	30,467	338,688	308,221	107,69	69,89
Котельная ул. Стрелковая, 91а	ТК-37-1	41,618	344,272	302,654	109,57	69,65
Котельная ул. Стрелковая, 91а	ТК-40	40,246	343,584	303,338	109,42	69,56
Котельная ул. Стрелковая, 91а	ТК-78	38,11	342,509	304,399	109,29	68,65
Котельная ул. Стрелковая, 91а	ТК-8-2	45,497	346,221	300,723	108,81	67,96
Котельная ул. Стрелковая, 91а	ТК-75	24,789	304,836	280,047	57,92	43,93
Котельная ул. Стрелковая, 91а	ТК-74	13,722	311,838	298,115	96,67	69,83
Котельная ул. Стрелковая, 91а	ТК-74	24,819	304,85	280,031	57,6	38,13
Котельная ул. Стрелковая, 91а	ТК-20-1	50,423	348,693	298,27	109,86	66,6
Котельная ул. Стрелковая, 91а	ТК-77	38,131	342,519	304,389	109,41	68,6
Котельная ул. Стрелковая, 91а	ТК-16	54,564	351,111	296,547	94,26	68,66
Котельная ул. Стрелковая, 91а	ТК-36-1	42,305	344,617	302,312	109,48	72,18
Котельная ул. Стрелковая, 91а	ТК-42	34,407	340,654	306,247	109,02	69,98
Котельная ул. Стрелковая, 91а	СК-76	24,783	304,831	280,048	53,79	37,5
Котельная ул. Стрелковая, 91а	ТК-8-1	46,245	346,596	300,351	109,5	69
Котельная ул. Стрелковая, 91а	ТК-70	41,393	344,16	302,767	108,85	74,61
Котельная ул. Стрелковая, 91а	ТК-27	47,905	347,429	299,523	109,9	69,17

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная ул. Стрелковая, 91а	ТК-24	49,413	348,187	298,774	94,62	69,64
Котельная ул. Стрелковая, 91а	ТК-22	49,853	348,407	298,554	94,58	69,47
Котельная ул. Стрелковая, 91а	ТК-21	50,141	348,551	298,411	94,69	69,58
Котельная ул. Стрелковая, 91а	ТК-20	50,586	348,775	298,189	109,93	68,99
Котельная ул. Стрелковая, 91а	ТК-19	52,983	349,978	296,995	109,94	68,98
Котельная ул. Стрелковая, 91а	ТК-2	57,903	352,449	294,546	109,99	68,93
Котельная ул. Стрелковая, 91а	ТК-41-2	32,649	339,772	307,123	108,86	69,2
Котельная ул. Стрелковая, 91а	ТК-37-3	41,208	344,066	302,859	109,25	71,3
Котельная ул. Стрелковая, 91а	ТК-41-1	35,011	340,957	305,946	109,17	69,29
Котельная ул. Стрелковая, 91а	ТК-41	36,893	341,901	305,008	109,28	69,49
Котельная ул. Стрелковая, 91а	ТК-40-1	39,49	343,204	303,714	109,39	69,49
Котельная ул. Стрелковая, 91а	СК-98	38,055	342,481	304,427	109,38	69,06
Котельная ул. Стрелковая, 91а	ТК-11	56,572	351,781	295,209	109,97	68,78
Котельная ул. Стрелковая, 91а	ТК-15	54,18	350,58	296,4	107,69	63,51
Котельная ул. Стрелковая, 91а	ТК-9	31,621	339,267	307,645	108,25	69,59
Котельная ул. Стрелковая, 91а	ТК-22	24,998	299,998	275	59,34	43,57
Котельная ул. Стрелковая, 91а	ТК-64	37,276	342,091	304,814	107,38	69,97
Котельная ул. Стрелковая, 91а	ТК-37-2	41,203	344,064	302,861	109,53	69,56

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная ул. Стрелковая, 91а	ТК-65	37,237	342,071	304,834	107,03	70,12
Котельная ул. Стрелковая, 91а	ТК-31	44,996	345,968	300,972	109,87	69,56
Котельная ул. Стрелковая, 91а	ТК-66-1	36,521	341,712	305,191	108,68	69,96
Котельная ул. Стрелковая, 91а	ТК-28	45,974	346,459	300,485	109,88	69,19
Котельная ул. Стрелковая, 91а	ТК-36-2	42,02	344,474	302,454	109,31	73,01
Котельная ул. Стрелковая, 91а	ТК-7	33,949	340,435	306,485	108,78	68,25
Котельная ул. Стрелковая, 91а	ТК-76	24,512	304,743	280,231	55,86	44,16
Котельная ул. Стрелковая, 91а	ТК-1	58,652	352,825	294,173	110	68,91
Котельная ул. Мате Залки, 9а	ТК-11	19,712	329,753	310,042	60	50
Котельная ул. Мате Залки, 9а	ТК-2-6	18,135	356,555	338,42	111,29	72,2
Котельная ул. Мате Залки, 9а	ТК-2-2	21,982	358,485	336,503	111,29	71,53
Котельная ул. Мате Залки, 9а	ТК-2-7	21,269	358,127	336,858	111,29	71,47
Котельная ул. Мате Залки, 9а	ТК-2-8	20,934	357,959	337,025	111,29	71,09
Котельная ул. Мате Залки, 9а	ТК-2-10	20,896	357,94	337,044	111,29	72,02
Котельная ул. Мате Залки, 9а	ТК-2-11	20,812	357,898	337,086	111,29	72,1
Котельная ул. Мате Залки, 9а	ТК-2-12	20,439	357,711	337,272	111,29	72,1
Котельная ул. Мате Залки, 9а	ТК-2-13	19,931	357,456	337,525	111,29	72,32
Котельная ул. Мате Залки, 9а	ТК-2-14	19,867	357,424	337,557	111,29	72,61

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная ул. Мате Залки, 9а	ТК-2-3	17	349,054	332,055	60	50
Котельная ул. Мате Залки, 9а	ТК-2-2	17,003	349,056	332,053	60	50
Котельная ул. Мате Залки, 9а	ТК-2-7	16,983	349,047	332,064	60	50
Котельная ул. Мате Залки, 9а	ТК-2-8	16,969	349,041	332,072	60	50
Котельная ул. Мате Залки, 9а	ТК-2-10	16,971	349,042	332,071	60	50
Котельная ул. Мате Залки, 9а	ТК-2-11	16,967	349,04	332,073	60	50
Котельная ул. Мате Залки, 9а	ТК-2-12	16,894	348,991	332,097	60	50
Котельная ул. Мате Залки, 9а	ТК-2-13	16,583	348,725	332,142	60	50
Котельная ул. Мате Залки, 9а	ТК-2-14	16,548	348,696	332,147	60	50
Котельная ул. Мате Залки, 9а	ТК-2-4	16,761	348,98	332,219	60	50
Котельная ул. Мате Залки, 9а	ТК-2-5	16,567	348,92	332,353	60	50
Котельная ул. Мате Залки, 9а	ТК-2-6	16,471	348,891	332,42	60	50
Котельная ул. Мате Залки, 9а	ТК-2А	20	350	330	60	50
Котельная ул. Мате Залки, 9а	ТК-2-1	23,308	359,151	335,842	111,29	71,46
Котельная ул. Мате Залки, 9а	ТК-2-1	18,808	349,621	330,813	60	50
Котельная ул. Мате Залки, 9а	ТК-11-1	19,015	329,158	310,142	60	50
Котельная ул. Мате Залки, 9а	ТК-2	77,91	393,949	316,039	130	70,94
Котельная ул. Мате Залки, 9а	ТК-10а	77,23	393,607	316,377	130	71,77

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная ул. Мате Залки, 9а	ТК-2-9	16,976	349,044	332,068	60	50
Котельная ул. Мате Залки, 9а	ТК-2-9	21,061	358,023	336,962	111,29	71,97
Котельная ул. Мате Залки, 9а	ТК-17-2	16,044	327,353	311,308	60	50
Котельная ул. Мате Залки, 9а	ТК-14	23,203	334,585	311,382	110,69	71,2
Котельная ул. Мате Залки, 9а	ТК-1-2	19,947	299,993	280,045	60	50
Котельная ул. Мате Залки, 9а	ТК-1-2	18,12	319,057	300,937	110,86	71,15
Котельная ул. Мате Залки, 9а	ТК-11	28,323	337,155	308,832	110,69	71,09
Котельная ул. Мате Залки, 9а	ТК-6-4	19,779	339,966	320,187	60	50
Котельная ул. Мате Залки, 9а	ТК-6-3	19,817	339,971	320,154	60	50
Котельная ул. Мате Залки, 9а	ТК-6-1	19,983	339,994	320,011	60	50
Котельная ул. Мате Залки, 9а	ТК-6-2	19,921	339,975	320,054	60	50
Котельная ул. Мате Залки, 9а	ТК-6	20	340	320	60	50
Котельная ул. Мате Залки, 9а	ТК-6-6	27,309	350,143	322,834	113,57	80,13
Котельная ул. Мате Залки, 9а	ТК-6-4	26,848	349,912	323,064	113,57	74,36
Котельная ул. Мате Залки, 9а	ТК-6-5	27,557	350,267	322,71	113,57	78,69
Котельная ул. Мате Залки, 9а	ТК-13-1	16,36	327,667	311,307	60	50
Котельная ул. Мате Залки, 9а	ТК-5-2	19,166	329,671	310,505	60	50
Котельная ул. Мате Залки, 9а	ТК-13-1	24,038	335,003	310,966	110,69	71,04

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная ул. Мате Залки, 9а	ТК-5-2	24,452	335,213	310,761	110,69	71,01
Котельная ул. Мате Залки, 9а	ТК-4	19,578	329,768	310,191	60	50
Котельная ул. Мате Залки, 9а	ТК-4-1	19,578	329,768	310,191	60	50
Котельная ул. Мате Залки, 9а	ТК-15	21,82	333,891	312,071	110,69	71,36
Котельная ул. Мате Залки, 9а	ТК-15-1	20,883	333,421	312,537	110,69	71,94
Котельная ул. Мате Залки, 9а	ТК-10	19,284	329,596	310,312	52,25	40,32
Котельная ул. Мате Залки, 9а	ТК-10	27,933	336,958	309,025	108,51	70,32
Котельная ул. Мате Залки, 9а	ТК-5	19,503	329,718	310,214	60	50
Котельная ул. Мате Залки, 9а	ТК-3-3	28,268	337,128	308,859	110,69	70,97
Котельная ул. Мате Залки, 9а	ТК-3-4	27,965	336,975	309,01	110,69	71,02
Котельная ул. Мате Залки, 9а	ТК-3-1	19,957	329,989	310,032	60	50
Котельная ул. Мате Залки, 9а	ТК-3-3	19,147	329,878	310,731	60	50
Котельная ул. Мате Залки, 9а	ТК-3-4	18,905	329,844	310,939	60	50
Котельная ул. Мате Залки, 9а	ТК-3-5	27,526	336,755	309,229	110,69	71,15
Котельная ул. Мате Залки, 9а	ТК-3-5	18,72	329,818	311,098	60	50
Котельная ул. Мате Залки, 9а	ТК-1	79,243	394,619	315,376	130	71,15
Котельная ул. Мате Залки, 9а	ТК-2-3	21,894	358,441	336,547	111,29	71,71
Котельная ул. Мате Залки, 9а	ТК-2-4	20,269	357,625	337,357	111,29	71,71

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная ул. Мате Залки, 9а	ТК-2-5	18,87	356,924	338,053	111,29	72,2
Котельная ул. Мате Залки, 9а	ТК-1А	20	300	280	60	50
Котельная ул. Мате Залки, 9а	ТК-1-1	19,976	319,988	300,012	110,86	71,06
Котельная ул. Мате Залки, 9а	ТК-1-3	19,178	319,588	300,409	110,86	70,99
Котельная ул. Мате Залки, 9а	ТК-1-1	20	300	280	60	50
Котельная ул. Мате Залки, 9а	ТК-3	29,698	337,845	308,147	110,69	71
Котельная ул. Мате Залки, 9а	ТК-7	28,658	337,323	308,665	110,69	71
Котельная ул. Мате Залки, 9а	ТК-3-1	29,183	337,586	308,404	110,69	70,99
Котельная ул. Мате Залки, 9а	ТК-7	19,788	329,818	310,031	60	50
Котельная ул. Мате Залки, 9а	ТК-3	19,998	329,998	310	60	50
Котельная ул. Мате Залки, 9а	ТК-8	28,524	337,256	308,731	110,69	70,84
Котельная ул. Мате Залки, 9а	ТК-9	28,412	337,199	308,788	110,69	70,87
Котельная ул. Мате Залки, 9а	ТК-5	27,446	336,715	309,269	110,69	71,05
Котельная ул. Мате Залки, 9а	ТК-5-1	24,764	335,369	310,605	110,69	71,09
Котельная ул. Мате Залки, 9а	ТК-6	30,443	351,717	321,274	113,57	74,22
Котельная ул. Мате Залки, 9а	ТК-6-3	27,621	350,299	322,679	113,57	75,91
Котельная ул. Мате Залки, 9а	ТК-4	28,09	337,038	308,948	110,69	70,7
Котельная ул. Мате Залки, 9а	ТК-4-1	27,77	336,878	309,107	110,69	71,11

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная ул. Мате Залки, 9а	ТК-17-1	15,76	327,298	311,538	60	50
Котельная ул. Мате Залки, 9а	ТК-11-2	18,631	328,894	310,263	60	50
Котельная ул. Мате Залки, 9а	ТК-8	19,68	329,796	310,116	60	50
Котельная ул. Мате Залки, 9а	ТК-9	19,592	329,778	310,186	60	50
Котельная ул. Мате Залки, 9а	ТК-17	16,096	327,402	311,306	60	50
Котельная ул. Мате Залки, 9а	ТК-13	24,373	335,172	310,798	110,69	71,18
Котельная ул. Мате Залки, 9а	ТК-12	25,404	335,689	310,285	110,69	71,23
Котельная ул. Мате Залки, 9а	ТК-17-1	23,793	334,881	311,087	110,69	71,1
Котельная ул. Мате Залки, 9а	ТК-17	24,107	335,038	310,931	110,69	71,29
Котельная ул. Мате Залки, 9а	ТК-17-2	23,79	334,879	311,089	110,69	71,34
Котельная ул. Мате Залки, 9а	ТК-12	18,257	328,639	310,382	60	50
Котельная ул. Мате Залки, 9а	ТК-11-1	25,794	335,885	310,091	110,69	71,11
Котельная ул. Мате Залки, 9а	ТК-6-2	28,981	350,983	322,003	113,57	72,99
Котельная ул. Мате Залки, 9а	ТК-6-1	29,969	351,479	321,51	113,57	72,71
Котельная ул. Мате Залки, 9а	ТК-13	16,407	327,681	311,274	60	50
Котельная ул. Мате Залки, 9а	ТК-14	16,166	327,531	311,364	60	50
Котельная ул. Мате Залки, 9а	ТК-5-1	19,199	329,676	310,477	60	50
Котельная ул. Мате Залки, 9а	ТК-3-2	19,648	329,894	310,246	60	50

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная ул. Мате Залки, 9а	ТК-3-2	27,648	336,816	309,169	110,69	71,05
Котельная ул. Мате Залки, 9а	ТК-15-2	20,658	333,308	312,649	110,69	71,82
Котельная ул. Мате Залки, 9а	ТК-18	21,324	333,642	312,318	110,69	71,53
Котельная ул. Мате Залки, 9а	ТК-16	21,549	333,754	312,206	110,69	71,12
Котельная ул. Мате Залки, 9а	ТК-18	16,024	327,378	311,354	60	50
Котельная ул. Мате Залки, 9а	ТК-16	16,013	327,381	311,368	60	50
Котельная ул. Мате Залки, 9а	ТК-11-2	25,629	335,802	310,173	110,69	71,16
Котельная ул. Мате Залки, 9а	ТК-15	16,059	327,426	311,367	60	50
Котельная пер. Северный, 17	ТК-5-4	35,07	317,643	282,573	91,97	67,75
Котельная пер. Северный, 17	ТК-30-7	16,816	308,484	291,668	93,57	68,78
Котельная пер. Северный, 17	ТК-5-11	24,504	312,349	287,845	91,92	67,62
Котельная пер. Северный, 17	ТК-5-6	18,253	304,86	286,608	106,87	86,9
Котельная пер. Северный, 17	ТК-5-1	18,654	304,892	286,238	108,57	87,76
Котельная пер. Северный, 17	ТК-5	19,261	304,941	285,68	109,13	87,02
Котельная пер. Северный, 17	ТК-4а	20	305	285	109,81	86,5
Котельная пер. Северный, 17	ТК-5-6	27,882	314,041	286,16	92,07	67,7
Котельная пер. Северный, 17	ТК-5-1	39,563	319,894	280,331	92,15	67,71
Котельная пер. Северный, 17	ТК-5	41,476	320,852	279,377	92,18	67,69

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная пер. Северный, 17	ТК-4а	41,912	321,071	279,159	92,23	67,76
Котельная пер. Северный, 17	ТК-7-1	19,986	304,995	285,009	107,35	89,56
Котельная пер. Северный, 17	ТК-7-1	53,526	327,517	273,991	94,23	74,85
Котельная пер. Северный, 17	ТК-7-2	19,995	304,998	285,004	108,33	85,62
Котельная пер. Северный, 17	ТК-13а	55,998	327,99	271,992	109,74	66,98
Котельная пер. Северный, 17	ТК-7	20	305	285	109,55	86,66
Котельная пер. Северный, 17	ТК-11	19,948	304,96	285,013	106,52	86,32
Котельная пер. Северный, 17	ТК-11	50,778	325,795	275,018	92,83	69,56
Котельная пер. Северный, 17	ТК-7-7	19,975	304,981	285,006	107,83	90,34
Котельная пер. Северный, 17	ТК-41-1	35,563	317,745	282,182	88,04	64,63
Котельная пер. Северный, 17	ТК-7-9	49,567	325,534	275,967	94,15	74,8
Котельная пер. Северный, 17	ТК-7-8	51,572	326,538	274,966	94,2	74,81
Котельная пер. Северный, 17	ТК-7-10	47,402	324,451	277,048	94,09	74,8
Котельная пер. Северный, 17	ТК-11д-1	27,42	314,094	286,674	92,32	69,6
Котельная пер. Северный, 17	ТК-11д	28,331	314,55	286,219	92,41	69,6
Котельная пер. Северный, 17	ТК-11-1	42,835	321,817	278,982	92,7	69,82
Котельная пер. Северный, 17	ТК-21-2	28,367	314,301	285,934	92	67,86
Котельная пер. Северный, 17	ТК-12-1	49,387	325,099	275,712	92,72	69,85

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная пер. Северный, 17	ТК-136	55,867	327,924	272,057	109,58	66,77
Котельная пер. Северный, 17	ТК-5-5	34,195	317,205	283,01	91,87	67,74
Котельная пер. Северный, 17	ТК-5-7	24,641	312,418	287,777	92,03	67,77
Котельная пер. Северный, 17	ТК-5-8	22,566	311,378	288,812	91,98	67,76
Котельная пер. Северный, 17	ТК-30-6	17,605	308,879	291,274	93,68	68,79
Котельная пер. Северный, 17	ТК-46	45,012	322,468	277,456	109,64	59,24
Котельная пер. Северный, 17	ТК-41-3	19,98	304,984	285,005	100,53	84,01
Котельная пер. Северный, 17	ТК-41-4	33,62	316,772	283,152	87,98	64,64
Котельная пер. Северный, 17	ТК-42	19,881	304,91	285,029	109,08	84,51
Котельная пер. Северный, 17	ТК-14-2	50,517	325,939	275,422	92,48	70,69
Котельная пер. Северный, 17	ТК-22-4	19,86	304,927	285,066	108,15	90,75
Котельная пер. Северный, 17	ТК-22-5	29,06	314,48	285,42	89,77	66,17
Котельная пер. Северный, 17	ТК-12	51,084	325,949	274,865	92,85	69,61
Котельная пер. Северный, 17	ТК-40-2	39,868	319,902	280,035	88,25	64,79
Котельная пер. Северный, 17	ТК-5-3	35,879	318,048	282,169	92,05	67,76
Котельная пер. Северный, 17	ТК-42	39,831	319,884	280,053	88,33	64,69
Котельная пер. Северный, 17	ТК-10	20	305	285	109,85	89,49
Котельная пер. Северный, 17	ТК-10	54,191	327,505	273,315	92,93	69,72

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная пер. Северный, 17	ТК-14-1	54,272	327,82	273,548	92,74	69,46
Котельная пер. Северный, 17	ТК-14-1	20	305	285	109,24	87,98
Котельная пер. Северный, 17	ТК-21-1	19,931	304,948	285,017	108,68	91,16
Котельная пер. Северный, 17	ТК-10-10	19,817	304,951	285,134	107,56	90,17
Котельная пер. Северный, 17	ТК-7-7	55,134	328,322	273,188	94,24	74,82
Котельная пер. Северный, 17	ТК-10-10	22,459	311,524	289,065	93,52	72,41
Котельная пер. Северный, 17	ТК-15-2	54	327,684	273,684	91,24	68,71
Котельная пер. Северный, 17	ТК-15	54,254	327,811	273,557	92,37	69,98
Котельная пер. Северный, 17	ТК-13	56,071	328,027	271,956	109,79	66,96
Котельная пер. Северный, 17	ТК-11а	33,192	316,985	283,793	92,56	69,63
Котельная пер. Северный, 17	ТК-12	19,949	304,962	285,012	107,47	86,86
Котельная пер. Северный, 17	ТК-11	19,984	304,988	285,004	109,06	86,76
Котельная пер. Северный, 17	ТК-30	33,723	316,955	283,231	93,98	68,88
Котельная пер. Северный, 17	ТК-29	39,325	319,761	280,436	94,07	68,8
Котельная пер. Северный, 17	ТК-29-2	34,692	317,44	282,748	94,03	68,83
Котельная пер. Северный, 17	ТК-30-3	21,659	310,91	289,251	93,87	68,84
Котельная пер. Северный, 17	ТК-30	19,882	304,932	285,05	59,21	49,24
Котельная пер. Северный, 17	ТК-29	19,951	304,979	285,028	59,73	47,24

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная пер. Северный, 17	ТК-29-2	19,86	304,949	285,089	59,45	46,38
Котельная пер. Северный, 17	ТК-28	39,862	320,03	280,168	94,13	68,81
Котельная пер. Северный, 17	ТК-28	20	305	285	60	46,94
Котельная пер. Северный, 17	ТК-2	46,089	323,008	276,919	109,96	63,54
Котельная пер. Северный, 17	ТК-4	45,443	322,684	277,241	109,87	62,67
Котельная пер. Северный, 17	ТК-40	41,901	320,921	279,02	88,38	64,63
Котельная пер. Северный, 17	ТК-42-1	36,919	318,425	281,506	88,3	64,66
Котельная пер. Северный, 17	ТК-21-4	23,245	311,734	288,49	91,91	67,83
Котельная пер. Северный, 17	ТК-40	20	305	285	109,5	85,46
Котельная пер. Северный, 17	ТК-21-5	21,9	311,061	289,161	91,85	67,81
Котельная пер. Северный, 17	ТК-21-6	21,142	310,681	289,539	91,78	67,8
Котельная пер. Северный, 17	ТК-15-1	54,179	327,774	273,594	92,3	70,01
Котельная пер. Северный, 17	ТК-11	52,737	326,777	274,04	92,9	69,63
Котельная пер. Северный, 17	ТК-24	40,74	320,318	279,578	109,73	62,51
Котельная пер. Северный, 17	ТК-17-2	20	305	285	109,52	83,4
Котельная пер. Северный, 17	ТК-17-7	19,771	304,826	285,055	108,44	84,95
Котельная пер. Северный, 17	ТК-21-1	20	320	300	60	48,28
Котельная пер. Северный, 17	ТК-22-1	32,096	316,001	283,905	89,81	65,95

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная пер. Северный, 17	ТК-21-7	20,325	310,272	289,947	91,67	67,79
Котельная пер. Северный, 17	ТК-10-2	32,948	316,777	283,829	93,54	72,38
Котельная пер. Северный, 17	ТК-7	55,588	328,549	272,961	94,33	74,76
Котельная пер. Северный, 17	ТК-30-5	18,335	309,245	290,91	93,76	68,8
Котельная пер. Северный, 17	ТК-30-4	19,633	309,895	290,262	93,82	68,82
Котельная пер. Северный, 17	ТК-10-2	19,88	304,956	285,076	108,03	90,51
Котельная пер. Северный, 17	УТ-73	40,86	320,378	279,518	12	12
Котельная пер. Северный, 17	ТК-42-1	19,464	304,593	285,129	108,8	80,87
Котельная пер. Северный, 17	ТК-43	17,666	303,228	285,562	106,55	80,73
Котельная пер. Северный, 17	ТК-41	36,651	318,291	281,639	88,15	64,6
Котельная пер. Северный, 17	ТК-41	19,992	304,994	285,002	101,81	83,01
Котельная пер. Северный, 17	ТК-42-4	18,029	303,504	285,475	107,77	82,23
Котельная пер. Северный, 17	ТК-21-0	34,142	317,194	283,052	92,06	67,88
Котельная пер. Северный, 17	ТК-21-3	25,344	312,786	287,442	91,96	67,84
Котельная пер. Северный, 17	ТК-23	40,75	320,323	279,573	109,78	62,49
Котельная пер. Северный, 17	ТК-17	42,044	321,191	279,147	92,09	69,77
Котельная пер. Северный, 17	ТК-26	40,267	320,119	279,852	89,95	66,09
Котельная пер. Северный, 17	ТК-21	34,927	317,399	282,472	109,55	63,18

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная пер. Северный, 17	ТК-22	33,749	316,829	283,08	90,01	66
Котельная пер. Северный, 17	ТК-22-8	32,759	316,333	283,574	89,95	66,04
Котельная пер. Северный, 17	ТК-10-1	38,823	319,719	280,896	93,63	72,35
Котельная пер. Северный, 17	ТК-10-5	31,498	316,051	284,553	93,59	72,37
Котельная пер. Северный, 17	ТК-26-5	35,873	317,918	282,045	89,89	66,25
Котельная пер. Северный, 17	ТК-26-10	35,12	317,541	282,421	89,83	66,3
Котельная пер. Северный, 17	ТК-26-11	39,317	319,643	280,326	89,58	65,99
Котельная пер. Северный, 17	ТК-25	40,567	320,231	279,664	109,53	62,6
Котельная пер. Северный, 17	ТК-27-5	7,113	303,509	296,396	89,55	66,09
Котельная пер. Северный, 17	ТК-27	24,432	312,185	287,753	89,74	66,13
Котельная пер. Северный, 17	ТК-22	20	305	285	109,35	87,25
Котельная пер. Северный, 17	ТК-22-8	19,9	304,924	285,024	108,41	84,43
Котельная пер. Северный, 17	ТК-27-6	18,943	304,207	285,263	105,65	86,85
Котельная пер. Северный, 17	ТК-21-0	20	305	285	109,13	90,82
Котельная пер. Северный, 17	ТК-26	20	305	285	109,48	86,05
Котельная пер. Северный, 17	ТК-26-5	19,941	304,981	285,041	108,54	89,11
Котельная пер. Северный, 17	ТК-22-2	31,742	315,824	284,082	89,7	66,09
Котельная пер. Северный, 17	ТК-26-10	19,935	304,977	285,042	107,3	85,12

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная пер. Северный, 17	ТК-26-11	19,988	304,991	285,003	103,16	79,13
Котельная пер. Северный, 17	ТК-10-1	20	305	285	109,75	88,86
Котельная пер. Северный, 17	ТК-10-5	19,96	304,979	285,019	108,95	89,29
Котельная пер. Северный, 17	ТК-10-3	31,813	316,208	284,396	93,47	72,37
Котельная пер. Северный, 17	ТК-26-7	33,236	316,597	283,361	89,8	66,22
Котельная пер. Северный, 17	ТК-26-8	32,656	316,306	283,65	89,73	66,21
Котельная пер. Северный, 17	ТК-26-9	32,032	315,994	283,962	89,64	66,21
Котельная пер. Северный, 17	ТК-26-12	38,891	319,43	280,539	89,43	65,95
Котельная пер. Северный, 17	ТК-26-12	19,987	304,99	285,003	96,26	69,37
Котельная пер. Северный, 17	ТК-28-1	32,181	316,182	284,001	93,96	69,12
Котельная пер. Северный, 17	ТК-5-13	22,706	311,448	288,742	91,75	67,65
Котельная пер. Северный, 17	ТК-28-1	19,897	304,911	285,015	58,79	48,06
Котельная пер. Северный, 17	ТК-30-2	24,575	312,371	287,796	93,91	68,85
Котельная пер. Северный, 17	ТК-30-1	28,542	314,359	285,816	93,95	68,87
Котельная пер. Северный, 17	ТК-10-4	30,587	315,595	285,008	93,39	72,36
Котельная пер. Северный, 17	ТК-10-6	29,701	315,151	285,45	93,54	72,39
Котельная пер. Северный, 17	ТК-10-6	19,935	304,974	285,039	107,93	90,33
Котельная пер. Северный, 17	ТК-10-7	28,51	314,554	286,044	93,48	72,38

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная пер. Северный, 17	ТК-10-8	27,225	313,911	286,686	93,4	72,37
Котельная пер. Северный, 17	ТК-10-10	20,551	310,568	290,017	93,48	72,38
Котельная пер. Северный, 17	ТК-29-5	29,609	314,893	285,284	93,68	68,86
Котельная пер. Северный, 17	ТК-5-12	23,64	311,916	288,277	91,85	67,66
Котельная пер. Северный, 17	ТК-10-11	19,477	310,031	290,553	93,43	72,37
Котельная пер. Северный, 17	ТК-29-1	37,919	319,056	281,138	93,54	68,85
Котельная пер. Северный, 17	ТК-29-4	19,74	304,91	285,171	58,15	48,29
Котельная пер. Северный, 17	ТК-26-6	34,265	317,112	282,847	89,85	66,24
Котельная пер. Северный, 17	ТК-26-4	32,369	316,163	283,793	89,62	66,19
Котельная пер. Северный, 17	ТК-5-9	21,398	310,793	289,395	91,92	67,75
Котельная пер. Северный, 17	ТК-5-10	20,137	310,162	290,025	91,84	67,74
Котельная пер. Северный, 17	ТК-5-11	18,18	304,846	286,666	104,41	87,39
Котельная пер. Северный, 17	ТК-26-3	33,282	316,62	283,338	89,72	66,2
Котельная пер. Северный, 17	ТК-22-3	31,689	315,797	284,108	89,67	65,74
Котельная пер. Северный, 17	ТК-26-2	34,127	317,043	282,916	89,79	66,21
Котельная пер. Северный, 17	ТК-26-1	19,899	304,98	285,081	107,58	89,03
Котельная пер. Северный, 17	ТК-29-1	19,891	304,959	285,069	57,41	47,59
Котельная пер. Северный, 17	ТК-29-3	34,372	317,279	282,908	93,9	69,01

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная пер. Северный, 17	ТК-26-1	35,628	317,795	282,167	89,84	66,18
Котельная пер. Северный, 17	ТК-22-16	5,019	302,436	297,417	89,58	66,04
Котельная пер. Северный, 17	ТК-22-15	6,035	302,945	296,91	89,67	66,05
Котельная пер. Северный, 17	ТК-29-4	29,989	315,083	285,094	93,8	68,86
Котельная пер. Северный, 17	ТК-1	57,86	328,925	271,065	110	64,26
Котельная пер. Северный, 17	ТК-0	58,692	329,343	270,651	110	64,91
Котельная пер. Северный, 17	ТК-18-4	21,734	311,017	289,283	91,33	69,71
Котельная пер. Северный, 17	ТК-18-1	28,324	314,318	285,994	91,76	69,71
Котельная пер. Северный, 17	ТК-17-1	39,404	319,868	280,464	91,56	69,04
Котельная пер. Северный, 17	СК	56,508	328,247	271,738	109,9	66,84
Котельная пер. Северный, 17	ТК-18-1	19,696	304,769	285,072	103,08	80,36
Котельная пер. Северный, 17	ТК-10-12	18,322	309,452	291,13	93,36	72,37
Котельная пер. Северный, 17	ТК-18	19,711	304,78	285,069	104,03	79,62
Котельная пер. Северный, 17	ТК-22-10	19,153	309,517	290,364	89,9	66,1
Котельная пер. Северный, 17	ТК-9	44,165	322,041	277,876	109,95	63,58
Котельная пер. Северный, 17	УТ-38	44,036	321,976	277,94	109,76	69,78
Котельная пер. Северный, 17	ТК-22-9	25,182	312,537	287,355	89,92	66,11
Котельная пер. Северный, 17	ТК-22-7	28,165	314,032	285,867	89,7	66,12

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная пер. Северный, 17	ТК-22-6	29,132	314,516	285,384	89,79	66,13
Котельная пер. Северный, 17	ТК-18-3	23,341	311,822	288,481	91,44	69,7
Котельная пер. Северный, 17	ТК-18-2	19,69	304,763	285,074	101,36	74,64
Котельная пер. Северный, 17	ТК-18-2	27,841	314,076	286,235	91,7	69,66
Котельная пер. Северный, 17	ТК-14	55,765	327,873	272,108	109,45	66,95
Котельная пер. Северный, 17	ТК-22-14	6,976	303,416	296,44	89,74	66,05
Котельная пер. Северный, 17	ТК-17-6	34,032	317,177	283,145	92,01	69,74
Котельная пер. Северный, 17	ТК-21-1	32,48	316,361	283,881	92,03	67,87
Котельная пер. Северный, 17	ТК-22-4	30,028	314,965	284,937	89,86	66,13
Котельная пер. Северный, 17	ТК-41-3	34,554	317,24	282,686	88,07	64,65
Котельная пер. Северный, 17	ТК-18	29,272	314,793	285,52	91,83	69,66
Котельная пер. Северный, 17	ТК-22-13	8,582	304,221	295,639	89,79	66,06
Котельная пер. Северный, 17	ТК-17-7	32,582	316,451	283,869	91,98	69,69
Котельная пер. Северный, 17	ТК-17-2	41,673	321,005	279,332	92,08	69,85
Котельная пер. Северный, 17	ТК-41-2	34,659	317,293	282,633	87,95	64,63
Котельная пер. Северный, 17	ТК-42-2	34,546	317,236	282,69	88,26	64,63
Котельная пер. Северный, 17	ТК-22-12	11,029	305,447	294,418	89,83	66,08
Котельная пер. Северный, 17	ТК-40-3	38,993	319,464	280,471	88,16	64,78

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная пер. Северный, 17	ТК-22-11	14,494	307,183	292,689	89,87	66,09
Котельная пер. Северный, 17	ТК-5-2	37,317	318,769	281,452	92,1	67,78
Котельная пер. Северный, 17	ТК-116	32,646	316,712	284,066	92,54	69,58
Котельная пер. Северный, 17	ТК-40-1	40,678	320,308	279,63	88,32	64,79
Котельная пер. Северный, 17	ТК-17-5	35,981	318,154	282,173	92,04	69,78
Котельная пер. Северный, 17	ТК-17-4	38,504	319,417	280,914	92,06	69,82
Котельная пер. Северный, 17	ТК-17-3	40,688	320,512	279,824	92,01	70,12
Котельная пер. Северный, 17	ТК-6	45,327	322,625	277,298	109,96	63,86
Котельная пер. Северный, 17	ТК-7-2	55,298	328,404	273,106	94,25	74,76
Котельная пер. Северный, 17	ТК-11-1	46,244	323,525	277,281	92,81	69,91
Котельная пер. Северный, 17	ТК-42-3	30,88	315,4	284,52	88,21	64,59
Котельная пер. Северный, 17	ТК-42-4	20,1	309,999	289,899	88,16	64,52
Котельная пер. Северный, 17	ТК-43-1	3,909	301,887	297,978	87,8	64,5
Котельная пер. Северный, 17	ТК-10-6	52,6	326,709	274,108	92,89	69,82
Котельная пер. Северный, 17	ТК-10-9	42,973	321,886	278,913	92,77	69,79
Котельная пер. Северный, 17	ТК-10-7	48,1	324,455	276,354	92,86	69,81
Котельная пер. Северный, 17	ТК-10-8	44,974	322,889	277,914	92,82	69,8
Котельная пер. Северный, 17	ТК-10-10	42,016	321,407	279,391	92,72	69,78

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная пер. Северный, 17	ТК-10-11	40,799	320,797	279,998	92,64	69,78
Котельная пер. Северный, 17	ТК-10-2	52,547	326,682	274,135	92,89	69,85
Котельная пер. Северный, 17	ТК-10-3	50,847	325,83	274,983	92,85	69,84
Котельная пер. Северный, 17	ТК-10-4	49,72	325,266	275,546	92,79	69,83
Котельная пер. Северный, 17	ТК-10-5	48,503	324,656	276,153	92,7	69,83
Котельная пер. Северный, 17	ТК-10-1	53,437	327,128	273,691	92,9	69,83
Котельная пер. Северный, 17	ТК-10-1	19,972	304,979	285,007	109,49	91,84
Котельная пер. Северный, 17	ТК-10-15	48,839	324,824	275,986	92,71	69,74
Котельная пер. Северный, 17	ТК-7-3	51,718	326,612	274,893	94,19	74,75
Котельная пер. Северный, 17	ТК-7-4	50,169	325,836	275,667	94,14	74,73
Котельная пер. Северный, 17	ТК-10-16	47,767	324,287	276,521	92,62	69,73
Котельная пер. Северный, 17	ТК-10-14	49,832	325,322	275,49	92,78	69,75
Котельная пер. Северный, 17	ТК-10-13	51,595	326,205	274,61	92,83	69,77
Котельная пер. Северный, 17	ТК-10-12	52,595	326,706	274,111	92,87	69,78
Котельная пер. Северный, 17	ТК-27	18,975	304,224	285,25	107,17	87,8
Котельная пер. Северный, 17	ТК-27-1	18,542	309,234	290,692	89,71	66,12
Котельная пер. Северный, 17	ТК-27-2	14,056	306,987	292,931	89,68	66,11
Котельная пер. Северный, 17	ТК-27-3	10,783	305,347	294,564	89,64	66,1

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная пер. Северный, 17	ТК-27-6	5,129	302,515	297,386	89,48	66,09
Котельная пер. Северный, 17	ТК-27-4	8,532	304,22	295,688	89,6	66,09
Котельная пер. Северный, 17	ТК-14-3	49,228	325,294	276,065	92,4	70,69
Котельная пер. Северный, 17	ТК-11в	32,149	316,463	284,314	92,52	69,58
Котельная пер. Северный, 17	ТК-7-5	49,48	325,491	276,011	94,05	74,72
Котельная пер. Северный, 17	ТК-7-6	49,061	325,281	276,22	93,9	74,72
Котельная пер. Северный, 17	ТК-13в	55,78	327,881	272,1	109,46	66,58
Котельная пер. Северный, 17	ТК-14	54,257	327,812	273,556	92,4	69,96
Котельная пер. Северный, 17	ТК-14-4	50,938	326,15	275,212	92,66	70,76
Котельная пер. Северный, 17	ТК-14-5	49,812	325,586	275,774	92,57	70,83
Котельная пер. Северный, 17	ТК-14-6	49,543	325,452	275,908	92,55	70,87
Котельная пер. Северный, 17	ТК-14-7	48,447	324,903	276,455	92,57	70,84
Котельная пер. Северный, 17	ТК-14-8	48,179	324,768	276,589	92,55	70,87
Котельная пер. Северный, 17	ТК-14-9	47,989	324,673	276,684	92,53	70,86
Котельная пер. Северный, 17	ТК-20	40,767	320,332	279,565	109,87	62,79
Котельная пер. Северный, 17	ТК-10	40,879	320,388	279,509	109,93	63,52
Котельная пер. Северный, 17	ТК-27	40,86	320,378	279,518	109,54	61,37
Котельная ул. Алтайская, 2а	УТ-16	28,004	323,976	295,973	108,75	65,46

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная ул. Алтайская, 2а	УТ-10Д	48,784	361,885	313,101	96,22	70,46
Котельная ул. Алтайская, 2а	УТ-10В-1	19,417	347,173	327,755	96,17	70,51
Котельная ул. Алтайская, 2а	УТ-17Б-1	23,133	321,534	298,4	107,28	67,56
Котельная ул. Алтайская, 2а	УТ-8	31,641	325,803	294,161	109,81	68,93
Котельная ул. Алтайская, 2а	УТ-17А-1	23,836	321,886	298,05	108,09	67,48
Котельная ул. Алтайская, 2а	УТ-10В	51,033	363,012	311,979	96,34	70,4
Котельная ул. Алтайская, 2а	УТ-10А	14,096	317	302,904	109,26	70,32
Котельная ул. Алтайская, 2а	УТ-14	31,051	325,506	294,455	108,94	67,27
Котельная ул. Алтайская, 2а	УТ-15	29,368	324,662	295,293	108,86	67,31
Котельная ул. Алтайская, 2а	УТ-5	34,148	327,061	292,913	109,89	68,41
Котельная ул. Алтайская, 2а	УТ-10Б	54,418	364,708	310,29	96,47	70,28
Котельная ул. Алтайская, 2а	УТ-1	39,559	329,779	290,219	109,99	67,31
Котельная ул. Алтайская, 2а	УТ-13	31,376	325,669	294,293	109,26	67,66
Котельная ул. Алтайская, 2а	УТ-10Б	20	320	300	60	44,7
Котельная ул. Алтайская, 2а	УТ-12В-1	29,835	324,896	295,061	108,31	67,14
Котельная ул. Алтайская, 2а	УТ-17	26,285	323,114	296,829	108,5	67,17
Котельная ул. Алтайская, 2а	УТ-17А	24,131	322,034	297,903	108,19	67,3
Котельная ул. Алтайская, 2а	УТ-17Б	23,404	321,669	298,265	107,37	67,53

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная ул. Алтайская, 2а	УТ-18	38,287	329,139	290,852	109,68	66,13
Котельная ул. Алтайская, 2а	УТ-10Е	46,28	360,63	314,35	96,13	70,36
Котельная ул. Алтайская, 2а	УТ-10Ж	44,045	359,51	315,465	95,97	70,45
Котельная ул. Алтайская, 2а	УТ-6А	34,711	327,344	292,633	109,4	61,91
Котельная ул. Алтайская, 2а	УТ-10	14,134	317,019	302,885	109,41	68,73
Котельная ул. Алтайская, 2а	УТ-10В	19,113	319,234	300,122	59,53	45,2
Котельная ул. Алтайская, 2а	УТ-10Г	18,825	318,986	300,161	59,28	45,88
Котельная ул. Алтайская, 2а	УТ-10Д	18,641	318,854	300,213	59,04	46,14
Котельная ул. Алтайская, 2а	УТ-20Б	34,97	327,474	292,503	108,51	68,22
Котельная ул. Алтайская, 2а	УТ-19А	33,877	327,777	293,9	93,64	68,93
Котельная ул. Алтайская, 2а	УТ-19Б	32,126	326,9	294,774	93,58	69,06
Котельная ул. Алтайская, 2а	УТ-2	32,123	326,044	293,922	109,72	67,62
Котельная ул. Алтайская, 2а	УТ-9Г	17,444	318,679	301,236	109,52	68,8
Котельная ул. Алтайская, 2а	УТ-9В	19,675	319,799	300,124	109,57	68,87
Котельная ул. Алтайская, 2а	УТ-9Б	23,087	321,511	298,424	109,64	68,91
Котельная ул. Алтайская, 2а	УТ-9А	24,103	322,02	297,917	109,65	68,98
Котельная ул. Алтайская, 2а	УТ-9	30,267	325,113	294,846	109,74	68,83
Котельная ул. Алтайская, 2а	УТ-7Б	28,41	324,396	295,985	93,99	69,02

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная ул. Алтайская, 2а	УТ-8А	30,749	325,355	294,606	109,76	68,91
Котельная ул. Алтайская, 2а	УТ-11	31,706	325,835	294,129	109,52	67,71
Котельная ул. Алтайская, 2а	УТ-7	32,045	326,217	294,172	94,23	69,09
Котельная ул. Алтайская, 2а	УТ-7В	26,224	323,3	297,076	93,83	69,01
Котельная ул. Алтайская, 2а	УТ-19	36,068	328,024	291,957	109,03	66,41
Котельная ул. Алтайская, 2а	УТ-1А	39,559	329,779	290,219	12,81	12
Котельная ул. Алтайская, 2а	УТ-1Б	39,559	329,779	290,219	12	12
Котельная ул. Алтайская, 2а	УТ-20	35,734	327,857	292,123	108,73	68,31
Котельная ул. Алтайская, 2а	УТ-20А	35,234	327,606	292,372	108,66	68,33
Котельная ул. Алтайская, 2а	УТ-12	31,518	325,741	294,222	109,42	67,82
Котельная ул. Алтайская, 2а	УТ-10Г	50,094	362,541	312,447	96,27	70,42
Котельная ул. Алтайская, 2а	УТ-20В	34,584	327,28	292,696	108,35	68,07
Котельная ул. Алтайская, 2а	УТ-10Е	18,519	318,766	300,247	58,68	45,97
Котельная ул. Алтайская, 2а	УТ-20Г	33,655	326,814	293,159	108,23	68,12
Котельная ул. Алтайская, 2а	УТ-10Ж	18,436	318,707	300,27	58	46,41
Котельная ул. Алтайская, 2а	УТ-7	20	310	290	60	45,65
Котельная ул. Алтайская, 2а	УТ-7Б	19,963	309,968	290,005	58,64	45,55
Котельная ул. Алтайская, 2а	УТ-1Г	32,133	326,049	293,917	109,61	68,98

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная ул. Алтайская, 2а	УТ-7В	19,942	309,95	290,008	57,75	45,74
Котельная ул. Алтайская, 2а	УТ-1Д	31,404	325,684	294,28	109,56	69,17
Котельная ул. Алтайская, 2а	УТ-6	34,944	327,461	292,517	109,91	67,51
Котельная ул. Алтайская, 2а	УТ-16А	27,993	323,971	295,978	106,98	58,24
Котельная ул. Алтайская, 2а	УТ-19А	10	290	280	60	48,05
Котельная ул. Алтайская, 2а	УТ-12А	31,45	325,707	294,256	109,39	67,73
Котельная ул. Алтайская, 2а	УТ-12Б	31,265	325,613	294,349	109,32	68,09
Котельная ул. Алтайская, 2а	УТ-10В-1	18,897	319,09	300,193	58,27	44,34
Котельная ул. Алтайская, 2а	УТ-19Б	9,966	289,971	280,005	59,67	48,62
Котельная ул. Алтайская, 2а	УТ-16Б	12	317	305	60	46,95
Котельная ул. Алтайская, 2а	УТ-15А	28,189	324,07	295,881	108,56	69,91
Котельная ул. Алтайская, 2а	УТ-4	33,393	326,682	293,289	109,87	68,43
Котельная ул. Алтайская, 2а	УТ-1В	35,228	327,603	292,375	109,78	68,91
Котельная ул. Алтайская, 2а	УТ-1Д	38,571	329,282	290,711	109,98	67,31
Котельная ул. Алтайская, 2а	УТ-3	32,292	326,129	293,838	109,83	68,38
Котельная ул. Алтайская, 2а	УТ-7А	19,985	309,987	290,002	59,52	44,76
Котельная ул. Алтайская, 2а	УТ-20Д	34,591	327,283	292,693	108,32	68,54
Котельная ул. Алтайская, 2а	УТ-7А	30,779	325,583	294,803	94,16	68,98

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная ул. Алтайская, 2а	УТ-12В	31,113	325,537	294,424	109,23	67,84
Котельная ул. Тургенева, 11а	ТК-7а	57,64	332,301	274,661	109,1	69,77
Котельная ул. Тургенева, 11а	ТК-20	56,618	331,778	275,159	107,34	72,02
Котельная ул. Тургенева, 11а	ТК-81-1	37,223	322,046	284,823	108,6	67,84
Котельная ул. Тургенева, 11а	ТК-68-2	46,34	326,625	280,285	108,89	70,26
Котельная ул. Тургенева, 11а	ТК-26	33,216	319,999	286,783	93,25	69,24
Котельная ул. Тургенева, 11а	ТК-9-1	20	290	270	60	0
Котельная ул. Тургенева, 11а	ТК-6-1	49,036	327,979	278,943	109,63	69,77
Котельная ул. Тургенева, 11а	ТК-64	33,161	319,972	286,811	99,01	71,31
Котельная ул. Тургенева, 11а	ТК-33-5	30,389	318,7	288,312	93,98	69,72
Котельная ул. Тургенева, 11а	ТК-3	59,775	333,373	273,598	109,92	67,81
Котельная ул. Тургенева, 11а	ТК-15	61,097	334,035	272,938	109,94	67,4
Котельная ул. Тургенева, 11а	ТК-17	60,098	333,531	273,434	109,92	67,72
Котельная ул. Тургенева, 11а	ТК-18	58,53	332,741	274,211	109,87	67,85
Котельная ул. Тургенева, 11а	ТК-19	57,476	332,21	274,734	109,83	67,95
Котельная ул. Тургенева, 11а	ТК-20а	55,987	331,46	275,472	109,78	67,93
Котельная ул. Тургенева, 11а	ТК-16-2	54,574	330,748	276,174	109,44	67,89
Котельная ул. Тургенева, 11а	ТК-21	54,772	330,847	276,075	109,73	67,88

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная ул. Тургенева, 11а	ТК-33-6	27,109	317,057	289,948	93,94	69,71
Котельная ул. Тургенева, 11а	ТК-33-7	25,01	316,006	290,996	93,9	69,69
Котельная ул. Тургенева, 11а	ТК-83-1	42,455	324,67	282,214	106,9	70,61
Котельная ул. Тургенева, 11а	ТК-72-1	42,421	324,653	282,232	109,22	68,04
Котельная ул. Тургенева, 11а	ТК-74а	42,048	324,465	282,418	106,9	70,82
Котельная ул. Тургенева, 11а	ТК-8-11/1	36,587	321,727	285,14	108,39	63,78
Котельная ул. Тургенева, 11а	ТК-57-1	35,422	321,107	285,685	108,26	68,7
Котельная ул. Тургенева, 11а	ТК-61	33,184	319,983	286,799	107,39	69,52
Котельная ул. Тургенева, 11а	ТК-9	56,687	331,822	275,135	108,22	66,96
Котельная ул. Тургенева, 11а	ТК-38-8	19,198	289,598	270,4	95,28	69,54
Котельная ул. Тургенева, 11а	ТК-76	41,736	324,31	282,574	109,44	66,67
Котельная ул. Тургенева, 11а	ТК-73	42,313	324,599	282,285	108,81	70,17
Котельная ул. Тургенева, 11а	ТК-79	41,324	324,103	282,779	107,15	70,05
Котельная ул. Тургенева, 11а	ТК-80	41,317	324,1	282,783	105,23	70,66
Котельная ул. Тургенева, 11а	ТК-26	46,618	326,734	280,116	109,56	67,73
Котельная ул. Тургенева, 11а	ТК-33-1	19,99	289,996	270,005	59,93	47,65
Котельная ул. Тургенева, 11а	ТК-30-1	38,952	322,883	283,93	109,28	72,17
Котельная ул. Тургенева, 11а	ТК-33-2	19,976	289,989	270,014	59,67	47,38

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная ул. Тургенева, 11а	ТК-33-3	19,961	289,983	270,022	58,71	47,71
Котельная ул. Тургенева, 11а	ТК-33-4	19,953	289,978	270,024	58,11	47,96
Котельная ул. Тургенева, 11а	ТК-10	56,63	331,793	275,163	107,28	63,89
Котельная ул. Тургенева, 11а	ТК-3а	59,736	333,354	273,617	109,58	66,34
Котельная ул. Тургенева, 11а	ТК-7	57,718	332,34	274,622	109,74	68,13
Котельная ул. Тургенева, 11а	ТК-74	42,164	324,524	282,36	108,23	70,28
Котельная ул. Тургенева, 11а	ТК-10-3	43,39	325,139	281,748	98,64	70,67
Котельная ул. Тургенева, 11а	ТК-8-1	61,395	334,188	272,793	94,43	69,42
Котельная ул. Тургенева, 11а	ТК-8-1	20	290	270	60	47,49
Котельная ул. Тургенева, 11а	ТК-18а	57,913	332,43	274,517	109,85	67,94
Котельная ул. Тургенева, 11а	ТК-5-5	55,275	331,114	275,839	103,69	66,6
Котельная ул. Тургенева, 11а	ТК-6-1	57,603	332,282	274,679	109,74	67,58
Котельная ул. Тургенева, 11а	ТК-23-2	52,859	329,888	277,028	108,61	68,96
Котельная ул. Тургенева, 11а	ТК-15-1	56,626	331,782	275,156	109,51	68,33
Котельная ул. Тургенева, 11а	ТК-6-3	48,815	327,868	279,053	109,37	69,66
Котельная ул. Тургенева, 11а	ТК-6-2	48,244	327,581	279,338	109,02	70,1
Котельная ул. Тургенева, 11а	ТК-6-4	48,594	327,757	279,163	107,9	69,89
Котельная ул. Тургенева, 11а	ТК-716	44,331	325,612	281,281	109,62	67,28

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная ул. Тургенева, 11а	ТК-10-4	28,954	317,564	288,61	93,39	66,06
Котельная ул. Тургенева, 11а	ТК-68-1	44,951	325,928	280,977	109,3	69,86
Котельная ул. Тургенева, 11а	ТК-70	45,749	326,324	280,576	109,66	67,27
Котельная ул. Тургенева, 11а	ТК-8-11	37,799	322,335	284,536	109,01	65,82
Котельная ул. Тургенева, 11а	ТК-81-3	38,629	322,751	284,122	109,14	66,69
Котельная ул. Тургенева, 11а	ТК-26	15	285	270	60	48,97
Котельная ул. Тургенева, 11а	ТК-26-1	31,868	319,324	287,456	93,15	69,29
Котельная ул. Тургенева, 11а	ТК-26	60,426	333,7	273,274	109,93	67,81
Котельная ул. Тургенева, 11а	ТК-2а	61,998	334,49	272,492	109,97	67,78
Котельная ул. Тургенева, 11а	ТК-11	56,253	331,604	275,351	105,29	64,74
Котельная ул. Тургенева, 11а	ТК-81-2	39,095	322,985	283,89	109,26	65,05
Котельная ул. Тургенева, 11а	ТК-19а	56,635	331,786	275,151	109,8	67,93
Котельная ул. Тургенева, 11а	ТК-2	62,688	334,837	272,149	109,98	67,59
Котельная ул. Тургенева, 11а	ТК-1	64,353	335,674	271,321	110	67,58
Котельная ул. Тургенева, 11а	ТК-17-1	59,949	333,457	273,508	109,71	65,49
Котельная ул. Тургенева, 11а	ТК-23	54,748	330,835	276,087	109,67	68,98
Котельная ул. Тургенева, 11а	ТК-33-9	15,723	311,353	295,631	93,75	69,67
Котельная ул. Тургенева, 11а	ТК-33-8	23,829	315,414	291,585	93,84	69,68

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная ул. Тургенева, 11а	ТК-37-2	35,762	321,282	285,52	108,21	70,61
Котельная ул. Тургенева, 11а	ТК-77	41,633	324,258	282,625	109,1	69,64
Котельная ул. Тургенева, 11а	ТК-63	33,168	319,975	286,807	102,84	69,68
Котельная ул. Тургенева, 11а	ТК-78	41,591	324,237	282,646	108,71	69,47
Котельная ул. Тургенева, 11а	ТК-57	35,838	321,316	285,478	108,63	68,55
Котельная ул. Тургенева, 11а	ТК-69	44,027	325,465	281,437	108,53	69,9
Котельная ул. Тургенева, 11а	ТК-68	46,894	326,903	280,009	109,59	69,84
Котельная ул. Тургенева, 11а	ТК-81	39,641	323,259	283,618	109,33	65,66
Котельная ул. Тургенева, 11а	ТК-83	43,392	325,139	281,748	107,79	68,02
Котельная ул. Тургенева, 11а	ТК-72	43,46	325,174	281,714	109,5	67,81
Котельная ул. Тургенева, 11а	ТК-716	43,91	325,4	281,49	109,56	67,78
Котельная ул. Тургенева, 11а	ТК-66	49,731	328,326	278,595	109,78	67,63
Котельная ул. Тургенева, 11а	ТК-12	51,635	329,283	277,648	109,81	67,9
Котельная ул. Тургенева, 11а	ТК-82	56,9	331,928	275,028	109,87	67,89
Котельная ул. Тургенева, 11а	ТК-6	57,796	332,379	274,583	109,82	67,78
Котельная ул. Тургенева, 11а	ТК-5	58,665	332,815	274,15	109,89	67,87
Котельная ул. Тургенева, 11а	ТК-8	61,836	334,408	272,573	109,64	67,82
Котельная ул. Тургенева, 11а	ТК-16	61,018	333,995	272,977	109,38	59,8

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная ул. Тургенева, 11а	ТК-62	33,174	319,978	286,804	106,69	67,03
Котельная ул. Тургенева, 11а	ТК-58	33,288	320,035	286,747	107,77	68,54
Котельная ул. Тургенева, 11а	ТК-33-4	35,11	321,065	285,955	94,01	69,74
Котельная ул. Тургенева, 11а	ТК-33-3	35,184	321,102	285,918	94,07	69,81
Котельная ул. Тургенева, 11а	ТК-33-2	35,616	321,319	285,703	94,19	69,76
Котельная ул. Тургенева, 11а	ТК-33-1	35,846	321,434	285,588	94,23	69,76
Котельная ул. Тургенева, 11а	ТК-33	36,233	321,515	285,282	108,97	65,34
Котельная ул. Тургенева, 11а	ТК-30	40,302	323,56	283,258	109,39	67,7
Котельная ул. Тургенева, 11а	ТК-38-13	18,152	289,073	270,922	94,36	68,22
Котельная ул. Тургенева, 11а	ТК-38-12	18,27	289,133	270,863	94,75	68,48
Котельная ул. Тургенева, 11а	ТК-38-11	18,556	289,276	270,72	95,03	68,63
Котельная ул. Тургенева, 11а	ТК-38-10	18,956	289,477	270,52	94,65	69,03
Котельная ул. Тургенева, 11а	ТК-38-9	19,076	289,537	270,461	95,23	68,57
Котельная ул. Тургенева, 11а	ТК-38-7	19,335	289,667	270,331	95,43	68,97
Котельная ул. Тургенева, 11а	ТК-38-6	19,532	289,765	270,233	95,62	69,04
Котельная ул. Тургенева, 11а	ТК-38-5	18,813	289,405	270,592	94,71	68,92
Котельная ул. Тургенева, 11а	ТК-38-4	18,982	289,49	270,508	95,2	69,19
Котельная ул. Тургенева, 11а	ТК-38-3	19,599	289,799	270,2	95,65	69,02

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная ул. Тургенева, 11а	ТК-38-2	19,745	289,872	270,127	95,67	69,1
Котельная ул. Тургенева, 11а	ТК-38-1	36,63	321,718	285,087	109	73,59
Котельная ул. Тургенева, 11а	ТК-38	36,797	321,801	285,004	109,06	72,91
Котельная ул. Тургенева, 11а	ТК-37	37,194	322	284,807	109,13	72,24
Котельная ул. Тургенева, 11а	ТК-25	51,213	329,052	277,839	109,66	67,81
Котельная ул. Тургенева, 11а	ТК-23-1	54,378	330,649	276,271	109,24	69,16
Котельная ул. Тургенева, 11а	ТК-37-1	36,311	321,558	285,246	108,53	70,43
Котельная ул. Тургенева, 11а	ТК-23	20	290	270	60	47,58
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-75	39,278	352,854	313,576	94,55	71,12
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-74	39,478	352,954	313,476	94,64	71,1
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-77	42,338	354,387	312,049	94,26	70,69
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-76	43,119	354,778	311,659	94,57	70,56
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-72	42,22	350,957	308,737	94,41	70,91
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-73	22,981	341,319	318,337	94,31	70,74
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-68	50,231	354,97	304,739	94,65	70,91
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-67	52,079	355,896	303,817	94,68	70,88
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-56	19,9	309,928	290,028	56,97	47,15
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-56	38,027	330,507	292,481	96,22	70,87

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-54	39,958	331,475	291,517	96,69	70,67
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-51	19,805	309,831	290,026	59,9	49,52
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-52-6	28,299	325,634	297,335	96,77	71,09
Котельная пер. Фруктовый, 13	СК-71	44,047	351,872	307,825	94,59	70,83
Котельная пер. Фруктовый, 13	СК-71	19,834	319,928	300,093	59,53	46,68
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-73	18,457	318,742	300,285	58,22	46,38
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-68-7	50,094	354,902	304,807	94,59	71,02
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-68-7	19,939	319,963	300,024	59,55	48,37
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-52-5	30,295	326,634	296,339	96,81	71,1
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-52-7	27,031	324,999	297,968	96,72	71,07
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-52-9	24,187	323,574	299,387	96,58	71,06
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-52-1'	27,223	325,095	297,871	96,76	70,98
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-73-2	19,263	339,456	320,193	94,21	70,74
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-73-2	17,856	318,224	300,368	57,72	46,68
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-52-1'	19,006	309,216	290,21	59,43	49,44
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-52-3'	22,971	322,964	299,993	96,69	70,95
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-52-4'	21,719	322,337	300,618	96,65	70,93
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-52-5'	19,485	321,218	301,733	96,59	70,92

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-52-6'	18,227	320,588	302,36	96,52	70,9
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-52-7'	17,668	320,307	302,639	96,42	70,89
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-73-3	17,58	317,985	300,406	57,3	46,95
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-73-3	17,295	338,47	321,175	94,09	70,74
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-72-2	42,17	350,932	308,762	94,62	70,87
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-72-2	19,675	319,791	300,116	59,72	47,12
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-72-3	19,462	319,607	300,146	59,59	47,06
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-45	57,444	358,565	301,121	109,35	65,01
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-72-3	39,417	349,552	310,135	94,59	70,86
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-72-5	19,258	319,432	300,174	59,37	46,92
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-8В-1	105,994	382,991	276,998	94,39	74,17
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-8В	20	320	300	60	42,36
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-72-8	18,861	319,09	300,229	58,88	46,41
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-52-4	19,609	309,732	290,123	58,94	37,42
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-67	19,999	319,999	300	60	46,99
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-68	19,964	319,984	300,02	59,86	47,23
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-68-1	19,945	319,976	300,031	59,67	47,13
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-68-5	19,652	319,789	300,137	58,76	47,28

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-72-1	19,837	319,93	300,093	59,79	47,15
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-72	19,812	319,908	300,097	58,67	47,6
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-72-4	19,356	319,516	300,161	59,51	47
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-72-6	19,19	319,374	300,184	59,24	46,76
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-72-7	19,114	319,308	300,194	59,06	46,74
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-73-1	18,245	318,56	300,314	57,89	46,74
Котельная пер. Фруктовый, 13	УТ-10	54,218	356,97	302,751	94,49	70,34
Котельная пер. Фруктовый, 13	УТ-10	25	305	280	60	40,79
Котельная пер. Фруктовый, 13	УТ-8	55,01	357,343	302,333	109,12	62,98
Котельная пер. Фруктовый, 13	УТ-11	53,288	356,504	303,216	94,47	70,34
Котельная пер. Фруктовый, 13	УТ-11-1	50,845	355,279	304,434	94,36	70,27
Котельная пер. Фруктовый, 13	УТ-12	49,87	354,791	304,92	94,29	70,25
Котельная пер. Фруктовый, 13	УТ-11	24,989	304,992	280,003	59,75	40,17
Котельная пер. Фруктовый, 13	УТ-12	24,92	304,943	280,023	58,02	42,15
Котельная пер. Фруктовый, 13	УТ-13	49,668	354,689	305,021	94,26	70,17
Котельная пер. Фруктовый, 13	УТ-13-1	49,475	354,593	305, Котельная ул. Носенко, 68	94,23	70,19
Котельная пер. Фруктовый, 13	УТ-13-3	48,737	354,223	305,486	94,03	70,13
Котельная пер. Фруктовый, 13	УТ-13	24,918	304,941	280,023	57,68	41,32

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная пер. Фруктовый, 13	УТ-13-2	48,941	354,325	305,384	94,16	70,25
Котельная пер. Фруктовый, 13	УТ-13-1	24,916	304,94	280,024	57,39	41,66
Котельная пер. Фруктовый, 13	УТ-13-2	24,908	304,934	280,026	56,55	43,04
Котельная пер. Фруктовый, 13	УТ-13-3	24,908	304,934	280,026	20	20
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-73'	55,186	357,431	302,245	109,27	64,66
Котельная пер. Фруктовый, 13	УТ-8-1	53,941	356,845	302,904	94,65	70,67
Котельная пер. Фруктовый, 13	УТ-8-1	25	325	300	60	43,54
Котельная пер. Фруктовый, 13	УТ-8-2	53,02	356,384	303,363	94,62	70,63
Котельная пер. Фруктовый, 13	УТ-8-2	24,949	324,96	300,012	59,81	43
Котельная пер. Фруктовый, 13	УТ-8-3	51,501	355,622	304,121	94,37	70,54
Котельная пер. Фруктовый, 13	УТ-8-3	24,848	324,88	300,033	58,53	43,28
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-40Б	107,36	383,67	276,31	109,9	68,2
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-2В	107,362	383,671	276,309	109,97	67,59
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-1В	107,462	383,722	276,259	109,98	64,67
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-1Б	105,091	382,528	277,437	109,97	64,45
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-41Б	107,36	383,67	276,31	12	12
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-74-2	33,903	350,162	316,259	94,51	71,09
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-74-2	19,83	319,872	300,043	59,02	47,43

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-75-2	38,295	352,362	314,067	94,28	70,87
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-52-4	33,184	328,081	294,897	96,84	71,07
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-52-3	31,11	327,042	295,932	97,08	71,43
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-34	92,054	375,967	283,913	109,86	64,5
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-33	97,472	378,693	281,221	109,91	64,48
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-32	98,569	379,245	280,676	109,91	64,48
Котельная пер. Фруктовый, 13	УТ-2	106,003	382,987	276,984	109,97	64,45
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-7Б	107,133	383,556	276,423	107,24	66,97
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-6Б	107,255	383,617	276,362	108,19	66,67
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-5В	107,269	383,624	276,355	108,74	66,43
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-4В-1	107,275	383,627	276,352	108,92	66,36
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-4В	107,28	383,63	276,35	109,07	67,08
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-3В-2	107,292	383,636	276,344	107,45	59,4
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-3В-1	107,301	383,64	276,339	109,13	58,66
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-3А	107,305	383,642	276,337	109,35	66,68
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-39Б-4	169,347	445,663	276,316	108,8	68,67
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-39Б-3	169,342	445,661	276,319	108,42	68,84
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-39Б-2	169,341	445,66	276,319	108,11	68,57

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-75-2	19,847	319,898	300,05	58,26	46,67
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-39	69,663	364,706	295,043	108,02	70,27
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-53-2	29,506	326,239	296,732	96,65	70,97
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-53-3	28,899	325,934	297,035	96,53	70,96
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-53-4	28,586	325,778	297,192	96,37	70,96
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-52-5	19,608	309,732	290,124	57,99	38,61
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-52-6	19,607	309,731	290,124	57,07	39,87
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-52-7	19,606	309,73	290,124	56,17	41,22
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-52-9	19,601	309,726	290,125	54,59	43,7
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-57-1	58,639	359,453	300,814	94,75	70,59
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-57-1	19,877	299,895	280,017	59,91	47,82
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-57-3	55,489	357,875	302,386	94,71	70,58
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-57-3	19,789	299,819	280,03	59,14	37,49
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-57-4	54,364	357,311	302,947	94,67	70,58
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-57-4	19,788	299,818	280,03	58,17	38,83
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-57-6	50,86	355,556	304,695	94,62	70,57
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-57-6	19,785	299,815	280,03	56,96	40,69
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-57-7	49,801	355,025	305,224	94,59	70,56

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-57-7	19,783	299,813	280,031	56,37	41,68
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-57-8	47,884	354,065	306,181	94,55	70,55
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-57-8	19,778	299,809	280,031	55,85	42,56
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-68-2	41,89	350,792	308,902	94,6	70,93
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-68-2	19,917	319,952	300,035	59,49	46
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-68-3	40,305	349,998	309,693	94,57	70,91
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-68-3	19,884	319,923	300,039	59,27	46,41
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-68-4	39,29	349,489	310,2	94,54	70,89
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-68-4	19,853	319,897	300,044	59,07	46,78
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-68-6	19,646	319,786	300,139	57,68	42,4
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-39-1	69,588	364,668	295,08	107,76	70,39
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-41	62,322	361,015	298,693	109,5	65,04
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-46-3	42,844	351,377	308,533	94,62	70,78
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-46-4	40,435	350,171	309,735	94,59	70,77
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-46-5	38,762	349,332	310,57	94,55	70,76
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-46-6	37,691	348,796	311,105	94,5	70,76
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-46-7	36,01	347,954	311,944	94,45	70,77
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-46-8	34,18	347,037	312,857	94,37	70,79

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-51-1	39,619	349,769	310,15	94,59	70,82
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-51-1	19,138	309,48	290,341	59,6	49,6
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-51-2	35,46	347,686	312,226	94,57	70,81
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-51-3	32,405	346,155	313,751	94,54	70,8
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-51-4	30,282	345,092	314,81	94,51	70,79
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-51-5	28,924	344,411	315,488	94,46	70,79
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-51-6	28,159	344,028	315,869	94,41	70,79
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-51-5'	43,632	351,78	308,147	94,45	70,67
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-51-7'	41,111	350,517	309,405	94,34	70,65
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-48	38,345	349,123	310,778	94,46	70,8
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-48	19,753	304,895	285,142	53,37	37,15
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-47-2	41,844	350,876	309,032	94,61	70,76
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-47-3	40,269	350,087	309,818	94,57	70,75
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-47-4	39,261	349,582	310,321	94,52	70,74
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-47-5	38,693	349,297	310,604	94,45	70,74
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-47-6	38,441	349,171	310,73	94,35	70,77
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-47-7	42,565	351,237	308,672	94,62	70,73
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-47-8	41,231	350,568	309,338	94,6	70,73

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-47-9	40,076	349,99	309,914	94,58	70,73
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-47-1'	35,67	347,783	312,113	94,51	70,73
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-47-2'	32,273	346,081	313,808	94,48	70,72
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-47-3'	29,614	344,749	315,135	94,44	70,72
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-47-4'	28,103	343,992	315,889	94,4	70,72
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-47-5'	25,732	342,805	317,072	94,35	70,72
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-47-6'	23,376	341,625	318,248	94,29	70,74
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-53-1	30,224	326,598	296,374	96,69	71
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-51-7	27,211	343,553	316,343	94,33	70,81
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-51-2'	48,651	354,294	305,643	94,59	70,7
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-51-3'	48,283	354,109	305,826	94,56	70,69
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-51	49,436	354,687	305,251	94,64	70,75
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-47	19,949	304,978	285,028	59,93	48,58
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-47	53,117	356,524	303,406	94,69	70,71
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-46-2	46,122	353,019	306,897	94,65	70,79
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-58	19,782	299,813	280,031	59,38	46,98
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-58	55,81	358,036	302,225	94,66	70,61
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-57	58,904	359,585	300,681	94,77	70,55

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-55	19,966	309,976	290,009	58,96	44,99
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-34А-2	87,251	373,554	286,302	108,65	70,01
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-34А-1	87,506	373,681	286,176	109,46	69,24
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-36А	86,912	373,381	286,469	12	12
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-35А	86,912	373,381	286,469	108,42	65,3
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-34А	88,507	374,184	285,676	109,61	66,72
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-35	90,374	375,122	284,748	109,85	64,49
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-39-2	69,327	364,537	295,21	106,23	69,85
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-59	58,371	359,031	300,659	108,27	70,16
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-38	69,68	364,714	295,034	108,19	70,2
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-37-2	69,766	364,757	294,992	109,18	64,97
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-37	71,048	365,401	294,353	109,63	64,4
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-36	76,183	367,982	291,799	109,68	64,43
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-74-1	19,858	319,896	300,039	59,52	47,72
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-74-1	36,411	351,418	315,007	94,61	71,14
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-75-1	19,854	319,9	300,046	59,09	48,27
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-54	19,97	309,978	290,008	59,06	44,88
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-75-1	38,393	352,411	314,018	94,51	71,14

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-75	19,865	319,907	300,043	59,24	48,11
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-74	19,893	319,926	300,034	59,68	47,61
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-77	19,971	319,979	300,008	58,22	44,94
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-76	19,991	319,993	300,003	59,43	43,63
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-74-1	20	320	300	60	46,44
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-74-1	43,429	354,933	311,505	94,68	70,94
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-68-5	34,161	346,92	312,759	94,47	70,89
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-72-6	34,076	346,877	312,801	94,53	70,83
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-72-7	31,26	345,466	314,206	94,49	70,82
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-72-5	36,568	348,125	311,557	94,55	70,85
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-73-1	20,406	340,029	319,623	94,25	70,76
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-72-8	29,889	344,779	314,89	94,46	70,77
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-72-4	37,96	348,823	310,862	94,57	70,85
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-72-1	44,253	351,975	307,722	94,64	70,88
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-68-6	33,933	346,806	312,873	94,28	70,41
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-68-1	43,67	351,684	308,013	94,63	70,88
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-64	54,326	356,999	302,673	109,16	62,8
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-40	63,493	361,603	298,111	109,53	64,39

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-53	19,602	309,728	290,125	59,84	48,19
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-53	35,892	329,438	293,546	96,85	70,93
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-37-1	69,894	364,822	294,928	109,28	66
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-52-8	19,604	309,728	290,124	55,37	42,43
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-52-2	19,61	309,733	290,123	59,91	48,46
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-52-1	20	310	290	60	47,69
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-55	39,845	331,419	291,573	96,67	70,68
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-52-8	25,068	324,015	298,947	96,67	71,06
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-52-2	36,074	329,529	293,455	96,87	71
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-52-1	40,779	331,886	291,108	96,9	70,94
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-51-6'	42,661	351,293	308,632	94,4	70,66
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-51-1'	19,776	309,81	290,034	59,83	49,8
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-50-1	20	310	290	60	49,41
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-52	50,59	355,126	304,536	108,9	67,81
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-51-8'	40,387	350,154	309,767	94,25	70,65
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-51-4'	46,154	353,043	306,889	94,52	70,67
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-51-1'	49,129	354,533	305,404	94,63	70,71
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-50-1	52,483	356,213	303,73	94,66	70,75

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-46-2	19,905	304,935	285,03	59,67	49,54
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-47-11	19,721	304,873	285,152	59,24	48,97
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-50	53,412	356,541	303,129	109,05	66,22
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-49	54,082	356,877	302,795	109,13	66,18
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-46	54,559	357,117	302,557	109,18	65,24
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-47-11	38,384	349,142	310,758	94,53	70,73
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-47-10	19,753	304,895	285,142	59,4	48,45
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-47-1	19,76	304,898	285,138	59,61	49,11
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-47-10	39,089	349,496	310,406	94,56	70,73
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-47-1	44,112	352,012	307,9	94,64	70,74
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-46-1	20	305	285	60	48,71
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-46-1	54,023	356,977	302,954	94,71	70,72
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-44	59,14	359,417	300,277	109,39	64,99
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-43	59,32	359,507	300,187	109,39	65,1
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-42	60,15	359,924	299,774	109,43	65,07
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-57-10	45,421	352,831	307,41	94,43	70,56
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-57-9	46,754	353,499	306,745	94,5	70,55
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-57-5	52,356	356,305	303,949	94,65	70,58

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-57-10	19,769	299,801	280,032	54,85	44,42
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-57-9	19,773	299,805	280,032	55,35	43,47
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-57-5	19,787	299,817	280,03	57,56	39,74
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-57-2	19,79	299,82	280,03	59,84	47,94
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-57-2	56,544	358,403	301,859	94,73	70,58
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-57	20	300	280	60	47,65
Котельная пер. Фруктовый, 13	ТК-52-2'	24,772	323,866	299,094	96,73	70,96
ул. Воровского, 8	ТК-2	11,847	268,407	256,56	94,71	69,55
ул. Воровского, 8	ТК-3	11,291	268,068	256,777	94,66	69,73
ул. Воровского, 8	ТК-1	14,061	269,516	255,455	94,96	69,5
Котельная ул. Беспалова, 27а	ТК-1	18,749	314,372	295,624	93,93	68,29
Котельная ул. Беспалова, 27а	ТК-7б	19,2	314,599	295,399	94,14	66,88
Котельная ул. Беспалова, 27а	ТК-8	17,527	313,761	296,234	94,11	68,53
Котельная ул. Беспалова, 27а	ТК-9	19,055	314,526	295,471	93,99	66,31
Котельная ул. Беспалова, 27а	ТК-10а	19,038	314,517	295,48	92,68	65,06
Котельная ул. Беспалова, 27а	ТК-3а	19,32	314,659	295,339	94,85	67,02
Котельная ул. Беспалова, 27а	ТК-3б	18,932	314,464	295,532	94,53	66,36
Котельная ул. Беспалова, 27а	ТК-1-1	18,427	314,211	295,784	93,5	68,37
Котельная ул. Беспалова, 27а	ТК-6	19,974	314,987	295,013	94,86	67,01
Котельная ул. Беспалова, 27а	ТК-7	19,52	314,759	295,239	94,41	67,38

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная ул. Беспалова, 27а	ТК-1-2	18,282	314,139	295,856	92,98	68,43
Котельная ул. Беспалова, 27а	ТК-7а	19,444	314,721	295,277	94,25	67,07
Котельная ул. Беспалова, 27а	ТК-4	18,163	314,079	295,916	93,8	68,39
Котельная ул. Беспалова, 27а	ТК-5	19,053	314,525	295,472	92,71	67,9
Котельная ул. Беспалова, 27а	ТК-3	19,711	314,855	295,144	94,94	66,98
Котельная ул. Беспалова, 27а	ТК-10	19,045	314,521	295,476	93,74	66,36
Котельная ул. Беспалова, 27а	ТК-7-1	17,942	313,969	296,027	94,26	68,82
Котельная ул. Радищева, 78	ТК-33	28,498	363,687	335,189	108,91	70,72
Котельная ул. Радищева, 78	ТК-36	27,935	363,404	335,469	108,64	70,96
Котельная ул. Радищева, 78	ТК-24-1	52,799	375,886	323,087	109,96	66,97
Котельная ул. Радищева, 78	ТК-7-2	45,52	372,231	326,711	109,55	70,47
Котельная ул. Радищева, 78	ТК-41а	44,451	371,698	327,246	109,21	70,26
Котельная ул. Радищева, 78	ТК-29-1	24,418	364,494	340,076	56,46	20,16
Котельная ул. Радищева, 78	ТК-29-1	36,194	367,551	331,357	109,13	70,37
Котельная ул. Радищева, 78	ТК-41	45,145	372,046	326,9	109,28	70,22
Котельная ул. Радищева, 78	ТК-39	48,026	373,491	325,465	109,6	70,03
Котельная ул. Радищева, 78	ТК-29	24,521	364,585	340,064	59,94	39,46
Котельная ул. Радищева, 78	ТК-3	54,538	376,76	322,221	109,98	67,92

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная ул. Радищева, 78	ТК-11-2	19,919	319,959	300,041	95,31	68,87
Котельная ул. Радищева, 78	ТК-24	53,536	376,257	322,72	109,97	67,06
Котельная ул. Радищева, 78	ТК-2	56,243	377,616	321,372	109,99	67,91
Котельная ул. Радищева, 78	ТК-24-2	51,028	374,997	323,969	109,93	67,03
Котельная ул. Радищева, 78	ТК-26-1	47,435	373,193	325,758	109,44	70,26
Котельная ул. Радищева, 78	ТК-26-1	25	345	320	60	46,34
Котельная ул. Радищева, 78	СК	47,331	373,141	325,81	109,18	70,28
Котельная ул. Радищева, 78	ТК-26-4	47,063	373,006	325,943	108,94	70,36
Котельная ул. Радищева, 78	ТК-26-5	47,007	372,978	325,971	108,55	70,51
Котельная ул. Радищева, 78	ТК-26-2	47,372	373,161	325,789	109,09	70,47
Котельная ул. Радищева, 78	ТК-26-3	46,966	372,958	325,992	108,91	70,52
Котельная ул. Радищева, 78	ТК-26-2	24,998	344,998	320	58,98	47,46
Котельная ул. Радищева, 78	ТК-26-3	24,987	344,989	320,002	58,53	47,56
Котельная ул. Радищева, 78	ТК-36	19,696	360,405	340,709	57,49	42,55
Котельная ул. Радищева, 78	ТК-36-1	19,617	360,336	340,719	55,97	43,66
Котельная ул. Радищева, 78	ТК-5	47,019	372,984	325,965	109,62	67,43
Котельная ул. Радищева, 78	ТК-26	47,845	373,399	325,554	109,86	66,59
Котельная ул. Радищева, 78	ТК-34-3	22,212	360,534	338,322	107,22	70,91

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная ул. Радищева, 78	ТК-34-2	22,334	360,595	338,261	108,09	70,7
Котельная ул. Радищева, 78	ТК-33-1	28,209	363,542	335,333	108,71	70,73
Котельная ул. Радищева, 78	ТК-36-1	27,33	363,101	335,771	108,08	71,17
Котельная ул. Радищева, 78	ТК-37	27,536	363,204	335,668	108,52	71,05
Котельная ул. Радищева, 78	ТК-33-2	27,315	363,093	335,779	108,5	71,16
Котельная ул. Радищева, 78	ТК-11А	19,688	360,399	340,71	57,1	43,58
Котельная ул. Радищева, 78	ТК-33-3	26,811	362,841	336,03	108,32	71,25
Котельная ул. Радищева, 78	ТК-33-1	27,884	363,379	335,495	108,71	70,95
Котельная ул. Радищева, 78	ТК-34-1	22,623	360,74	338,117	108,41	70,78
Котельная ул. Радищева, 78	ТК-28	25	365	340	60	40,22
Котельная ул. Радищева, 78	ТК-33-1	19,767	360,467	340,7	58,14	45,68
Котельная ул. Радищева, 78	ТК-24-1'	50,771	374,869	324,098	109,6	65,71
Котельная ул. Радищева, 78	ТК-34-1	19,671	360,432	340,761	57,14	45,92
Котельная ул. Радищева, 78	ТК-34-2	19,656	360,427	340,771	55,31	45,54
Котельная ул. Радищева, 78	ТК-33-1	19,389	360,141	340,752	58,19	44,47
Котельная ул. Радищева, 78	ТК-33-2	18,931	359,745	340,814	57,61	45,82
Котельная ул. Радищева, 78	СК	24,998	344,998	320	59,16	46,74
Котельная ул. Радищева, 78	ТК-26-4	24,992	344,993	320,001	58,46	46,87

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная ул. Радищева, 78	ТК-26-5	24,99	344,992	320,001	57,36	47,42
Котельная ул. Радищева, 78	ТК-12	19,254	319,626	300,372	95,1	68,96
Котельная ул. Радищева, 78	СК	45,689	372,318	326,628	108,75	69,13
Котельная ул. Радищева, 78	ТК-9	48,638	373,797	325,159	109,31	68,89
Котельная ул. Радищева, 78	ТК-33-1	19,793	360,49	340,696	58,53	42,74
Котельная ул. Радищева, 78	ТК-30	22,004	362,404	340,4	59,32	42,08
Котельная ул. Радищева, 78	ТК-30	33,325	366,109	332,784	109,09	70,6
Котельная ул. Радищева, 78	ТК-29	39,739	369,328	329,59	109,28	70,43
Котельная ул. Радищева, 78	ТК-18	19,077	319,537	300,46	95,03	69,02
Котельная ул. Радищева, 78	ТК-8	49,461	374,21	324,749	109,46	68,82
Котельная ул. Радищева, 78	ТК-4	53,696	376,337	322,64	109,96	69,95
Котельная ул. Радищева, 78	ТК-40	46,11	372,53	326,42	109,39	70,12
Котельная ул. Радищева, 78	ТК-34	19,744	360,456	340,712	57,6	45,41
Котельная ул. Радищева, 78	ТК-25	48,814	373,885	325,071	108,23	70,38
Котельная ул. Радищева, 78	ТК-34	28,068	363,471	335,403	108,51	70,74
Котельная ул. Радищева, 78	ТК-33	19,879	360,564	340,685	58,76	43,34
Котельная ул. Радищева, 78	ТК-33-3	18,518	359,388	340,87	56,99	47,34
Котельная ул. Радищева, 78	ТК-28	41,12	370,022	328,901	109,31	70,45

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная ул. Радищева, 78	ТК-7	49,524	374,242	324,718	109,84	70,01
Котельная ул. Радищева, 78	ТК-24-3	50,373	374,668	324,295	109,92	66,76
Котельная ул. Радищева, 78	ТК-24-4	48,841	373,899	325,058	109,88	66,62
Котельная ул. Радищева, 78	ТК-23	18,644	319,32	300,676	90,66	66,09
Котельная ул. Радищева, 78	ТК-1-3	43,829	371,383	327,553	109,14	70,02
Котельная ул. Радищева, 78	ТК-22	18,645	319,321	300,676	93,48	67,69
Котельная ул. Радищева, 78	ТК-21	18,666	319,331	300,665	94,12	68,18
Котельная ул. Радищева, 78	ТК-20	18,69	319,343	300,653	94,51	68,56
Котельная ул. Радищева, 78	ТК-27	47,575	373,263	325,688	109,85	66,65
Котельная ул. Радищева, 78	ТК-7-1	48,228	373,591	325,363	109,78	70,3
Котельная ул. Радищева, 78	ТК-19	18,762	319,379	300,618	94,78	68,94
Котельная ул. Радищева, 78	ТК-11-1	42,826	370,879	328,053	109,17	71,05
Котельная ул. Радищева, 78	ТК-13	19,161	319,58	300,418	95,04	68,96
Котельная ул. Радищева, 78	ТК-16	18,769	319,383	300,614	93,9	68,21
Котельная ул. Радищева, 78	ТК-17	18,746	319,371	300,625	92,85	68,07
Котельная ул. Радищева, 78	ТК-15	18,906	319,452	300,545	94,7	68,51
Котельная ул. Радищева, 78	ТК-14	19,037	319,517	300,48	94,85	68,79
Котельная ул. Радищева, 78	ТК-10	43,92	371,428	327,508	109,36	70,62

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная ул. Радищева, 78	ТК-11	43,47	371,202	327,732	109,28	70,74
Котельная ул. Глинки, 66а	УТ-7-9	6,254	328,112	321,858	94,82	69,51
Котельная ул. Глинки, 66а	УТ-7-8	8,091	329,033	320,942	94,86	69,55
Котельная ул. Глинки, 66а	УТ-7-5	14,236	332,111	317,875	94,92	69,62
Котельная ул. Глинки, 66а	УТ-7-2	11,465	330,723	319,258	94,71	69,7
Котельная ул. Глинки, 66а	УТ-7-2	24,939	339,948	315,009	58,43	48,16
Котельная ул. Глинки, 66а	УТ-7-1	24,933	339,979	315,046	59,09	48,66
Котельная ул. Глинки, 66а	УТ-7-1	17,128	333,56	316,432	94,82	69,73
Котельная ул. Глинки, 66а	УТ-7-4	24,946	339,988	315,042	59,57	47,36
Котельная ул. Глинки, 66а	УТ-7-3	24,646	339,888	315,242	59,04	47,98
Котельная ул. Глинки, 66а	УТ-1-4	72,492	383,741	311,249	107,44	61,48
Котельная ул. Глинки, 66а	ТК-1А	63,062	379,01	315,948	109,49	69,82
Котельная ул. Глинки, 66а	УТ-1-3	72,556	383,773	311,217	108,23	62,28
Котельная ул. Глинки, 66а	УТ-7-10	4,929	327,449	322,519	94,76	69,47
Котельная ул. Глинки, 66а	УТ-1-2	73,29	384,141	310,851	108,68	62,08
Котельная ул. Глинки, 66а	УТ-1-1	73,846	384,42	310,574	109,03	66,75
Котельная ул. Глинки, 66а	УТ-1	74,252	384,624	310,372	109,96	67,25
Котельная ул. Глинки, 66а	УТ-7-5	24,906	339,969	315,063	59,5	47,22

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная ул. Глинки, 66а	УТ-7-6	24,871	339,952	315,082	59,4	47,08
Котельная ул. Глинки, 66а	УТ-7	25	340	315	60	46,57
Котельная ул. Глинки, 66а	УТ-5	70,502	382,741	312,24	109,31	68,86
Котельная ул. Глинки, 66а	УТ-3-1	69,78	382,44	312,661	94,54	69,55
Котельная ул. Глинки, 66а	УТ-3-3	58,324	376,701	318,377	94,32	69,56
Котельная ул. Глинки, 66а	УТ-3-3	9,521	329,915	320,394	63,9	52,96
Котельная ул. Глинки, 66а	УТ-3-2	9,716	329,962	320,247	64,89	52,77
Котельная ул. Глинки, 66а	УТ-3-1	10	330	320	65	52,66
Котельная ул. Глинки, 66а	УТ-7-7	10,796	330,388	319,592	94,88	69,58
Котельная ул. Глинки, 66а	УТ-7-7	24,845	339,94	315,095	59,27	46,92
Котельная ул. Глинки, 66а	УТ-4	71,459	383,222	311,763	109,5	68,78
Котельная ул. Глинки, 66а	ТК-0	74,495	384,746	310,251	109,97	67,31
Котельная ул. Глинки, 66а	УТ-7-6	12,249	331,116	318,867	94,91	69,6
Котельная ул. Глинки, 66а	УТ-7	17,988	333,991	316,003	95,02	69,58
Котельная ул. Глинки, 66а	ТК-1	73,323	384,157	310,835	109,86	67,45
Котельная ул. Глинки, 66а	ТК-7	9,654	329,954	320,3	64,51	52,36
Котельная ул. Глинки, 66а	УТ-7-4	16,616	333,304	316,688	94,94	69,64
Котельная ул. Глинки, 66а	ТК-2	73,172	384,082	310,91	109,84	67,01

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная ул. Глинки, 66а	УТ-7-3	15,247	332,618	317,371	94,77	69,6
Котельная ул. Глинки, 66а	УТ-7-10	24,697	339,892	315,195	58,63	46,02
Котельная ул. Глинки, 66а	УТ-7-9	24,732	339,903	315,171	58,98	46,35
Котельная ул. Глинки, 66а	УТ-7-8	24,776	339,918	315,141	59,15	46,69
Котельная ул. Глинки, 66а	УТ-6	70,039	382,509	312,47	109,23	68,9
Котельная ул. Глинки, 66а	УТ-3-2	64,926	380,009	315,083	94,52	69,56
Котельная ул. Глинки, 66а	УТ-2	72,634	383,812	311,178	109,74	67,1
Котельная ул. Глинки, 66а	УТ-3	71,852	383,419	311,567	109,57	67,09
Котельная ул. Глинки, 66а	ТК-7	63,723	379,406	315,683	94,44	69,51
Котельная ул. Ломоносова, 1а	ТК-3	9,616	338,3	328,684	95,85	70,43
Котельная ул. Ломоносова, 1а	ТК-64-2	14,772	340,883	326,111	95,61	70,38
Котельная ул. Ломоносова, 1а	ТК-2	24,809	344,943	320,133	63,25	51,62
Котельная ул. Ломоносова, 1а	ТК-64	24,924	344,977	320,053	63,29	50,35
Котельная ул. Ломоносова, 1а	ТК-3	24,29	344,502	320,212	62,3	51,77
Котельная ул. Ломоносова, 1а	ТК-71	10,058	338,521	328,463	95,06	68,92
Котельная ул. Ломоносова, 1а	ТК-64	15,127	341,061	325,934	96,15	69,77
Котельная ул. Ломоносова, 1а	ТК-2	13,425	340,209	326,783	96,11	70,43
Котельная ул. Ломоносова, 1а	ТК-64-1	24,805	344,941	320,136	62,88	50,77

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная ул. Ломоносова, 1а	ТК-1	15,73	341,363	325,633	96,18	69,99
Котельная ул. Ломоносова, 1а	ТК-67	12,828	339,909	327,081	95,78	69,14
Котельная ул. Ломоносова, 1а	ТК-64-2	24,744	344,922	320,178	61,39	50,98
Котельная ул. Ломоносова, 1а	ТК-70	10,535	338,76	328,225	95,02	68,78
Котельная ул. Ломоносова, 1а	ТК-69	10,604	338,794	328,19	95,41	68,55
Котельная ул. Ломоносова, 1а	ТК-68	12,005	339,497	327,491	95,7	69,22
Котельная ул. Ломоносова, 1а	ТК-65	14,594	340,794	326,2	96,03	69,59
Котельная ул. Ломоносова, 1а	ТК-66	14,41	340,701	326,292	95,96	69,46
Котельная ул. Ломоносова, 1а	ТК-64-1	15,044	341,019	325,976	96,01	70,43
Котельная ул. Ломоносова, 1а	ТК-72	9,85	338,416	328,567	94,61	68,82
Котельная ул. Ломоносова, 1а	ТК-1	25	345	320	63,55	50,79
Котельная ул. Луговая, 73а	ТК-2	19,193	301,584	282,391	94,89	68,43
Котельная ул. Луговая, 73а	ТК-3	19,095	301,533	282,438	94,78	68,23
Котельная ул. Луговая, 73а	ТК-1	19,938	301,967	282,028	94,97	68,4
Котельная ул. Луговая, 73а	ТК-6	18,3	301,126	282,826	94,04	68,67
Котельная ул. Луговая, 73а	ТК-3-1	19,012	301,488	282,476	94,74	68,14
Котельная ул. Луговая, 73а	ТК-9	8,247	296,085	287,838	92,74	66,96
Котельная ул. Луговая, 73а	ТК-3-2	18,951	301,457	282,506	93,54	68,25

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная ул. Луговая, 73а	ТК-8	13,596	298,775	285,179	93,51	67,18
Котельная ул. Луговая, 73а	ТК-6-2	17,36	300,63	283,269	92,9	67,47
Котельная ул. Луговая, 73а	ТК-7	14,139	299,051	284,912	93,72	67,26
Котельная ул. Луговая, 73а	ТК-6-1	17,655	300,778	283,123	94,02	68,68
Котельная ул. Луговая, 73а	ТК-3-3	18,71	301,334	282,624	94,5	68,38
Котельная ул. Пахотная, 1а	ТК-3	24,204	359,601	335,397	94,54	65,4
Котельная ул. Пахотная, 1а	ТК-1	24,878	359,939	335,061	94,91	68,12
Котельная ул. Пахотная, 1а	ТК-2	24,874	359,937	335,063	94,51	63,96
Котельная ул. Пахотная, 1а	ТК-4	24,83	359,915	335,085	89,71	66
Котельная ул. Пахотная, 1а	ТК-6	23,378	359,187	335,809	94,67	69,25
Котельная ул. Пахотная, 1а	ТК-7	23, Котельная ул. Носенко, 68	359,057	335,939	94,08	69,24
Котельная ул. Крымская, 4б	УТ-11	22,872	329,93	307,058	94,38	68,74
Котельная ул. Крымская, 4б	УТ-18	19,979	328,48	308,501	93,31	68,2
Котельная ул. Крымская, 4б	УТ-10	25,207	331,1	305,893	94,45	68,48
Котельная ул. Крымская, 4б	УТ-8	25,301	331,148	305,846	94,52	68,21
Котельная ул. Крымская, 4б	УТ-17	24,484	330,738	306,254	93,86	68,03
Котельная ул. Крымская, 4б	УТ-2	26,855	331,927	305,072	90,8	61,2
Котельная ул. Крымская, 4б	УТ-1	26,864	331,932	305,068	94,98	67,89

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная ул. Крымская, 4б	УТ-3	26,732	331,865	305,133	89,19	61,88
Котельная ул. Крымская, 4б	УТ-5	25,868	331,432	305,564	94,37	68,64
Котельная ул. Крымская, 4б	УТ-4	26,602	331,8	305,198	94,94	68,23
Котельная ул. Крымская, 4б	УТ-7	25,583	331,289	305,706	94,38	69,42
Котельная ул. Крымская, 4б	УТ-6	26,047	331,522	305,474	94,82	68,26
Котельная ул. Крымская, 4б	УТ-12	20,119	328,55	308,431	94,27	68,7
Котельная ул. Крымская, 4б	УТ-15	17,469	327,222	309,753	92,06	67,6
Котельная ул. Крымская, 4б	УТ-14	17,492	327,234	309,742	93,97	68,37
Котельная ул. Крымская, 4б	УТ-9	24,733	330,863	306,129	94,21	67,5
Котельная ул. Крымская, 4б	УТ-16	16,522	326,747	310,226	93,63	68,77
Котельная ул. Крымская, 4б	УТ-13	18,332	327,655	309,322	94,16	68,75
Котельная ул. Гурзуфская, 5	ТК-1	17,099	277,299	260,2	94,91	68,86
Котельная ул. Гурзуфская, 5	ТК-1-1	15,187	276,341	261,153	94,69	68,83
Котельная ул. Гурзуфская, 5	ТК-1-2Б	11,103	274,294	263,191	94,09	69,07
Котельная ул. Гурзуфская, 5	ТК-2	15,187	276,341	261,153	93,84	68,66
Котельная ул. Гурзуфская, 5	ТК-2-3	16,72	277,109	260,389	94,68	68,47
Котельная ул. Гурзуфская, 5	ТК-1Б	17,064	277,281	260,217	94,88	68,71
Котельная ул. Гурзуфская, 5	ТК-2-1	15,589	276,542	260,953	94,41	68,6

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная ул. Гурзуфская, 5	ТК-2-2	16,173	276,835	260,662	94,56	68,52
Котельная ул. Гурзуфская, 5	ТК-1-2	12,392	274,94	262,547	94,35	69,04
Котельная ул. Ленина, 17	СК	9,922	273,211	263,288	94,84	69,65
Котельная ул. Ленина, 17	УТ-2	7,933	272,214	264,281	94,81	69,67
Котельная ул. Воровского, 19	ТК-1	26,653	291,924	265,271	94,64	69,16
Котельная ул. Носенко, 68	ТК-5	15,169	347,575	332,406	93,71	68,38
Котельная ул. Носенко, 68	ТК-4	15,335	347,659	332,323	94,02	68,2
Котельная ул. Носенко, 68	ТК-3-7	15,396	347,689	332,293	94,09	68,29
Котельная ул. Носенко, 68	ТК-3-6	15,553	347,768	332,215	94,2	68,21
Котельная ул. Носенко, 68	ТК-1	19,849	349,924	330,075	95	68,24
Котельная ул. Носенко, 68	ТК-4-1	15,335	347,659	332,323	12	12
Котельная ул. Носенко, 68	СК	16,268	348,127	331,859	94,38	67,96
Котельная ул. Носенко, 68	ТК-3	16,47	348,228	331,758	94,42	67,87
Котельная ул. Носенко, 68	ТК-3-1	15,656	347,82	332,164	94,27	68,05
Котельная ул. Носенко, 68	ТК-6	14,683	347,332	332,649	93,59	68,48
Котельная ул. Носенко, 68	ТК-4-1	15,269	347,625	332,356	93,95	68,26
Котельная ул. Носенко, 68	ТК-3-8	15,837	347,911	332,074	93,31	66,59
Котельная ул. Носенко, 68	ТК-3-3	14,85	347,416	332,566	94,05	67,89

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная ул. Носенко, 68	ТК-3-2	15,313	347,648	332,335	94,2	67,89
Котельная ул. Носенко, 68	СК	15,835	347,909	332,075	94,3	68,03
Котельная ул. Носенко, 68	ТК-3-5	14,421	347,201	332,78	93,72	67,29
Котельная ул. Носенко, 68	ТК-3-4	14,529	347,255	332,726	93,77	68,5
Котельная ул. Носенко, 68	СК	9,39	344,678	335,288	92,51	68,15
Котельная ул. Радищева, 69а	ТК-2-5	19,862	322,931	303,069	94,95	68,54
Котельная ул. Радищева, 69а	ТК-2-7	19,862	322,931	303,069	12	12
Котельная ул. Радищева, 69а	ТК-5	19,973	322,986	303,013	94,44	67,48
Котельная ул. Радищева, 69а	ТК-7	19,969	322,985	303,015	94	67,02
Котельная ул. Радищева, 69а	ТК-3-5	17,536	321,765	304,229	94,03	69,06
Котельная ул. Радищева, 69а	ТК-3-7	18,627	322,311	303,685	94,44	69,33
Котельная ул. Радищева, 69а	ТК-8	18,651	322,324	303,673	90,84	66,84
Котельная ул. Радищева, 69а	ТК-2-4	19,811	322,905	303,094	93,63	68,1
Котельная ул. Радищева, 69а	ТК-6	19,947	322,973	303,026	94,2	68,8
Котельная ул. Радищева, 69а	ТК-1	19,986	322,993	303,007	94,91	68,26
Котельная ул. Радищева, 69а	ТК-2-2	19,847	322,923	303,076	94,09	67,05
Котельная ул. Радищева, 69а	ТК-2-7	19,435	322,717	303,282	94,88	68,48
Котельная ул. Радищева, 69а	ТК-2-3	19,822	322,911	303,089	93,45	66,25

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная ул. Радищева, 69а	ТК-3	18,873	322,435	303,562	94,72	68,61
Котельная ул. Радищева, 69а	ТК-3-3	18,308	322,152	303,844	94,4	68,54
Котельная ул. Радищева, 69а	ТК-3-4	17,606	321,8	304,194	94,18	68,21
Котельная ул. Радищева, 69а	ТК-3-1	18,633	322,315	303,682	94,62	68,52
Котельная ул. Радищева, 69а	ТК-6-1	19,926	322,963	303,037	94	68,89
Котельная ул. Радищева, 69а	ТК-2	19,934	322,967	303,033	94,96	68,27
Котельная ул. Радищева, 69а	ТК-4	17,494	321,744	304,25	93,66	68,87
Котельная ул. Радищева, 69а	ТК-2-6	19,666	322,833	303,166	94,92	68,51
Котельная ул. Радищева, 69а	ТК-7-1	18,747	322,372	303,625	92,45	66,97
Котельная ул. Радищева, 69а	ТК-2-1	19,887	322,943	303,056	94,75	66,72
Котельная ул. Радищева, 69а	ТК-3-2	18,533	322,264	303,732	94,57	68,4
Котельная ул. Радищева, 69а	ТК-3-6	17,55	321,772	304,222	92,98	68,31
Котельная пр. Кирова, 47а	ТК1-92	42,349	296,171	253,822	109,3	69,37
Котельная пр. Кирова, 47а	ТК1-93-1	38,035	294,007	255,971	108,58	69,81
Котельная пр. Кирова, 47а	ТК1-103	43,43	296,873	253,443	94,57	68,89
Котельная пр. Кирова, 47а	ТК1-122-1	29,538	289,741	260,203	108,32	68,77
Котельная пр. Кирова, 47а	ТК1-94	43,983	296,992	253,008	108,89	69,19
Котельная пр. Кирова, 47а	ТК1-104	24,972	284,98	260,008	57,78	43,04

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная пр. Кирова, 47а	TK1-74	43,98	296,99	253,01	108,63	69,75
Котельная пр. Кирова, 47а	TK1-105-1	40,977	295,482	254,505	109,65	68,92
Котельная пр. Кирова, 47а	TK1-103	25	285	260	60	40,58
Котельная пр. Кирова, 47а	TK1-91	42,51	296,251	253,742	109,41	69,38
Котельная пр. Кирова, 47а	TK1-114	24,957	284,976	260,019	57,49	44,84
Котельная пр. Кирова, 47а	TK1-121	41,941	295,966	254,025	102,39	70,72
Котельная пр. Кирова, 47а	TK1-94а	43,974	296,987	253,013	108,72	69,27
Котельная пр. Кирова, 47а	TK1-102	43,8	296,899	253,1	109,98	67,32
Котельная пр. Кирова, 47а	TK1-95	43,965	296,983	253,018	108,54	69,34
Котельная пр. Кирова, 47а	TK1-104	41,94	296,126	254,185	94,29	69,01
Котельная пр. Кирова, 47а	TK1-114	41,769	296,04	254,271	94,23	68,89
Котельная пр. Кирова, 47а	TK1-111-1	34,171	292,065	257,895	109,24	68,93
Котельная пр. Кирова, 47а	TK1-104а	40,471	295,389	254,918	94,06	69,23
Котельная пр. Кирова, 47а	TK1-104а	24,87	284,965	260,095	53,89	42,88
Котельная пр. Кирова, 47а	TK1-111	33,988	291,974	257,986	109,21	69,67
Котельная пр. Кирова, 47а	TK1-109-1	35,322	292,643	257,321	109,37	68,77
Котельная пр. Кирова, 47а	TK1-112	34,015	291,987	257,972	109,13	68,82
Котельная пр. Кирова, 47а	TK1-123	29,107	289,525	260,417	107,23	70,03

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная пр. Кирова, 47а	TK1-122-2	29,499	289,721	260,222	108,18	69,66
Котельная пр. Кирова, 47а	TK1-122	31,016	290,482	259,467	108,73	68,66
Котельная пр. Кирова, 47а	TK1-108	38,349	294,163	255,813	109,54	68,82
Котельная пр. Кирова, 47а	TK1-109	37,477	293,725	256,247	109,49	68,72
Котельная пр. Кирова, 47а	TK1-108-1	37,577	293,774	256,198	107,84	69,79
Котельная пр. Кирова, 47а	TK1-107	40,669	295,327	254,658	109,61	68,8
Котельная пр. Кирова, 47а	TK1-88	43,747	296,873	253,126	109,9	69,15
Котельная пр. Кирова, 47а	TK1-112-1	32,475	291,215	258,739	109,02	68,88
Котельная пр. Кирова, 47а	TK1-110	35,264	292,614	257,35	108,87	68,69
Котельная пр. Кирова, 47а	TK1-110-1	35,202	292,583	257,381	108,34	68,92
Котельная пр. Кирова, 47а	TK1-111а	32,697	291,326	258,629	108,89	69,81
Котельная пр. Кирова, 47а	TK1-93	41,999	295,995	253,996	108,99	69,64
Котельная пр. Кирова, 47а	TK1-87	43,988	296,994	253,006	109,99	69,11
Котельная пр. Кирова, 47а	TK1-96	43,95	296,975	253,025	104,17	68,64
Котельная пр. Кирова, 47а	TK1-105	41,642	295,815	254,173	109,73	68,89
Котельная пр. Кирова, 47а	TK1-106а	40,707	295,346	254,639	108,72	69,68
Котельная пр. Кирова, 47а	TK1-106	40,714	295,349	254,636	109,61	68,82
Котельная ул. Совхозная, 4а	TK-1	19,655	324,814	305,159	109,95	69,78

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная ул. Совхозная, 4а	СК-2	19,609	324,79	305,181	109,74	69,74
Котельная ул. Совхозная, 4а	СК-1	19,576	324,77	305,194	109,88	69,91
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-60-3	37,38	383,719	346,339	109,24	70,82
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-60-2	0	339,464	0	58,28	0
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-60-2	37,705	383,882	346,177	109,37	70,77
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-129-7	18,743	344,052	325,309	57,44	45,65
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-129-6	19,027	344,298	325,271	57,63	45,45
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-129-5	19,104	344,365	325,26	57,96	45,09
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-1-7	65,103	397,538	332,436	107,67	68,13
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-1-6	65,142	397,558	332,416	109,12	69,4
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-60-10	0	339,455	0	51,1	0
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-60-6	0	339,455	0	56,79	0
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-60-12	30,45	380,243	349,793	108,82	70,8
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-60-11	31,02	380,529	349,509	108,96	70,75
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-60-10	31,625	380,832	349,208	109,04	70,74
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-60-9	32,204	381,123	348,919	109,08	70,74
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-1-4	65,714	397,845	332,131	109,3	69,24
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-1-2	66,23	398,104	331,874	109,4	69,21

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-60-13	30,055	380,045	349,99	108,58	70,89
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-60-14	29,616	379,825	350,209	108,26	71,05
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-13-6	19,735	343,601	323,867	57,15	47,44
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-13-9	29,958	380,084	350,126	108,57	70,52
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-13-8	30,222	380,216	349,994	108,74	70,46
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-13-7	30,781	380,497	349,716	108,86	70,43
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-13-6	31,587	380,901	349,314	108,92	70,41
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-58-6	18,566	374,282	355,716	108,94	70,92
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-58-5	19,048	374,524	355,476	109,03	70,88
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-58-3	20,446	375,225	354,779	109,15	70,83
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-58-2	21,398	375,702	354,304	109,19	70,81
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-58-4	19,697	374,849	355,152	109,1	70,85
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-58-9	16,576	373,284	356,708	108,42	71,14
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-58-8	16,81	373,401	356,591	108,63	71,04
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-13-17	26,786	378,493	351,707	109,29	70,28
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-13-16	27,567	378,885	351,318	109,34	70,29
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-13-15	28,851	379,529	350,678	109,38	70,29
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-13-13	32,993	381,606	348,613	109,45	70,3

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-13-12	36,143	383,186	347,043	109,48	70,3
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-13-11	40,133	385,187	345,054	109,5	70,3
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-13-22	25,392	377,803	352,411	108,45	70,37
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-13-21	25,427	377,82	352,393	108,81	70,35
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	УТ6-6	19,95	338,067	318,117	59,2	47,15
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-25-2	19,944	340,502	320,558	59,18	47,34
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-25-2	43,633	387,172	343,54	108,85	70,92
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-78-3	39,071	384,686	345,616	108,99	70,36
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-78-4	37,872	384,085	346,213	108,91	70,29
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-78-6	35,719	383,005	347,286	108,64	70,28
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-78-7	34,992	382,64	347,648	108,56	70,32
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-78-8	34,525	382,406	347,881	108,43	70,17
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-77-1	32,256	381,267	349,012	107,66	69,61
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-77-2	31,104	380,689	349,586	107,54	68,65
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-77-3	30,413	380,343	349,93	107,47	68,68
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-77-7	29,715	379,993	350,277	102,83	71,84
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-77-4	30,311	380,292	349,98	106,39	69,31
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-77-5	30,293	380,282	349,989	105,42	70,01

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-91-2	31,288	380,636	349,349	108,52	71,56
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-81	33,012	381,506	348,494	109,03	71,06
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-83	33,652	381,827	348,175	109,2	70,71
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-84	34,332	382,087	347,755	109,47	64,31
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-85	28,352	379,169	350,817	109,33	71,05
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-85-1	24,497	377,235	352,738	109,18	71,08
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-85-2	18,555	374,255	355,701	108,98	71,18
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-85-3	14,589	372,267	357,678	108,87	71,22
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-88	17,69	373,818	356,128	108,84	71,31
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-131	19,951	338,083	318,132	58,23	46,54
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-130	19,966	338,094	318,128	58,82	45,34
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-126	19,57	337,738	318,168	57,25	44,72
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-84А-1	34,051	381,946	347,895	109,44	66,05
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	УТ6-2	19,589	337,754	318,166	57,79	45,63
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	УТ6-5	19,422	337,749	318,327	56,14	44,78
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	УТ6-4	19,628	337,862	318,234	56,95	43,34
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-84А-5	33,486	381,662	348,176	109,3	66,17
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-84А-2	32,146	380,99	348,844	108,83	66,27

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-84А-3	31,042	380,436	349,394	108,55	66,39
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-84А-4	29,884	379,854	349,971	108,25	66,52
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-67-1	20,773	330,363	309,589	95,22	69,82
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	УТ6-3	19,672	337,872	318,2	58,19	44,28
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-67-2	19,802	329,876	310,074	95,13	69,79
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-67-3	19,444	329,697	310,253	95	69,76
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-66-1	33,442	336,712	303,271	95,78	70,24
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	УТ6-1	19,744	337,888	318,145	59,1	42,81
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	УТ6	20	338,11	318,11	60	42,74
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	УТ6-5	38,972	384,702	345,731	108,24	70,62
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	УТ6-4	45,635	388,044	342,409	108,47	70,43
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	УТ6-3	46,168	388,311	342,143	108,89	70,37
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-27	20	340,52	320,52	12	12
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-26	20	340,52	320,52	12	12
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-62	19,531	340,366	320,834	56,65	46,35
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-61-2	19,549	340,375	320,826	57,41	45,53
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-61-1	19,563	340,38	320,817	58,38	46,45
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-131	47,312	388,885	341,573	108,95	70,64

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-130	48,332	389,397	341,065	109,1	70,56
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-126	38,075	384,252	346,177	108,61	70,55
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	УТ6-2	38,912	384,672	345,76	108,79	70,57
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	УТ6-1	47,125	388,791	341,666	109,11	70,24
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	УТ6	48,72	389,592	340,871	109,39	70,14
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-25-1	20	340,52	320,52	60	46,32
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-26	44,966	387,841	342,875	108,86	70,63
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-61-2	37,214	383,953	346,739	108,54	70,97
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-61-1	37,86	384,277	346,417	108,66	70,9
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-25-1	45,046	387,881	342,835	109,12	70,75
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-124-1	49,818	389,865	340,047	109,36	64,22
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	УТ6-6	47,519	388,989	341,47	109,15	70,44
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-23-1	51,942	390,93	338,989	109,49	63,93
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-15-1	42,429	386,479	344,05	109,37	70,4
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-13-14	30,509	380,36	349,851	109,42	70,3
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-58-7	19,551	339,256	319,705	56,51	46,82
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-58-1	19,618	339,288	319,67	58,34	46,27
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-58	19,689	339,322	319,633	58,64	45,95

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-13-5	19,785	343,645	323,86	57,72	46,83
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-13-4	19,856	343,706	323,85	58,31	46,55
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-13-3	19,885	343,731	323,846	58,51	46,15
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-13-2	19,989	343,82	323,832	59,9	42,9
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-58-7	17,317	373,656	356,339	108,77	70,98
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-58-1	22,559	376,285	353,725	109,23	70,8
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-30	54,011	391,969	337,958	109,28	64,45
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-78	40,044	385,175	345,131	109,1	70,45
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-13-5	34,259	382,241	347,982	109,07	70,35
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-13-4	37,937	384,086	346,149	109,24	70,34
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-79	19,351	341,554	322,203	58,57	46,17
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-79А	17,996	341,468	323,472	58,15	46,24
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-13-3	40,006	385,124	345,117	109,31	70,29
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-13-2	45,755	388,007	342,252	109,6	70,08
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-13-23	25,391	377,802	352,411	106	69,68
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-13-19	25,783	377,99	352,207	109,11	70,34
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-13-18	26,153	378,176	352,023	109,16	70,32
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-13-10	44,855	387,556	342,7	109,52	70,3

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-13-1	20	343,83	323,83	60	42,69
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-13-1	46,958	388,61	341,652	109,64	70,15
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-59	19,804	339,377	319,573	59,14	45,41
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-60-1	20	339,47	319,47	60	44,48
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-60-1	38,544	384,303	345,759	109,61	70,56
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-60-8	32,692	381,368	348,676	109,15	70,72
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-60-7	33,319	381,682	348,363	109,22	70,71
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-60-6	33,944	381,996	348,052	109,26	70,7
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-60-4	36,957	383,507	346,55	109,11	70,86
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-60-5	36,749	383,403	346,654	108,9	70,94
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-15-2	41,214	385,869	344,655	109,13	70,59
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-15-2	19,851	344,592	324,741	59,14	47,71
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-15-9	39,214	384,866	345,652	108,91	70,65
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-15-10	38,059	384,287	346,228	108,73	70,68
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-15-11	36,696	383,604	346,907	108,58	70,73
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-15-13	36,066	383,288	347,221	108,01	70,94
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-15-9	19,702	344,464	324,762	58,63	48,1
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-15-10	19,445	344,243	324,798	58,13	48,21

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-15-8	39,682	385,101	345,419	109	70,63
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-15-7	40,284	385,403	345,119	109,07	70,62
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-15-3	40,892	385,708	344,816	109,03	70,63
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-15-4	40,678	385,6	344,922	108,87	70,67
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-15-5	40,596	385,559	344,964	108,66	70,74
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-15-6	40,575	385,549	344,974	108,26	70,9
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-129-9	34,028	381,481	347,453	108,88	70,68
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-129-10	32,862	380,896	348,034	108,73	70,72
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-129-11	32,342	380,635	348,293	108,51	70,81
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-129-9	19,41	344,591	325,181	57,94	48,02
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-129-8	36,487	382,714	346,227	109,05	70,65
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-129-2	37,036	383,646	346,61	109	70,65
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-129-3	36,965	383,61	346,645	108,78	70,72
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-129-8	19,444	344,62	325,176	58,7	47,2
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-129-2	19,349	344,576	325,227	58,86	43,85
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-129-3	19,283	344,519	325,236	58,65	44,21
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-78	20	341,86	321,86	60	44,85
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-78-1	19,801	341,796	321,995	59,6	45,88

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-78-2	19,492	341,63	322,138	59,1	46,13
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-78-2	37,316	383,807	346,491	108,77	70,84
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-79-1	28,575	379,424	350,849	108,53	70,97
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-79-1	19,314	341,523	322,208	58,05	47,29
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-79А-1	28,964	379,619	350,655	108,45	70,91
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-79А-1	16,855	341,394	324,54	57,8	46,61
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-79А-2	24,705	377,483	352,778	108,29	70,98
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-79А-2	16,358	341,362	325,004	57,41	46,66
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-78-5	37,706	384,002	346,296	108,77	70,89
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-78-3	19,931	341,832	321,9	59,59	44,93
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-78-4	19,83	341,783	321,953	59,22	44,44
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-78-6	19,68	341,711	322,031	58,19	44,83
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-78-7	19,628	341,686	322,058	57,85	45,21
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-78-8	19,434	341,579	322,146	57,48	44,88
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-78-10	15,678	340,808	325,13	57,15	45,32
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-78-9	34,304	382,295	347,991	108,38	70,2
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-78-10	33,625	381,954	348,329	108,3	70,11
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-78-11	33,142	381,712	348,57	108,21	70

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-78-12	32,918	381,6	348,681	108,13	69,8
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-76	15,426	340,753	325,326	55,96	40,61
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-77	15,162	340,695	325,534	54,75	42,16
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-78-12	15,456	340,76	325,303	56,11	40,44
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-77-1	15,102	340,682	325,58	54,42	42,53
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-77-2	15,1	340,68	325,58	53,01	38,91
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-77-3	15,099	340,679	325,58	52,37	39,65
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-83	19,71	351,651	331,941	59,33	42,27
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-82	19,623	351,609	331,986	59,03	42,11
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-81	19,54	351,568	332,029	58,69	42,62
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-80	19,526	351,557	332,031	58,2	40,69
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-85	19,894	351,739	331,845	59,39	44,69
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-84А	33,984	381,994	348,009	109,44	70,73
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-84А	20	351,79	331,79	60	42,27
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	УТЗ	32,804	381,492	348,688	109,12	71,06
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-80-1	19,519	351,55	332,032	57,05	40,85
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-30-1	20	344,25	324,25	60	48,66
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-30-1	51,204	391,134	339,93	109,22	70,27

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-31-1	55,099	392,515	337,416	109,32	70,14
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-116-1	19,685	362,973	343,288	59,11	48,05
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-116	19,839	363,022	343,183	59,59	48,17
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-116-2	20	363,16	343,16	60	47,74
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-116-1	56,258	393,674	337,416	109,44	69,97
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-116-2	64,529	397,822	333,293	109,73	69,9
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-1А	68,144	399,067	330,923	109,99	64,76
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-1	68,951	399,473	330,522	109,99	64,5
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-53-7	19,705	347,83	328,125	57,7	42,86
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-85-1	19,828	351,708	331,88	58,72	44,56
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-85-2	19,733	351,639	331,906	57,96	45,34
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-85-3	19,691	351,602	331,912	57,62	45,17
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-85-4	13,106	371,523	358,417	108,31	71,44
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-53-7	50,395	390,478	340,083	108,89	70,02
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	УТ3	20	353,3	333,3	60	43,61
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	УТ3-1	19,927	353,264	333,337	58,02	42,38
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	УТ3-2	19,862	353,233	333,37	54,99	45,17
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	УТ4	19,957	353,263	333,306	59,64	45,82

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	УТ5	19,931	353,241	333,31	59,3	45,71
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	УТ6	19,865	353,193	333,328	58,59	45,36
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-108	19,861	353,19	333,328	58,06	45,02
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-66	19,871	322,964	303,092	58,23	44,25
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-67	19,702	322,881	303,178	54,71	45,09
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-77В	30,242	380,257	350,015	103,95	70,44
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-37-4	54,931	393,086	338,155	109,54	69,56
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-53-9	49,933	390,246	340,313	109,19	69,9
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-53-10	48,277	389,415	341,138	109,07	69,93
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-53-11	47,251	388,901	341,65	108,94	69,96
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-53-12	46,46	388,504	342,043	108,75	70,01
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-53-13	46,055	388,301	342,245	108,52	70,08
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-53-14	45,889	388,217	342,328	108,22	70,18
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-54	19,662	347,66	327,998	58,76	48,6
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-53-5	19,726	347,837	328,111	58,85	46,53
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-53-2	19,954	347,91	327,956	59,52	46,05
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-53-4	50,957	390,76	339,803	109,17	69,96
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-53-6	50,61	390,586	339,976	109,05	69,98

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-9-12	48,201	389,204	341,003	108,82	70,08
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-9-14	48,132	389,169	341,037	108,62	70,14
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-9-15	48,115	389,161	341,046	108,22	70,28
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-50-2	36,573	383,372	346,8	109,54	69,98
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-50-3	32,308	381,233	348,925	109,49	69,98
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-50-4	27,904	379,025	351,12	109,42	70,01
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-50-5	24,62	377,377	352,758	109,33	70,04
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-50-6	22,432	376,28	353,848	109,21	70,09
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-50-8	20,505	375,313	354,809	108,83	70,24
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-9-11	19,873	350,511	330,638	55,24	44,62
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-9-13	19,87	350,508	330,639	54,89	45,34
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-9-17	52,139	391,18	339,041	109,66	69,94
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-9-16	56,207	393,22	337,013	109,69	69,93
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-9-5	53,515	391,87	338,354	109,63	69,87
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-9-9	48,797	389,503	340,706	109,26	69,98
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-9-7	50,184	390,199	340,015	109,45	69,93
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-66-2	29,27	334,622	305,352	95,59	70,27
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-65-1	20	323,02	303,02	60	41,2

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-66-1	19,83	322,943	303,114	58,08	46,05
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-66-2	19,719	322,891	303,172	57,12	46,6
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-46-1	51,067	391,147	340,08	108,47	69,77
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-46-2	50,859	391,042	340,184	108,02	69,93
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-46-1	19,502	357,87	338,368	55,94	46,16
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-45-1	51,1	391,163	340,064	108,63	70,07
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-45-1	19,489	357,869	338,38	56,22	46,45
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-43-1	51,312	391,27	339,958	108,88	70,06
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-43-1	19,521	357,896	338,376	56,97	47
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-44-1	51,255	391,241	339,986	108,86	69,68
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-44-2	50,818	391,022	340,204	108,29	69,92
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-44-1	19,506	357,891	338,384	56,9	47,07
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-48	51,357	391,292	339,935	12	12
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-76	32,865	381,573	348,708	108,09	69,42
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-18	41,135	385,5	344,365	109,14	64,69
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-78-1	39,807	385,056	345,249	108,97	70,73
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-79А	30,193	380,235	350,042	108,56	70,87
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-79	31,476	380,879	349,402	108,66	70,86

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-17	41,377	385,622	344,245	109,18	64,67
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-16	42,454	386,163	343,708	109,37	64,59
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-47	51,357	391,292	339,935	108	70,2
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-46	51,401	391,314	339,913	108,72	69,76
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-5Ф-1	65,402	397,687	332,285	108,91	62,17
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-77В-1	30,227	380,249	350,022	100,42	71
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-108	27,816	378,99	351,174	108,64	71,28
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	УТ6	28,094	379,129	351,035	108,78	71,25
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	УТ5	31,241	380,708	349,467	108,93	71,19
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	УТ4	31,925	381,051	349,126	109,05	71,18
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-82	33,564	381,783	348,219	109,14	71
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-80	31,669	380,832	349,163	108,94	71,03
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-80-1	29,484	379,737	350,252	108,8	71,08
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-5Ф	65,765	397,869	332,104	109,01	61,03
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-7ф	65,582	397,777	332,195	108,76	60,84
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-7Аф	64,708	397,339	332,631	108,26	64,66
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-24ф	56,898	393,42	336,522	108,03	60,14
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-23ф	57,915	393,93	336,015	108,09	60,43

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-23Аф	57,901	393,923	336,022	107,58	63,32
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	УТ3-1	28,063	380,245	352,182	108,49	71,17
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	УТ3-2	24,953	379,428	354,475	107,55	71,54
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-93	28,718	379,347	350,629	108,57	71,01
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-93-1	26,557	378,263	351,707	108,45	70,96
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-93-2	25,389	377,678	352,289	108,29	70,88
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-93-3	24,503	377,233	352,731	107,93	70,83
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-91	29,6	379,79	350,19	108,82	70,95
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-64	32,569	381,194	348,625	108,49	72,22
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-70	32,546	381,183	348,637	107,59	76,77
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-64А	31,836	380,826	348,99	108,25	72,65
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-65	30,805	380,309	349,504	107,89	72,8
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-26ф	56,519	393,23	336,711	107,8	61,05
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-25ф	56,393	393,166	336,774	107,07	58,74
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-22ф	59,274	394,612	335,338	108,15	60,4
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-20ф	65,469	397,72	332,251	108,44	59,94
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-17ф	64,301	397,506	333,205	104,94	69,94
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-17ф	0	355,54	0	56,15	0

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-37-2	56,908	394,08	337,172	109,32	69,88
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-37-12	19,802	357,976	338,174	59,25	44,84
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-37-11	19,891	357,995	338,105	59,48	44,55
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-37-3	19,91	358,012	338,102	59,7	43,94
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-37-5	53,309	392,272	338,963	109,44	69,63
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-37-7	51,27	391,249	339,979	109,03	69,76
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-37-9	50,845	391,036	340,191	108,58	69,86
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-9-10	48,504	389,356	340,852	109,15	70
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-67	21,569	330,762	309,192	95,25	69,81
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-66	33,783	336,884	303,1	95,85	69,93
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	УТ6-7	45,333	387,893	342,56	108,96	70,6
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	УТ6-8	45,236	387,844	342,608	108,78	70,71
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-70-1	20	330	310	60	0
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-93-3	17,999	344,847	326,847	58,32	48,03
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-93-2	18,26	345,026	326,765	58,68	47,1
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-93-1	18,457	345,162	326,704	58,95	46,58
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-93	18,639	345,318	326,679	59,16	46,38
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-91	19,11	345,723	326,613	59,55	45,44

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-88	19,806	346,323	326,517	59,21	43,85
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-91-1	20	346,49	326,49	60	43,95
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-91-1	31,496	380,741	349,245	109,03	70,92
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-15	43,874	386,875	343,002	109,61	64,18
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-11	58,367	394,156	335,788	109,86	65,78
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-24ф-1	56,573	393,257	336,684	107,9	61,26
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-9ф	65,496	397,734	332,238	108,51	59,92
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-2Ф-2	66,003	397,989	331,986	100,91	65,09
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-2Ф-1	66,007	397,991	331,984	107,45	62,17
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-129-1	38,206	384,233	346,027	109,13	70,6
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-2Ф	66,013	397,994	331,981	109,17	60,97
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-1Ф-1	66,09	398,033	331,943	109,21	60,95
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-1Ф	66,266	398,122	331,855	109,36	60,84
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-1-5	65,019	397,497	332,477	108,76	69,43
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-1-7	19,672	353,087	333,415	57,6	43,77
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-1-6	19,736	353,142	333,407	59,31	45,83
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-1-4	19,953	353,329	333,376	59,74	43,72
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-12	54,876	392,402	337,526	109,85	66,44

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-13	47,703	388,799	341,096	109,81	66,45
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-14	45,585	387,735	342,15	109,76	66,15
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-60	38,927	384,39	345,464	109,65	68,02
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-59	29,208	379,62	350,412	109,42	70,74
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-58	25,548	377,784	352,236	109,31	70,77
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-129	38,708	384,612	345,904	109,16	70,57
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-129	19,567	344,657	325,09	59,26	44,68
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-10	62,012	395,987	333,974	109,9	65,77
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-9	63,1	396,533	333,433	109,93	65,25
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-5	65,542	397,76	332,218	109,95	64,83
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-6	63,882	396,926	333,044	109,93	64,11
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-7	57,797	393,869	336,072	109,83	64,16
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-7А	47,864	388,88	341,016	109,68	64,22
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-50	48,115	389,161	341,046	109,62	69,95
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-50	19,865	350,522	330,657	59,44	47,24
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-37	61,068	396,166	335,098	109,75	69,54
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-1-2	20	353,37	333,37	60	43,64
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-84-1	32,462	381,148	348,686	109,15	61,83

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-77	32,514	381,397	348,883	107,74	69,57
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-37	19,981	358,074	338,093	59,95	43,47
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-39	54,494	392,866	338,372	109,48	69,67
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-39	19,753	357,965	338,213	59	44,31
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-40	52,833	392,033	339,2	109,29	69,73
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-40	19,637	357,94	338,304	58,4	44,96
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-41	52,377	391,804	339,427	109,23	69,73
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-41	19,606	357,927	338,321	58,15	44,04
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-42	52,05	391,64	339,59	109,17	69,73
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-43	51,756	391,493	339,736	109,09	69,72
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-44	51,664	391,446	339,782	109,05	69,68
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-42	19,582	357,917	338,335	57,96	44,25
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-43	19,555	357,906	338,35	57,74	44,48
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-44	19,545	357,901	338,356	57,59	44,22
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-45	19,517	357,877	338,36	56,84	44,24
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-46	19,514	357,874	338,36	56,58	43,67
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-47	19,512	357,872	338,361	53,91	44,09
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-45	51,463	391,345	339,883	108,79	69,82

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-37-6	51,865	391,548	339,683	109,21	69,71
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-37-8	50,953	391,09	340,137	108,82	69,81
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-13-20	25,537	377,872	352,335	108,98	70,36
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-1-3	19,845	353,237	333,392	59,74	44,19
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-77-6	29,979	380,125	350,146	105,52	70,09
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-1-3	64,074	397,022	332,949	109,23	69,33
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-1-8	19,332	352,792	333,46	56,97	44,47
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-1-8	64,69	397,331	332,641	107,15	68,36
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-1-1	66,513	398,246	331,733	109,58	62,63
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-1-5	19,951	353,328	333,378	55,41	34,58
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-20ф-1	20	355,58	335,58	60	0
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-24ф-2	56,433	393,186	336,754	107,71	59
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-8	41,744	385,807	344,063	109,58	64,26
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-7Б	43,737	386,808	343,07	109,61	64,25
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-61	19,726	340,432	320,707	59,63	46,65
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-61	41,274	385,989	344,716	109	70,81
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-27	44,704	387,71	343,005	107,94	71,03
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-62	36,929	383,81	346,881	108,35	71,02

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-25	46,891	388,396	341,505	109,19	64,29
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-124	50,309	390,111	339,802	109,43	63,37
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-31	55,706	392,82	337,113	109,57	66,76
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-23	52,731	391,326	338,595	109,51	63,92
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-22	53,517	391,721	338,204	109,6	63,88
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-21	55,37	392,651	337,281	109,65	63,86
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-20	56,311	393,123	336,812	109,75	64,38
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-116	58,241	394,668	336,427	109,6	69,95
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-53-8	52,317	391,442	339,125	109,3	69,87
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-9-8	49,256	389,733	340,477	109,34	69,96
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-9-6	51,036	390,626	339,59	109,51	69,92
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-9-4	55,237	392,734	337,496	109,68	69,86
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-50-7	20,832	375,478	354,646	109	70,19
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-50-1	42,153	386,171	344,018	109,58	69,97
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-50-10	19,836	350,497	330,661	57,4	45,24
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-50-9	19,846	350,506	330,66	58,74	45,34
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-9-3	19,905	350,539	330,634	59,87	46,75
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-9-2	20	350,58	330,58	60	46,61

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-53-1	20	347,95	327,95	60	47,16
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-54	47,585	389,069	341,484	109,16	70,28
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-53-3	51,357	390,961	339,604	109,24	69,95
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-53-2	51,838	391,202	339,364	109,31	70,04
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-53-1	55,239	392,908	337,669	109,41	69,9
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-50-10	46,421	388,312	341,891	109,05	70,14
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-50-9	46,999	388,601	341,603	109,42	70,05
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-9-3	56,669	393,452	336,783	109,72	69,9
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-9-2	60,083	395,164	335,082	109,77	69,88
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-53	59,009	394,48	335,471	109,49	64
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-9-1	60,471	395,213	334,743	109,78	63,66
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-37-12	55,157	393,199	338,042	109,54	69,67
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-37-11	56,27	393,758	337,488	109,61	69,62
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-37-3	57,215	394,232	337,017	109,68	69,57
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-37-10	19,798	357,934	338,135	54,71	45,26
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-37-1	20	358,09	338,09	60	43,03
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-37-10	50,805	391,016	340,211	107,9	70,13
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-37-1	62,474	396,871	334,398	109,77	69,55

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-129-4	36,946	383,601	346,655	108,31	70,92
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-129-4	19,219	344,464	325,245	58,45	44,55
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-129-1	19,469	344,642	325,173	59,11	44,9
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-15-1	20	344,72	324,72	60	44,85
Котельная ул. 1 Конной Армии, 37а	ТК-15-12	36,203	383,356	347,153	108,4	70,78
Котельная ул. Севастопольская, 32а	ТК-89	18,96	297,31	278,35	94,22	69,2
Котельная ул. Севастопольская, 32а	ТК-90	19,169	297,415	278,246	94,45	69,24
Котельная ул. Севастопольская, 32а	ТК-91	19,733	297,698	277,964	94,51	69,2
Котельная ул. Севастопольская, 32а	ТК-2	35,453	305,576	270,123	94,17	68,67
Котельная ул. Севастопольская, 32а	ТК-92	20,761	298,213	277,452	94,58	69,06
Котельная ул. Севастопольская, 32а	ТК-93	24,446	300,059	275,614	94,7	69,07
Котельная ул. Севастопольская, 32а	ТК-1	35,476	305,588	270,112	94,98	69,68
Котельная ул. Севастопольская, 32а	ТК-88	18,96	297,31	278,35	12	12
Котельная ул. Севастопольская, 32а	ТК-92а	19,789	297,725	277,937	93,94	68,34
Котельная ул. Артиллерийская, 85а	ТК-5	22,19	330,587	308,397	109,67	69,5
Котельная ул. Артиллерийская, 85а	ТК-4	22,548	330,768	308,219	109,75	69,47
Котельная ул. Артиллерийская, 85а	ТК-36	22,358	330,672	308,314	109	69,71
Котельная ул. Артиллерийская, 85а	ТК-3а	22,458	330,723	308,264	109,19	69,65

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная ул. Артиллерийская, 85а	ТК-3	22,624	330,806	308,182	109,49	69,63
Котельная ул. Артиллерийская, 85а	ТК-2	22,745	330,867	308,121	109,7	69,54
Котельная ул. Артиллерийская, 85а	ТК-1а	23,289	331,14	307,851	109,85	69,46
Котельная ул. Артиллерийская, 85а	ТК-1	24,201	331,599	307,398	109,77	69,8
Котельная ул. Артиллерийская, 85а	ТК-0	24,902	331,951	307,049	110	69,45
Котельная ул. Артиллерийская, 85а	ж/д ул. Г.Захарова, 24	20,838	329,907	309,069	109,55	69,55
Котельная ул. Артиллерийская, 85а	ТК-6	19,6	329,285	309,685	109,4	69,58
Котельная ул. Артиллерийская, 85а	ж/д ул. Ангарская, 38	19,578	329,273	309,696	109,15	69,84
Котельная ул. Артиллерийская, 85а	ТК-7	19,359	329,163	309,804	109,33	69,55
Котельная ул. Артиллерийская, 85а	ТК-8	19,17	329,068	309,898	109,02	69,63
Котельная ул. Артиллерийская, 85а	ТК-6б	19,411	329,19	309,778	109,36	69,53
Котельная ул. Артиллерийская, 85а	ТК-6а	19,479	329,224	309,744	109,38	69,55
Котельная ул. Артиллерийская, 85а	ТК-1б	22,807	330,898	308,09	109,8	69,46
Котельная ул. Артиллерийская, 85а	ТК-9	19,007	328,985	309,979	105,86	70,55
Котельная ул. Аэрофлотская, 18	ТК-5	32,084	350,323	318,239	94,79	68,84
Котельная ул. Аэрофлотская, 18	ТК-0	19,819	329,874	310,055	59,14	46,51
Котельная ул. Аэрофлотская, 18	ТК-1	19,991	329,995	310,004	59,71	46,26
Котельная ул. Аэрофлотская, 18	ТК-1	48,329	358,464	310,135	94,94	69,11

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная ул. Аэрофлотская, 18	ТК-6	17,186	329,019	311,832	57,24	50,15
Котельная ул. Аэрофлотская, 18	ТК-6	8,435	338,472	330,037	94,47	69,34
Котельная ул. Аэрофлотская, 18	ТК-4	31,798	350,18	318,382	94,57	69,19
Котельная ул. Аэрофлотская, 18	ТК-0	32,257	350,41	318,152	94,87	68,94
Котельная ул. Баррикадная, 57а	УТ-5	9,2	337,06	327,86	94,5	69,25
Котельная ул. Баррикадная, 57а	УТ-6	8,156	336,537	328,381	93,94	69,15
Котельная ул. Баррикадная, 57а	УТ-2	17,539	341,238	323,7	94,71	68,95
Котельная ул. Баррикадная, 57а	УТ-1	32,284	348,628	316,344	94,96	68,97
Котельная ул. Баррикадная, 57а	УТ-4	10,516	337,719	327,203	94,6	68,86
Котельная ул. Баррикадная, 57а	УТ-3	13,056	338,992	325,936	94,66	68,99
Котельная пер. Батумский, 2	ТК-74-5	33,554	351,725	318,172	108,7	71,01
Котельная пер. Батумский, 2	ТК-7-12	33,376	351,639	318,263	109,36	69,83
Котельная пер. Батумский, 2	ТК-7-10	44,169	357,053	312,884	109,54	69,77
Котельная пер. Батумский, 2	ТК-7-9	44,971	357,455	312,484	109,61	69,74
Котельная пер. Батумский, 2	ТК-7-13	44,301	357,119	312,818	109,57	69,53
Котельная пер. Батумский, 2	ТК-7-8	47,181	358,564	311,383	109,74	69,63
Котельная пер. Батумский, 2	ТК-7-7	47,728	358,838	311,11	109,79	69,42
Котельная пер. Батумский, 2	ТК-7-3	48,164	359,057	310,893	109,83	69,43

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная пер. Батумский, 2	ТК-16	42,486	356,209	313,722	109,09	69,27
Котельная пер. Батумский, 2	ТК-7-6	43,45	356,692	313,242	109,48	69,31
Котельная пер. Батумский, 2	ТК-7-5	44,063	357	312,937	109,63	69,87
Котельная пер. Батумский, 2	ТК-7-4	45,35	357,645	312,295	109,71	69,54
Котельная пер. Батумский, 2	ТК-60-15	16,699	338,346	321,646	94,34	69,11
Котельная пер. Батумский, 2	ТК-60-14	17,434	338,714	321,28	94,72	69,13
Котельная пер. Батумский, 2	ТК-60-13	17,539	338,766	321,227	94,77	69,11
Котельная пер. Батумский, 2	ТК-60-12	18,111	339,053	320,942	95,16	69,38
Котельная пер. Батумский, 2	ТК-60-11	18,424	339,21	320,786	95,29	69,47
Котельная пер. Батумский, 2	ТК-60-9	16,063	338,027	321,964	95,28	69,95
Котельная пер. Батумский, 2	ТК-60-8	18,881	339,439	320,558	95,39	69,64
Котельная пер. Батумский, 2	ТК-60-6	47,65	358,78	311,13	108,78	70,63
Котельная пер. Батумский, 2	ТК-13-5	25,081	347,47	322,389	108,93	68,72
Котельная пер. Батумский, 2	ТК-60-5	43,767	356,792	313,025	108,68	67,58
Котельная пер. Батумский, 2	ТК-60-3	45,134	357,496	312,362	109,13	67,91
Котельная пер. Батумский, 2	ТК-60-10	0	339,992	0	70,65	0
Котельная пер. Батумский, 2	ТК-60-2	48,523	359,219	310,695	109,27	69,47
Котельная пер. Батумский, 2	ТК-44-1	20	315	295	60	45,92

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная пер. Батумский, 2	ТК-60-1	48,897	359,407	310,51	109,32	69,45
Котельная пер. Батумский, 2	ТК-58	50,558	360,246	309,687	109,52	69,41
Котельная пер. Батумский, 2	ТК-57	51,207	360,573	309,366	109,58	69,39
Котельная пер. Батумский, 2	ТК-13-6	24,493	347,175	322,682	108,74	66,37
Котельная пер. Батумский, 2	ТК-22	31,673	350,785	319,112	108,89	69,99
Котельная пер. Батумский, 2	ТК-18	32,265	351,082	318,817	109,33	69,82
Котельная пер. Батумский, 2	ТК-18-1	28,148	349,017	320,869	109,16	69,89
Котельная пер. Батумский, 2	ТК-9	37,15	353,528	316,378	108,38	69,53
Котельная пер. Батумский, 2	ТК-8	37,322	353,614	316,292	109,21	69,68
Котельная пер. Батумский, 2	ТК-13	34,995	352,445	317,45	109,57	68,31
Котельная пер. Батумский, 2	ТК-7-2	41,938	355,931	313,993	109,76	68,45
Котельная пер. Батумский, 2	ТК-73-1	36,995	353,452	316,457	107,3	65,36
Котельная пер. Батумский, 2	ТК-73-5	36,642	353,275	316,632	102,23	70,98
Котельная пер. Батумский, 2	ТК-73-3	36,66	353,284	316,624	109,49	70,76
Котельная пер. Батумский, 2	ТК-73-2	36,461	353,184	316,723	108,91	71,19
Котельная пер. Батумский, 2	ТК-74-6	33,382	351,639	318,257	108,59	71,03
Котельная пер. Батумский, 2	ТК-73	37,025	353,467	316,442	109,56	67,6
Котельная пер. Батумский, 2	ТК-65-6	42,338	356,131	313,792	109,35	67,49

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная пер. Батумский, 2	ТК-73-1	20	320	300	60	45,83
Котельная пер. Батумский, 2	ТК-65-7	35,704	352,8	317,096	108,07	69,79
Котельная пер. Батумский, 2	ТК-72	19,809	319,975	300,166	59,16	46,58
Котельная пер. Батумский, 2	ТК-10-1	37,54	353,723	316,183	109,52	69,69
Котельная пер. Батумский, 2	ТК-74-1	35,365	352,634	317,269	109,17	69,04
Котельная пер. Батумский, 2	ТК-60-7	20	340	320	74,78	0
Котельная пер. Батумский, 2	ТК-74	36,485	353,196	316,711	109,49	69,35
Котельная пер. Батумский, 2	ТК-10	38,045	353,977	315,932	109,68	68,37
Котельная пер. Батумский, 2	ТК-13-4	27,128	348,497	321,369	109,17	68,81
Котельная пер. Батумский, 2	ТК-7-14	37,088	353,501	316,413	108,97	70
Котельная пер. Батумский, 2	ТК-13-10	11,331	340,573	329,241	107,8	70,34
Котельная пер. Батумский, 2	ТК-15	26,838	348,351	321,513	108,72	69,98
Котельная пер. Батумский, 2	ТК-13-3	27,698	348,783	321,085	109,2	68,86
Котельная пер. Батумский, 2	ТК-60-8	0	339,999	0	74,36	0
Котельная пер. Батумский, 2	ТК-13-2	29,796	349,836	320,04	109,33	68,73
Котельная пер. Батумский, 2	ТК-13-7	24,212	347,034	322,822	108,66	66,4
Котельная пер. Батумский, 2	ТК-70	40,888	355,405	314,517	109,72	67,92
Котельная пер. Батумский, 2	ТК-7-1	45,956	357,948	311,992	109,82	68,54

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная пер. Батумский, 2	ТК-7	49,32	359,637	310,317	109,86	69,05
Котельная пер. Батумский, 2	ТК-13-9	14,829	342,327	327,498	108,33	70,13
Котельная пер. Батумский, 2	ТК-48	46,576	358,259	311,682	109,29	67,91
Котельная пер. Батумский, 2	ТК-49	45,421	357,679	312,258	109,07	68,37
Котельная пер. Батумский, 2	ТК-13-1	33,169	351,529	318,36	109,5	68,34
Котельная пер. Батумский, 2	ТК-50	45,217	357,577	312,359	109,04	68,39
Котельная пер. Батумский, 2	ТК-60-11	0	339,998	0	73	0
Котельная пер. Батумский, 2	ТК-50-1	44,797	357,366	312,569	108,95	68,34
Котельная пер. Батумский, 2	ТК-4	50,773	360,366	309,593	109,89	69,04
Котельная пер. Батумский, 2	ТК-45	0	314,327	0	58,35	0
Котельная пер. Батумский, 2	ТК-44-4	0	314,515	0	58,85	0
Котельная пер. Батумский, 2	ТК-65-18	41,71	355,815	314,105	108,49	70,27
Котельная пер. Батумский, 2	ТК-44-3	0	314,692	0	59,51	0
Котельная пер. Батумский, 2	ТК-65-18	0	319,999	0	59,51	0
Котельная пер. Батумский, 2	ТК-65-17	20	320	300	60	0
Котельная пер. Батумский, 2	ТК-65-17	41,877	355,899	314,022	108,55	70,24
Котельная пер. Батумский, 2	ТК-65-16	42,148	356,035	313,887	108,94	66,67
Котельная пер. Батумский, 2	ТК-69	43,345	356,638	313,293	109,79	68,35

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная пер. Батумский, 2	ТК-69-1	39,488	354,703	315,215	109,56	70,3
Котельная пер. Батумский, 2	ТК-65-2	42,646	356,286	313,64	109,51	70,11
Котельная пер. Батумский, 2	ТК-67	40,78	355,35	314,57	109,37	70,14
Котельная пер. Батумский, 2	ТК-65-1	43,829	356,879	313,05	109,64	68,46
Котельная пер. Батумский, 2	ТК-65	46,263	358,102	311,839	109,83	68,35
Котельная пер. Батумский, 2	ТК-55	54,491	362,23	307,739	109,89	69,27
Котельная пер. Батумский, 2	ТК-36	54,735	362,354	307,618	109,96	67,41
Котельная пер. Батумский, 2	ТК-2	54,984	362,48	307,496	109,98	68,96
Котельная пер. Батумский, 2	ТК-35	55,87	362,925	307,055	109,99	68,26
Котельная пер. Батумский, 2	ТК-44-2	0	314,765	0	59,7	0
Котельная пер. Батумский, 2	ТК-50-2	44,54	357,237	312,697	108,63	70,08
Котельная пер. Батумский, 2	ТК-50-3	44,369	357,151	312,782	108,36	70,2
Котельная пер. Батумский, 2	ТК-51	44,223	357,078	312,855	108,23	70,11
Котельная пер. Батумский, 2	ТК-52	44,133	357,032	312,9	108,12	70,25
Котельная пер. Батумский, 2	ТК-52-1	44,063	356,998	312,934	107,69	70,3
Котельная пер. Батумский, 2	ТК-53	43,556	356,743	313,187	106,52	70,65
Котельная пер. Батумский, 2	ТК-44-1	45,661	357,8	312,139	109,3	70,43
Котельная пер. Батумский, 2	ТК-44-2	42,93	356,43	313,5	109,14	70,46

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная пер. Батумский, 2	ТК-44-3	41,997	355,962	313,965	109,03	70,26
Котельная пер. Батумский, 2	ТК-44-4	40,694	355,308	314,614	108,47	70,35
Котельная пер. Батумский, 2	ТК-45	38,967	354,442	315,475	108,04	70,57
Котельная пер. Батумский, 2	ТК-46	38,705	354,311	315,606	107,7	70,72
Котельная пер. Батумский, 2	ТК-65-15	31,961	350,922	318,961	104,66	70,53
Котельная пер. Батумский, 2	ТК-65-12	32,074	350,979	318,905	107,06	69,93
Котельная пер. Батумский, 2	ТК-65-11	32,12	351,002	318,882	107,15	70
Котельная пер. Батумский, 2	ТК-65-9	32,319	351,102	318,782	107,39	70,07
Котельная пер. Батумский, 2	ТК-65-8	33,584	351,736	318,152	107,66	69,97
Котельная пер. Батумский, 2	ТК-65-13	31,942	350,913	318,97	106,56	70,2
Котельная пер. Батумский, 2	ТК-65-14	31,889	350,886	318,997	106,37	70,36
Котельная пер. Батумский, 2	ТК-65-10	30,933	350,407	319,474	107,34	70,32
Котельная пер. Батумский, 2	ТК-58-1	50,466	360,2	309,733	109,27	69,84
Котельная пер. Батумский, 2	ТК-60	49,258	359,589	310,331	109,36	69,45
Котельная пер. Батумский, 2	ТК-73-2	19,971	319,996	300,025	59,82	46,18
Котельная пер. Батумский, 2	ТК-60-4	44,502	357,173	312,671	109,07	67,13
Котельная пер. Батумский, 2	ТК-60-10	15,084	337,537	322,452	95,14	69,9
Котельная пер. Батумский, 2	ТК-64	47,632	358,789	311,157	109,84	68,36

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная пер. Батумский, 2	ТК-65-3	42,481	356,202	313,721	109,42	68,1
Котельная пер. Батумский, 2	ТК-65-4	32,839	351,366	318,527	109,25	69,39
Котельная пер. Батумский, 2	ТК-65-5	23,848	346,857	323,009	108,97	69,33
Котельная пер. Батумский, 2	ТК-73-3	19,892	319,985	300,093	58,88	46,6
Котельная пер. Батумский, 2	ТК-73-4	19,861	319,981	300,12	57,72	47,02
Котельная пер. Батумский, 2	ТК-74-2	35,137	352,52	317,382	109,07	68,67
Котельная пер. Батумский, 2	ТК-74-3	34,819	352,36	317,541	109	68,47
Котельная пер. Батумский, 2	ТК-74-4	34,03	351,964	317,934	108,78	71
Котельная пер. Батумский, 2	ТК-60-9	0	339,994	0	72,52	0
Котельная пер. Батумский, 2	ТК-60-15	0	339,989	0	61,63	0
Котельная пер. Батумский, 2	ТК-60-14	0	339,993	0	65,54	0
Котельная пер. Батумский, 2	ТК-13-8	18,377	344,107	325,729	108,48	70,03
Котельная пер. Батумский, 2	ТК-60-13	0	339,993	0	65,9	0
Котельная пер. Батумский, 2	ТК-35-1	53,349	361,659	308,31	109,9	68,34
Котельная пер. Батумский, 2	ТК-60-12	0	339,997	0	71,05	0
Котельная пер. Батумский, 2	ТК-7-11	36,507	353,209	316,702	109,41	69,81
Котельная пер. Батумский, 2	ТК-37	51,708	360,834	309,126	109,76	65,8
Котельная пер. Батумский, 2	ТК-44	47,041	358,492	311,451	109,4	65,61

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная пер. Батумский, 2	ТК-41	47,517	358,73	311,214	109,46	65,54
Котельная пер. Батумский, 2	ТК-40-1	46,692	358,317	311,625	109,48	68,35
Котельная пер. Батумский, 2	ТК-46	0	314,303	0	57,88	0
Котельная пер. Батумский, 2	ТК-40	48,382	359,165	310,783	109,54	65,89
Котельная ул. Коммунальная, 69	ТК-39	55,574	448,377	392,803	109,55	69,76
Котельная ул. Коммунальная, 69	ТК-30-1	57,707	449,446	391,74	109,58	69,77
Котельная ул. Коммунальная, 69	ТК-40	52,926	447,049	394,122	109,49	69,73
Котельная ул. Коммунальная, 69	ТК-40-1	48,67	444,914	396,244	109,42	69,74
Котельная ул. Коммунальная, 69	СК-41-1	39,21	442,706	403,496	109,28	69,77
Котельная ул. Коммунальная, 69	ТК-30	59,841	450,517	390,676	109,59	69,67
Котельная ул. Коммунальная, 69	СК-33-1	19,873	419,874	400,002	58,59	12
Котельная ул. Коммунальная, 69	СК-36-1	19,861	419,863	400,002	56,2	20
Котельная ул. Коммунальная, 69	ТК-29	61,647	451,423	389,776	109,6	69,67
Котельная ул. Коммунальная, 69	СК-37-1	19,717	419,718	400,002	54,74	20
Котельная ул. Коммунальная, 69	СК-35-1	19,841	419,842	400,002	57,91	16,11
Котельная ул. Коммунальная, 69	СК-36	19,832	419,833	400,002	56,16	20
Котельная ул. Коммунальная, 69	ТК-30-1	19,948	419,951	400,002	59,84	47,81
Котельная ул. Коммунальная, 69	СК-42-1	29,475	437,824	408,348	109,12	69,88

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная ул. Коммунальная, 69	ТК-44	48,855	445,006	396,152	109,31	69,88
Котельная ул. Коммунальная, 69	ТК-39	19,927	419,93	400,003	59,73	48,39
Котельная ул. Коммунальная, 69	ТК-44-1	46,457	443,804	397,347	109,2	69,89
Котельная ул. Коммунальная, 69	ТК-40	19,887	419,896	400,01	59,46	49,74
Котельная ул. Коммунальная, 69	ТК-40-1	19,857	419,867	400,01	59,12	20
Котельная ул. Коммунальная, 69	СК-41-1	19,829	419,838	400,01	58,46	15,36
Котельная ул. Коммунальная, 69	СК-42-1	19,76	419,77	400,01	57,75	12
Котельная ул. Коммунальная, 69	ТК-31-1	19,934	419,935	400,002	59,69	13,42
Котельная ул. Коммунальная, 69	ТК-44	19,685	419,793	400,108	58,94	51,16
Котельная ул. Коммунальная, 69	ТК-44-1	19,61	419,727	400, Котельная ул. Носенко, 68	58,58	51,8
Котельная ул. Коммунальная, 69	СК-32-1	19,882	419,884	400,002	58,92	20
Котельная ул. Коммунальная, 69	ТК-28	64,347	452,777	388,431	109,61	69,66
Котельная ул. Коммунальная, 69	СК-32	47,568	444,36	396,792	109,46	69,58
Котельная ул. Коммунальная, 69	ТК-1	70,754	455,876	385,122	109,96	64,42
Котельная ул. Коммунальная, 69	ТК-2	68,438	454,712	386,275	109,85	64,46
Котельная ул. Коммунальная, 69	ТК-4	67,578	454,281	386,703	109,81	64,48
Котельная ул. Коммунальная, 69	ТК-11-2	60,912	451,141	390,229	109,41	69,74
Котельная ул. Коммунальная, 69	СК-36-1	36,747	438,932	402,185	108,92	69,72

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная ул. Коммунальная, 69	ТК-11	19,992	399,992	380	59,65	12
Котельная ул. Коммунальная, 69	СК-37-1	29,899	435,498	405,598	108,64	69,85
Котельная ул. Коммунальная, 69	ТК-11-2	19,979	399,979	380	58,64	20
Котельная ул. Коммунальная, 69	ТК-11-1	19,99	399,99	380	59,22	20
Котельная ул. Коммунальная, 69	ТК-12 -1	19,976	399,976	380	57,44	20
Котельная ул. Коммунальная, 69	ТК-13-1	19,964	399,964	380	55,39	20
Котельная ул. Коммунальная, 69	СК-14-1	19,961	399,961	380	53,4	17,17
Котельная ул. Коммунальная, 69	ТК-5	20	400	380	60	63,65
Котельная ул. Коммунальная, 69	ТК-12 -1	57,425	449,392	391,967	109,41	69,77
Котельная ул. Коммунальная, 69	ТК-45 (ГВС)	19,505	419,682	400,177	57,93	52,85
Котельная ул. Коммунальная, 69	ТК-9-1	19,886	399,886	380	57,41	20
Котельная ул. Коммунальная, 69	ТК-5	64,944	452,959	388,015	109,73	66,72
Котельная ул. Коммунальная, 69	ТК-7	19,968	399,968	380	59,02	12
Котельная ул. Коммунальная, 69	ТК-7	58,054	449,707	391,653	109,53	69,67
Котельная ул. Коммунальная, 69	ТК-9	19,897	399,897	380	57,75	12
Котельная ул. Коммунальная, 69	ТК-9	53,356	447,35	393,995	109,2	69,68
Котельная ул. Коммунальная, 69	ТК-19	70,362	455,677	385,315	107,85	68,42
Котельная ул. Коммунальная, 69	ТК-20	70,123	455,557	385,433	106,61	68,67

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная ул. Коммунальная, 69	ТК-25	70,095	455,542	385,447	105,54	69,13
Котельная ул. Коммунальная, 69	ТК-28	69,239	455,113	385,874	103,67	69,94
Котельная ул. Коммунальная, 69	ТК-18	59,09	450,019	390,93	12	12
Котельная ул. Коммунальная, 69	СК-15	19,961	399,961	380	12	12
Котельная ул. Коммунальная, 69	ТК-17	59,09	450,019	390,93	108,65	80,16
Котельная ул. Коммунальная, 69	СК-15	50,174	445,755	395,582	108,91	70
Котельная ул. Коммунальная, 69	ТК-45	44,523	442,834	398,311	108,92	70,02
Котельная ул. Коммунальная, 69	СК-14	19,962	399,962	380	53,85	20
Котельная ул. Коммунальная, 69	СК-14	52,682	447,013	394,331	109,08	69,94
Котельная ул. Коммунальная, 69	ТК-13	19,969	399,969	380	56,11	20
Котельная ул. Коммунальная, 69	ТК-31	55,702	448,441	392,738	109,57	69,59
Котельная ул. Коммунальная, 69	ТК-28	19,999	419,999	400	60	46,26
Котельная ул. Коммунальная, 69	ТК-13	55,873	448,613	392,741	109,28	69,83
Котельная ул. Коммунальная, 69	ТК-29	19,981	419,982	400,001	59,94	46,98
Котельная ул. Коммунальная, 69	ТК-31	19,945	419,947	400,002	59,76	12
Котельная ул. Коммунальная, 69	ТК-0	70,872	455,936	385,064	109,98	64,4
Котельная ул. Коммунальная, 69	ТК-5	63,389	452,384	388,995	109,71	69,63
Котельная ул. Коммунальная, 69	ТК-6	59,974	450,67	390,697	109,64	69,72

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная ул. Коммунальная, 69	ТК-7-1	57,82	449,59	391,77	109,52	69,67
Котельная ул. Коммунальная, 69	ТК-12	19,988	399,988	380	58,08	20
Котельная ул. Коммунальная, 69	ТК-12	59,606	450,486	390,88	109,5	69,7
Котельная ул. Коммунальная, 69	ТК-19а	70,279	455,636	385,356	107,59	68,53
Котельная ул. Коммунальная, 69	СК-43	19,702	419,712	400,01	56,18	12
Котельная ул. Коммунальная, 69	СК-43	24,341	435,249	410,907	108,47	70
Котельная ул. Коммунальная, 69	СК-42	19,783	419,793	400,01	57,89	20
Котельная ул. Коммунальная, 69	СК-42	32,712	439,447	406,735	109,16	69,86
Котельная ул. Коммунальная, 69	СК-41	19,839	419,849	400,01	58,61	20
Котельная ул. Коммунальная, 69	СК-41	46,023	443,586	397,563	109,32	69,76
Котельная ул. Коммунальная, 69	СК-35	19,855	419,857	400,002	58,13	20
Котельная ул. Коммунальная, 69	СК-35	38,819	439,972	401,153	109,28	69,82
Котельная ул. Коммунальная, 69	СК-37	19,86	419,861	400,002	55,49	20
Котельная ул. Коммунальная, 69	СК-37	34,299	437,704	403,405	108,82	69,71
Котельная ул. Коммунальная, 69	СК-38	19,706	419,708	400,002	52	20
Котельная ул. Коммунальная, 69	СК-38	29,493	435,294	405,801	108,14	70
Котельная ул. Коммунальная, 69	СК-36	19,864	419,865	400,002	56,64	20
Котельная ул. Коммунальная, 69	СК-36	40,805	440,967	400,162	108,99	69,66

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная ул. Коммунальная, 69	ТК-31-1	53,384	447,278	393,894	109,55	69,54
Котельная ул. Коммунальная, 69	СК-33	19,877	419,879	400,002	58,74	12
Котельная ул. Коммунальная, 69	СК-33	43,527	442,333	398,806	109,37	69,54
Котельная ул. Коммунальная, 69	СК-32-1	44,507	442,824	398,318	109,41	69,62
Котельная ул. Коммунальная, 69	ТК-8	56,875	449,116	392,241	109,32	69,72
Котельная ул. Коммунальная, 69	ТК-30	19,968	419,97	400,002	59,9	47,4
Котельная ул. Коммунальная, 69	СК-35-1	35,451	438,283	402,832	109,23	69,84
Котельная ул. Коммунальная, 69	СК-36	32,683	436,894	404,211	108,99	69,99
Котельная ул. Коммунальная, 69	ТК-9-1	51,771	446,555	394,785	109,12	69,74
Котельная ул. Коммунальная, 69	ТК-9-2	50,314	445,825	395,511	108,88	69,82
Котельная ул. Коммунальная, 69	СК-33-1	42,628	441,882	399,254	109,33	69,55
Котельная ул. Коммунальная, 69	ТК-9-3	49,509	445,421	395,912	108,74	69,92
Котельная ул. Коммунальная, 69	ТК-11	61,41	451,391	389,981	109,68	69,58
Котельная ул. Коммунальная, 69	СК-32	19,899	419,901	400,002	59,17	20
Котельная ул. Коммунальная, 69	ТК-11-1	60,578	450,973	390,396	109,62	69,65
Котельная ул. Коммунальная, 69	ТК-9-3	19,867	399,867	380	55,78	20
Котельная ул. Коммунальная, 69	ТК-13-1	54,891	448,121	393,23	109,2	69,89
Котельная ул. Коммунальная, 69	ТК-9-2	19,873	399,873	380	56,3	20

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная ул. Коммунальная, 69	СК-14-1	51,315	446,328	395,012	109,04	69,96
Котельная ул. Коммунальная, 69	ТК-27	70,06	455,525	385,465	104,2	69,71
Котельная ул. Коммунальная, 69	ТК-10	48,96	445,146	396,186	108,53	69,99
Котельная ул. Коммунальная, 69	ТК-10	19,853	399,853	380	53,78	20
Котельная ул. Коммунальная, 69	ТК-23	70,109	455,55	385,44	106,08	68,9
Котельная ул. Коммунальная, 69	ТК-26	70,079	455,534	385,456	104,92	69,4
Котельная ул. Коммунальная, 69	ТК-8	19,922	399,922	380	58,2	18,9
Котельная ул. Коммунальная, 69	ТК-7-1	19,966	399,966	380	58,99	12
Котельная ул. Коммунальная, 69	ТК-6	19,979	399,979	380	59,41	12
Котельная ул. Объездная, 9	ТК-4	24,173	295,58	271,407	109,52	69,72
Котельная ул. Объездная, 9	ТК-28	26,039	296,517	270,478	12	12
Котельная ул. Объездная, 9	ТК-16	14,577	290,763	276,186	109,78	69,24
Котельная ул. Объездная, 9	ТК-64А	10,705	288,791	278,086	108,39	69,5
Котельная ул. Объездная, 9	ТК-86	8,515	287,692	279,177	108,25	69,86
Котельная ул. Объездная, 9	ТК-87А	7,887	287,377	279,49	105	70,71
Котельная ул. Объездная, 9	ТК-59	7,672	287,27	279,598	106,47	66,92
Котельная ул. Объездная, 9	ТК-71	9,891	288,332	278,441	104,46	71,46
Котельная ул. Объездная, 9	ТК-52	9,185	288,029	278,843	105,28	71,15

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная ул. Объездная, 9	ТК-27	26,039	296,517	270,478	12	12
Котельная ул. Объездная, 9	ТК-10	23,976	295,481	271,505	108,79	69,82
Котельная ул. Объездная, 9	ТК-108	11,766	289,38	277,614	107,03	70,29
Котельная ул. Объездная, 9	ТК-109	11,757	289,375	277,619	106,9	70,57
Котельная ул. Объездная, 9	ТК-108	19,998	289,999	270,001	58,59	43,84
Котельная ул. Объездная, 9	ТК-109	19,998	289,999	270,001	58,43	47,7
Котельная ул. Объездная, 9	ТК-110	11,739	289,366	277,627	105,44	70,22
Котельная ул. Объездная, 9	ТК-110	19,998	289,999	270,001	49,31	25,76
Котельная ул. Объездная, 9	ТК-111А	11,716	289,355	277,639	104,13	70,78
Котельная ул. Объездная, 9	ТК-111А	19,998	289,999	270,001	43,66	32,58
Котельная ул. Объездная, 9	ТК-24	26,039	296,517	270,478	109,68	69,91
Котельная ул. Объездная, 9	ТК-1-1	26,655	296,826	270,171	109,99	68,5
Котельная ул. Объездная, 9	ТК-13	11,524	289,231	277,707	109,73	69,25
Котельная ул. Объездная, 9	ТК-53	9,147	288,009	278,863	104,36	71,55
Котельная ул. Объездная, 9	ТК-51	9,215	288,043	278,829	107,59	70,22
Котельная ул. Объездная, 9	ТК-60	10,201	288,538	278,337	106,05	70,65
Котельная ул. Объездная, 9	ТК-101	21,206	294,079	272,873	109,04	68,05
Котельная ул. Объездная, 9	ТК-102	21,203	294,077	272,874	101,88	70,57

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная ул. Объездная, 9	ТК-103	21,203	294,077	272,874	12	12
Котельная ул. Объездная, 9	ТК-104	21,203	294,077	272,874	12	12
Котельная ул. Объездная, 9	ТК-8	4,204	285,557	281,353	109,29	69,13
Котельная ул. Объездная, 9	ТК-23	25,264	296,124	270,86	109,44	68,08
Котельная ул. Объездная, 9	ТК-19	5,751	286,333	280,582	109,5	69,64
Котельная ул. Объездная, 9	ТК-63	9,984	288,401	278,417	105,01	71,02
Котельная ул. Объездная, 9	ТК-20	5,327	286,121	280,793	107,67	70,56
Котельная ул. Объездная, 9	ТК-63А	10,696	288,786	278,091	106,34	70,48
Котельная ул. Объездная, 9	ТК-64	10,697	288,787	278,09	107,86	69,39
Котельная ул. Объездная, 9	ТК-87	8,505	287,687	279,182	108,11	69,87
Котельная ул. Объездная, 9	ТК-88	8,358	287,613	279,256	106,3	70,94
Котельная ул. Объездная, 9	ТК-62	10,105	288,49	278,385	105,38	70,73
Котельная ул. Объездная, 9	ТК-61	10,151	288,513	278,362	105,73	70,58
Котельная ул. Объездная, 9	ТК-58	7,87	287,369	279,499	106,73	66,75
Котельная ул. Объездная, 9	ТК-57	7,942	287,405	279,463	107,03	66,56
Котельная ул. Объездная, 9	ТК-55	8,031	287,45	279,419	107,46	68,79
Котельная ул. Объездная, 9	ТК-107	12,007	289,447	277,44	107,46	64,81
Котельная ул. Объездная, 9	ТК-97	12,348	289,618	277,27	102,88	70,91

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная ул. Объездная, 9	ТК-94	12,352	289,62	277,268	107,39	70,01
Котельная ул. Объездная, 9	ТК-54	8,856	287,863	279,008	107,66	68,71
Котельная ул. Объездная, 9	ТК-25	22,138	294,558	272,42	108,59	69,91
Котельная ул. Объездная, 9	ТК-18	7,09	287,006	279,915	109,65	69,28
Котельная ул. Объездная, 9	ТК-1	26,201	296,598	270,397	109,99	69,29
Котельная ул. Объездная, 9	ТК-98	13,966	290,433	276,466	108,72	68,18
Котельная ул. Объездная, 9	ТК-66	12,361	289,625	277,264	108,64	68,15
Котельная ул. Объездная, 9	ТК-95	12,349	289,619	277,269	106,73	69,62
Котельная ул. Объездная, 9	ТК-2	24,703	295,846	271,143	109,95	69,26
Котельная ул. Объездная, 9	ТК-12	22,138	294,558	272,42	12	12
Котельная ул. Объездная, 9	ТК-35	3,973	285,441	281,468	109,07	68,89
Котельная ул. Объездная, 9	ТК-36	3,887	285,398	281,511	107,97	67,6
Котельная ул. Объездная, 9	ТК-37	3,887	285,398	281,511	12	12
Котельная ул. Объездная, 9	ТК-11	20,806	293,891	273,085	109,05	69,88
Котельная ул. Объездная, 9	ТК-9	24,007	295,497	271,49	109,08	69,69
Котельная ул. Объездная, 9	ТК-14	5,557	286,236	280,679	109,25	69,14
Котельная ул. Объездная, 9	ТК-15	5,503	286,209	280,706	108,31	71,63
Котельная ул. Объездная, 9	ТК-29	5,516	286,216	280,699	107,35	66,72

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная ул. Объездная, 9	ТК-6	24,026	295,506	271,48	109,25	69,73
Котельная ул. Объездная, 9	ТК-3	24,303	295,645	271,342	109,74	69,53
Котельная ул. Объездная, 9	ТК-5	24,104	295,545	271,441	109,48	69,61
Котельная ул. Объездная, 9	ТК-50	9,409	288,141	278,732	107,79	69,22
Котельная ул. Объездная, 9	ТК-70	10,539	288,708	278,169	106,24	70,52
Котельная ул. Объездная, 9	ТК-38	5,465	286,19	280,725	109,62	69,12
Котельная ул. Объездная, 9	ТК-34	4,349	285,63	281,281	109,46	68,89
Котельная ул. Объездная, 9	ТК-40	22,501	294,731	272,23	109,08	68,09
Котельная ул. Объездная, 9	ТК-42	20,919	293,935	273,016	100,67	71,09
Котельная ул. Объездная, 9	ТК-41	21,05	294,001	272,951	101,22	70,86
Котельная ул. Объездная, 9	ТК-39	25,041	296,012	270,971	109,42	67,94
Котельная ул. Объездная, 9	ТК-49	11,818	289,406	277,588	107,4	70,12
Котельная ул. Объездная, 9	ТК-49	20	290	270	60	45,18
Котельная ул. Объездная, 9	ТК-46	8,204	287,536	279,332	108,11	69,93
Котельная ул. Объездная, 9	ТК-48	12,08	289,483	277,404	107,69	64,71
Котельная ул. Объездная, 9	ТК-33	5,333	286,123	280,791	108,35	70,29
Котельная ул. Объездная, 9	ТК-93	12,356	289,622	277,266	108,01	69,77
Котельная ул. Объездная, 9	ТК-43	13,962	290,431	276,469	105,22	70,42

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная ул. Объездная, 9	ТК-99	13,93	290,415	276,485	108,21	69,96
Котельная ул. Объездная, 9	ТК-31	5,355	286,134	280,78	109,06	70
Котельная ул. Объездная, 9	ТК-65	11,508	289,195	277,687	108,51	69,44
Котельная ул. Объездная, 9	ТК-32	5,095	286,004	280,909	108,91	70,07
Котельная ул. Объездная, 9	ТК-96	12,348	289,618	277,27	104,51	70,22
Котельная ул. Объездная, 9	ТК-96	12,349	289,619	277,27	106,17	69,5
Котельная ул. Объездная, 9	ТК-44	12,15	289,519	277,369	105,64	70,66
Котельная ул. Объездная, 9	ТК-69	11,828	289,357	277,53	102,47	71,09
Котельная ул. Объездная, 9	ТК-56	7,803	287,335	279,532	107,22	69,97
Котельная ул. Объездная, 9	ТК-47	8,129	287,499	279,37	108,01	70
Котельная ул. Объездная, 9	ТК-68	10,605	288,741	278,136	108,32	70,02
Котельная ул. Объездная, 9	ТК-45	8,183	287,526	279,343	105,7	69,98
Котельная ул. Объездная, 9	ТК-30	5,53	286,222	280,693	109,31	69,87
Котельная ул. Пушкина, 44/1	ТК-90	17,178	316,059	298,882	78,12	57,26
Котельная ул. Пушкина, 44/1	ТК-81	17,454	316,198	298,744	78,25	57,3
Котельная ул. Пушкина, 44/1	ТК-80	17,958	316,45	298,492	78,29	57,28
Котельная ул. Пушкина, 44/1	ТК-79	18,634	316,789	298,155	78,35	57,24
Котельная ул. Пушкина, 44/1	ТК-52	19,707	317,327	297,62	78,39	57,27

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная ул. Пушкина, 44/1	ТК-63	21,586	318,268	296,682	78,44	57,27
Котельная ул. Пушкина, 44/1	ТК-76А	60,361	337,746	277,385	78,76	57,06
Котельная ул. Пушкина, 44/1	ТК-61а	21,627	318,289	296,662	78,59	56,89
Котельная ул. Пушкина, 44/1	ТК-62	21,639	318,295	296,656	78,67	57,08
Котельная ул. Пушкина, 44/1	ТК-62а	21,623	318,287	296,664	78,62	57,24
Котельная ул. Пушкина, 44/1	ТК-49	18,11	316,527	298,417	78,35	57,18
Котельная ул. Пушкина, 44/1	ТК-48	20,773	317,861	297,088	78,42	57,25
Котельная ул. Пушкина, 44/1	ТК-78а	16,145	315,542	299,397	78,19	57,38
Котельная ул. Пушкина, 44/1	ТК-45	19,951	317,449	297,498	12	12
Котельная ул. Пушкина, 44/1	ТК-78	19,951	317,449	297,498	78,27	57,34
Котельная ул. Пушкина, 44/1	Тк-89	20,059	317,503	297,444	78,33	57,31
Котельная ул. Пушкина, 44/1	ТК-75	17,463	316,201	298,738	75,87	55,41
Котельная ул. Пушкина, 44/1	ТК-76	74,03	344,613	270,582	78,78	57,06
Котельная ул. Пушкина, 44/1	ТК-146	73,873	344,534	270,661	78,28	57,5
Котельная ул. Пушкина, 44/1	ТК-42	20,198	317,573	297,375	78,42	57,29
Котельная ул. Пушкина, 44/1	ТК-43	17,917	316,429	298,512	77,03	56,02
Котельная ул. Пушкина, 44/1	ТК-44	17,974	316,457	298,483	77,27	55,92
Котельная ул. Пушкина, 44/1	ТК-41	21,173	318,061	296,888	78,47	57,33

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная ул. Пушкина, 44/1	ТК-626	21,592	318,271	296,679	78,48	57,28
Котельная ул. Пушкина, 44/1	ТК-61	21,594	318,272	296,678	78,28	56,98
Котельная ул. Пушкина, 44/1	ТК-73	19,08	317,012	297,932	77,86	56,5
Котельная ул. Пушкина, 44/1	ТК-40	74,019	344,607	270,588	78,57	57,25
Котельная ул. Пушкина, 44/1	ТК-50	60,361	337,746	277,385	12	12
Котельная ул. Пушкина, 44/1	ТК-46	18,014	316,477	298,464	77,43	56,54
Котельная ул. Пушкина, 44/1	ТК-74	19,007	316,975	297,968	77,83	56,51
Котельная ул. Пушкина, 44/1	ТК-47	18,772	316,857	298,085	77,52	56,5
Котельная ул. Пушкина, 44/1	ТК-39	16,897	315,919	299,022	78,1	57,22
Котельная ул. Пушкина, 44/1	ТК-51	20,332	317,64	297,307	78,21	56,87
Котельная ул. Пушкина, 44/1	ТК-72	19,77	317,358	297,588	78,11	56,7
Котельная ул. Пушкина, 44/1	ТК-72А	19,439	317,192	297,753	78,06	56,72
Котельная ул. Севастопольская, 45а	ТК-41	37,747	326,342	288,596	108,8	69,76
Котельная ул. Севастопольская, 45а	ТК-33	40,81	327,879	287,069	109,31	69,84
Котельная ул. Севастопольская, 45а	ТК-32	40,926	327,937	287,011	109,49	69,76
Котельная ул. Севастопольская, 45а	ТК-35	47,628	331,302	283,674	109,5	75,87
Котельная ул. Севастопольская, 45а	ТК-31	41,374	328,162	286,788	109,63	69,02
Котельная ул. Севастопольская, 45а	ТК-29	40,296	327,621	287,325	109,55	68,61

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная ул. Севастопольская, 45а	ТК-28	40,157	327,551	287,394	109,46	69,53
Котельная ул. Севастопольская, 45а	ТК-24	39,926	327,436	287,509	109,09	69,42
Котельная ул. Севастопольская, 45а	ТК-18	14,996	304,997	290,001	58,49	43,45
Котельная ул. Севастопольская, 45а	ТК-18	46,398	330,685	284,287	109,27	69,89
Котельная ул. Севастопольская, 45а	ТК-3	46,003	330,485	284,482	109,78	68,96
Котельная ул. Севастопольская, 45а	ТК-1	50,727	332,856	282,129	109,92	69,16
Котельная ул. Севастопольская, 45а	ТК-26	39,552	327,248	287,696	109,14	69,65
Котельная ул. Севастопольская, 45а	ТК-25	39,927	327,436	287,509	109,24	69,56
Котельная ул. Севастопольская, 45а	ТК-34	44,113	329,542	285,428	109,34	80,81
Котельная ул. Севастопольская, 45а	ТК-27	40,022	327,483	287,462	109,37	69,57
Котельная ул. Севастопольская, 45а	ТК-17	15	305	290	60	42,82
Котельная ул. Севастопольская, 45а	ТК-1а	49,408	332,194	282,786	109,64	69,82
Котельная ул. Севастопольская, 45а	ТК-1-2	53,962	334,479	280,517	109,93	69,42
Котельная ул. Севастопольская, 45а	ТК-1-1	49,441	332,21	282,769	109,89	68,99
Котельная ул. Севастопольская, 45а	ТК-0	54,3	334,649	280,349	109,97	69,12
Котельная ул. Севастопольская, 45а	ТК-16	14,967	304,995	290,028	59,29	44,61
Котельная ул. Севастопольская, 45а	ТК-2	46,97	330,97	284	109,81	68,95
Котельная ул. Севастопольская, 45а	ТК-19	14,996	304,997	290,001	57,75	43,95

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная ул. Севастопольская, 45а	ТК-33-1	47,778	331,377	283,6	109,55	69,72
Котельная ул. Севастопольская, 45а	ТК-0-1	54,86	334,93	280,07	109,98	69,21
Котельная ул. Севастопольская, 45а	ТК-17	46,841	330,907	284,067	109,52	69,99
Котельная ул. Севастопольская, 45а	ТК-19	46,29	330,631	284,341	109,15	69,85
Котельная ул. Севастопольская, 45а	ТК-30	40,471	327,709	287,238	109,61	68,74
Котельная ул. Севастопольская, 45а	ТК-23	39,923	327,434	287,511	108,3	69,76
Котельная ул. Севастопольская, 45а	ТК-16	45,796	330,383	284,588	109,42	70,18
Котельная ул. С. Ценского, 4	ТК-32	33,089	306,53	273,44	108,16	69,83
Котельная ул. С. Ценского, 4	ТК-33	33,043	306,506	273,463	108,09	69,86
Котельная ул. С. Ценского, 4	ТК-8	35,559	307,771	272,213	109,08	69,68
Котельная ул. С. Ценского, 4	ТК-135	35,283	307,631	272,348	108,82	69,63
Котельная ул. С. Ценского, 4	ТК-137	35,237	307,608	272,371	108,74	69,7
Котельная ул. С. Ценского, 4	ТК-134	35,633	307,807	272,174	109,16	69,49
Котельная ул. С. Ценского, 4	ТК-31	33,127	306,548	273,422	107,94	69,77
Котельная ул. С. Ценского, 4	ТК-30	33,278	306,624	273,346	108,62	69,67
Котельная ул. С. Ценского, 4	ТК-29	33,37	306,67	273,301	108,68	69,63
Котельная ул. С. Ценского, 4	ТК-28	35,059	307,518	272,459	108,92	69,57
Котельная ул. С. Ценского, 4	ТК-27	35,269	307,624	272,355	109,1	69,49

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная ул. С. Ценского, 4	ТК-26	35,352	307,665	272,314	109,16	69,46
Котельная ул. С. Ценского, 4	ТК-111-2	29,548	304,752	275,204	108,89	69,98
Котельная ул. С. Ценского, 4	СК	36,255	308,119	271,864	101,6	64,7
Котельная ул. С. Ценского, 4	ТК-111-3	29,175	304,565	275,389	108,93	69,77
Котельная ул. С. Ценского, 4	ТК-111-1	29,667	304,811	275,145	109,08	69,77
Котельная ул. С. Ценского, 4	СК	29,883	304,92	275,037	109,25	69,7
Котельная ул. С. Ценского, 4	ТК-111	29,999	304,978	274,979	109,33	69,66
Котельная ул. С. Ценского, 4	ТК-9	27,8	303,877	276,076	109,69	65,87
Котельная ул. С. Ценского, 4	ТК-112-6	30,039	304,998	274,959	108,87	69,91
Котельная ул. С. Ценского, 4	ТК-25	35,492	307,736	272,244	109,27	69,43
Котельная ул. С. Ценского, 4	ТК-22	36,538	308,261	271,723	101,89	64,61
Котельная ул. С. Ценского, 4	ТК-112-4	29,657	304,806	275,149	108,02	70,12
Котельная ул. С. Ценского, 4	ТК-113	31,047	305,504	274,457	109,66	69,45
Котельная ул. С. Ценского, 4	ТК-112	30,257	305,107	274,851	109,54	69,5
Котельная ул. С. Ценского, 4	СК-114	31,541	305,752	274,212	109,74	69,42
Котельная ул. С. Ценского, 4	ТК-142	36,503	308,244	271,741	101,84	64,63
Котельная ул. С. Ценского, 4	ТК-143	36,46	308,222	271,762	101,68	64,67
Котельная ул. С. Ценского, 4	ТК-144	36,044	308,013	271,969	101,58	64,71

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная ул. С. Ценского, 4	ТК-145	35,261	307,621	272,359	101,46	64,82
Котельная ул. С. Ценского, 4	ТК-146	34,227	307,102	272,875	101,29	64,9
Котельная ул. С. Ценского, 4	ТК-132	35,883	307,932	272,049	109,43	69,51
Котельная ул. С. Ценского, 4	ТК-138	35,905	307,943	272,038	109,53	69,4
Котельная ул. С. Ценского, 4	ТК-141	37,106	308,547	271,44	109,94	68,3
Котельная ул. С. Ценского, 4	ТК-140	36,783	308,384	271,601	109,9	68,31
Котельная ул. С. Ценского, 4	СК-116	33,348	306,66	273,312	109,85	68,08
Котельная ул. С. Ценского, 4	ТК-115	31,956	305,961	274,005	109,8	68,1
Котельная ул. С. Ценского, 4	ТК-119	34,919	307,449	272,529	109,91	68,06
Котельная ул. С. Ценского, 4	ТК-120а	37,347	308,667	271,321	109,96	68,16
Котельная ул. С. Ценского, 4	ТК-112-2	29,899	304,928	275,029	109	69,5
Котельная ул. С. Ценского, 4	ТК-112а	29,768	304,862	275,094	108,47	69,93
Котельная ул. С. Ценского, 4	ТК-112-5	30,103	305,03	274,928	108,96	69,86
Котельная ул. С. Ценского, 4	ТК-112-1	30,168	305,063	274,895	109,36	69,48
Котельная ул. С. Ценского, 4	ТК-147	38,792	309,393	270,602	108,55	69,71
Котельная ул. С. Ценского, 4	ТК-120	36,046	308,015	271,968	109,94	68,05
Котельная ул. С. Ценского, 4	ТК-145	38,8	309,397	270,598	109,87	69,57
Котельная ул. С. Ценского, 4	ТК-143	19,998	314,999	295,001	105,54	66,92

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная ул. С. Ценского, 4	ТК-145а	38,795	309,395	270,6	109,65	68,9
Котельная ул. С. Ценского, 4	СК	19,997	314,998	295,001	104,03	68,17
Котельная ул. С. Ценского, 4	ТК-112-7	29,658	304,807	275,149	108,53	69,99
Котельная ул. С. Ценского, 4	ТК-6	37,428	308,709	271,281	109,75	69,7
Котельная ул. С. Ценского, 4	ТК-7	37,068	308,529	271,461	109,43	69,61
Котельная ул. С. Ценского, 4	ТК-140а	36,551	308,268	271,717	109,85	68,09
Котельная ул. С. Ценского, 4	ТК-3	38,972	309,484	270,512	109,98	69,61
Котельная ул. С. Ценского, 4	ТК-1	39,085	309,54	270,456	109,99	68,42
Котельная ул. С. Ценского, 4	ТК-125	35,858	307,92	272,061	109,32	69,56
Котельная ул. С. Ценского, 4	ТК-146	19,993	314,995	295,002	96,26	75,4
Котельная ул. С. Ценского, 4	ТК-144	19,997	314,998	295,001	103,57	68,54
Котельная ул. С. Ценского, 4	ТК-142	19,999	314,999	295	108,64	69,41
Котельная ул. С. Ценского, 4	ТК-22	20	315	295	109,74	68,52
Котельная ул. С. Ценского, 4	ТК-145	19,995	314,996	295,001	100,45	71,99
Котельная ул. С. Ценского, 4	ТК-112-3	29,871	304,914	275,043	108,03	69,5
Котельная ул. Училищная, 42б	ТК-2	19,62	319,809	300,189	109,75	68,39
Котельная ул. Училищная, 42б	ТК-1	19,921	319,96	300,039	109,99	68,9
Котельная ул. Училищная, 42б	ТК-11	19,286	319,641	300,356	108,99	68,71

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная ул. Училищная, 42б	ТК-7	10,89	315,431	304,541	109,78	69,84
Котельная ул. Училищная, 42б	ТК-5	19,739	319,869	300,13	108,81	69,42
Котельная ул. Училищная, 42б	ТК-6	18,722	319,359	300,637	108,61	69,48
Котельная ул. Училищная, 42б	ТК-8	18,003	318,998	300,995	108,05	69,71
Котельная ул. Училищная, 42б	ТК-9	19,695	319,847	300,152	108,45	69,61
Котельная ул. Училищная, 42б	ТК-10	19,687	319,843	300,156	109,88	68,93
Котельная ул. Училищная, 42б	ТК-4	19,225	319,611	300,386	108,29	66,45
Котельная ул. Училищная, 42б	ТК-3	19,243	319,62	300,377	108,78	68,46
Котельная пер. Заводской, 52	УТ-2	17,501	319,745	302,244	59,6	48,69
Котельная пер. Заводской, 52	УТ-3	15,766	319,567	303,801	59,28	49,02
Котельная пер. Заводской, 52	УТ-10	15,717	319,545	303,828	58,99	52,91
Котельная пер. Заводской, 52	УТ-4	15,164	319,503	304,34	59,07	48,47
Котельная пер. Заводской, 52	УТ-9	13,786	319,362	305,576	58,59	49,18
Котельная пер. Заводской, 52	УТ-5	13,525	319,334	305,808	58,37	47,96
Котельная пер. Заводской, 52	ТК-2	13,051	319,124	306,073	57,24	51,09
Котельная пер. Заводской, 52	УТ-11	13,002	319,113	306,111	57,17	51,57
Котельная пер. Заводской, 52	УТ-8	13,362	319,293	305,931	56,9	47,85
Котельная пер. Заводской, 52	УТ-2	35,658	349,919	314,261	94,92	69,03

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная пер. Заводской, 52	ТК-1	13,203	319,191	305,988	57,69	51,06
Котельная пер. Заводской, 52	ТК-1	16,409	340,274	323,865	94,49	69,29
Котельная пер. Заводской, 52	УТ-5А	19,993	319,994	300,001	56,5	51,2
Котельная пер. Заводской, 52	УТ-5	19,995	319,996	300,001	59,28	50,58
Котельная пер. Заводской, 52	УТ-11	12,341	338,236	325,895	94,32	69,31
Котельная пер. Заводской, 52	УТ-8	19,349	341,746	322,398	94,4	69,02
Котельная пер. Заводской, 52	УТ-5А	43,764	353,982	310,217	94,05	69,2
Котельная пер. Заводской, 52	УТ-5	43,892	354,046	310,154	94,8	69,2
Котельная пер. Заводской, 52	УТ-10	29,36	346,763	317,403	94,71	69,38
Котельная пер. Заводской, 52	ТК-2	12,808	338,47	325,662	94,34	69,22
Котельная пер. Заводской, 52	УТ-5	21,112	342,63	321,518	94,68	68,96
Котельная пер. Заводской, 52	УТ-3	29,736	346,951	317,216	94,86	69,06
Котельная пер. Заводской, 52	УТ-4	27,699	345,931	318,232	94,81	69,04
Котельная пер. Заводской, 52	УТ-9	23,562	343,858	320,296	94,72	69,15
Котельная ул. Ленина, 5/7	ТК-1-2	72,583	343,784	271,202	107,8	67,57
Котельная ул. Ленина, 5/7	ТК-1-1	73,235	344,112	270,877	109,17	67,21
Котельная ул. Ленина, 5/7	ТК-8	48,881	331,843	282,962	108,66	73,63
Котельная ул. Ленина, 5/7	ТК-15-3	43,33	329,058	285,728	108,48	69,74

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная ул. Ленина, 5/7	ТК-15-2	48,028	331,414	283,386	109,05	69,78
Котельная ул. Ленина, 5/7	ТК-15-1	48,286	331,543	283,257	109,53	69,68
Котельная ул. Ленина, 5/7	ТК-17-1	47,998	331,397	283,399	109,56	69,61
Котельная ул. Ленина, 5/7	ТК-9	48,216	331,509	283,293	108,46	69,97
Котельная ул. Ленина, 5/7	ТК-8-1	15	275	260	60	46,92
Котельная ул. Ленина, 5/7	СК-7	49,008	331,906	282,899	109,55	72,3
Котельная ул. Ленина, 5/7	ТК-1-14	47,938	331,369	283,432	108,05	68,84
Котельная ул. Ленина, 5/7	ТК-1-12	48,145	331,473	283,329	109,48	69,21
Котельная ул. Ленина, 5/7	ТК-1-10	49,87	332,341	282,471	109,79	69,74
Котельная ул. Ленина, 5/7	ТК-1-9	53,816	334,334	280,518	109,05	69,71
Котельная ул. Ленина, 5/7	ТК-1-8	56,243	335,551	279,308	109,86	69,65
Котельная ул. Ленина, 5/7	ТК-1-7	70,02	342,491	272,471	109,89	69,63
Котельная ул. Ленина, 5/7	ТК-1	74,343	344,669	270,326	109,99	69,29
Котельная ул. Ленина, 5/7	ТК-12	14,999	274,999	260	58,76	48,24
Котельная ул. Ленина, 5/7	ТК-14	48,838	331,821	282,983	109,75	69,52
Котельная ул. Ленина, 5/7	СК-19	47,929	331,363	283,434	109,53	69,57
Котельная ул. Ленина, 5/7	ТК-22	46,314	330,549	284,234	109,39	69,76
Котельная ул. Ленина, 5/7	ТК-23	46,269	330,526	284,257	109,27	69,64

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная ул. Ленина, 5/7	ТК-24	45,927	330,353	284,426	109,38	69,83
Котельная ул. Ленина, 5/7	ТК-11 (ТЭЦ)	44,129	329,447	285,318	109,18	69,92
Котельная ул. Ленина, 5/7	ТК-9 (ТЭЦ)	44,811	329,791	284,98	109,34	69,85
Котельная ул. Ленина, 5/7	ТК-25	45,165	329,969	284,804	109,35	69,84
Котельная ул. Ленина, 5/7	ТК-1-3	72,489	343,738	271,248	107,54	67,47
Котельная ул. Ленина, 5/7	ТК-1-4	72,475	343,731	271,255	106	67,21
Котельная ул. Ленина, 5/7	ТК-1-5	72,475	343,731	271,255	20	20
Котельная ул. Ленина, 5/7	ТК-21	47,798	331,297	283,498	109,45	69,71
Котельная ул. Ленина, 5/7	ТК-1-15	47,89	331,345	283,455	106,46	70,04
Котельная ул. Ленина, 5/7	ТК-1-16	71,564	343,271	271,708	106,13	70
Котельная ул. Ленина, 5/7	ТК-1-13	48,029	331,415	283,386	108,79	68,25
Котельная ул. Ленина, 5/7	ТК-1-6	73	343,993	270,992	109,96	69,53
Котельная ул. Ленина, 5/7	ТК-2Г	36,908	325,824	288,916	107,19	68,73
Котельная ул. Ленина, 5/7	ТК-6Б	36,9	325,82	288,92	104,11	70,16
Котельная ул. Ленина, 5/7	ТК-14 (ТЭЦ)	44,005	329,384	285,379	108,68	69,26
Котельная ул. Ленина, 5/7	ТК-16 (ТЭЦ)	43,951	329,357	285,406	108,33	69,37
Котельная ул. Ленина, 5/7	ТК-12 (ТЭЦ)	44,088	329,426	285,338	109,11	69,95
Котельная ул. Ленина, 5/7	ТК-50-3 (ТЭЦ)	43,971	329,367	285,396	108,58	71,03

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная ул. Ленина, 5/7	ТК-16	48,261	331,53	283,269	109,62	69,57
Котельная ул. Ленина, 5/7	ТК-17	48,11	331,454	283,344	109,59	69,58
Котельная ул. Ленина, 5/7	СК-13	48,911	331,857	282,947	109,75	69,52
Котельная ул. Ленина, 5/7	ТК-15	48,657	331,729	283,073	109,71	69,53
Котельная ул. Ленина, 5/7	ТК-12	19,726	269,863	250,137	94,95	69,9
Котельная ул. Ленина, 5/7	ТК-6	49,104	331,955	282,851	109,79	69,74
Котельная ул. Ленина, 5/7	ТК-15/1	43,667	329,215	285,547	107,79	69,84
Котельная ул. Ленина, 5/7	ТК-3 (ГВС)	24,968	284,973	260,005	59,57	48,76
Котельная ул. Ленина, 5/7	ТК-3	21,332	283,162	261,83	95,07	69,94
Котельная ул. Ленина, 5/7	ТК-5	8,859	276,91	268,051	94,62	69,02
Котельная ул. Ленина, 5/7	ТК-4	19,783	282,385	262,602	94,98	68,99
Котельная ул. Ленина, 5/7	ТК-6	36,968	325,854	288,886	105,6	70,17
Котельная ул. Ленина, 5/7	ТК-9	42,871	328,816	285,944	108,57	71,14
Котельная ул. Ленина, 5/7	ТК-51 ТЭЦ	44,004	329,384	285,38	108,74	70,96
Котельная ул. Ленина, 5/7	ТК-53 (ТЭЦ)	44,072	329,418	285,346	109,06	70,82
Котельная ул. Ленина, 5/7	ТК-52 (ТЭЦ)	44,053	329,408	285,356	108,98	70,86
Котельная ул. Ленина, 5/7	ТК-2Г-3	36,185	325,461	289,276	104,53	70,44
Котельная ул. Ленина, 5/7	ТК-2Г-2	36,621	325,68	289,059	106,02	69,54

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная ул. Ленина, 5/7	ТК-2Г-1	36,708	325,724	289,016	106,4	69,16
Котельная ул. Ленина, 5/7	ТК-2В-1	37,019	325,88	288,861	101,28	67,88
Котельная ул. Ленина, 5/7	ТК-7	36,739	325,739	289,001	103,59	70,38
Котельная ул. Ленина, 5/7	ТК-2В	37,024	325,882	288,858	106,38	69,13
Котельная ул. Ленина, 5/7	ТК-2	37,038	325,889	288,851	107,65	68,3
Котельная ул. Ленина, 5/7	ТК-123	41,599	328,178	286,578	107,52	69,34
Котельная ул. Ленина, 5/7	ТК-122	43,009	328,885	285,875	107,66	69,48
Котельная ул. Ленина, 5/7	ТК-21	43,932	329,347	285,415	108,05	69,44
Котельная ул. Ленина, 5/7	ТК-16 (ТЭЦ)-2	43,847	329,305	285,458	107,97	69,6
Котельная ул. Ленина, 5/7	ТК-16 (ТЭЦ)-4	43,791	329,277	285,486	105,39	70,17
Котельная ул. Ленина, 5/7	ТК-16 (ТЭЦ)-3	43,795	329,279	285,484	106,29	69,83
Котельная ул. Ленина, 5/7	ТК-1ж	43,826	329,294	285,468	107,04	69,56
Котельная ул. Ленина, 5/7	ТК-16 (ТЭЦ)-1	43,882	329,322	285,44	108,19	69,7
Котельная ул. Ленина, 5/7	ТК-15 (ТЭЦ)-2	43,775	329,269	285,494	106,87	69,87
Котельная ул. Ленина, 5/7	ТК-15 (ТЭЦ)-1	43,846	329,304	285,458	108,44	69,44
Котельная ул. Ленина, 5/7	ТК-15 (ТЭЦ)	43,978	329,371	285,392	108,56	69,32
Котельная ул. Ленина, 5/7	ТК-5А	8,381	276,671	268,29	94,31	69,16
Котельная ул. Ленина, 5/7	ТК-8	9,117	277,04	267,922	94,66	69,45

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная ул. Ленина, 5/7	ТК-4А	9,371	277,167	267,796	94,7	69,2
Котельная ул. Ленина, 5/7	ТК-1Б	24,234	284,342	260,108	58,15	48,09
Котельная ул. Ленина, 5/7	ТК-1 (ГВС)	24,281	284,383	260,101	59,72	47,64
Котельная ул. Ленина, 5/7	ТК-9В	25	285	260	60	47,77
Котельная ул. Ленина, 5/7	ТК-1Б	20,15	282,569	262,419	95,03	69,3
Котельная ул. Ленина, 5/7	ТК-1	22,842	283,918	261,076	95,13	69,38
Котельная ул. Ленина, 5/7	ТК-9В	24,325	284,662	260,336	95,16	69,48
Котельная ул. Ленина, 5/7	ТК-9Б	37,662	326,203	288,541	108,47	71,18
Котельная ул. Ленина, 5/7	ТК-22-2	46,023	330,402	284,379	109,05	68,53
Котельная ул. Ленина, 5/7	ТК-9 (ТЭЦ)-1	44,305	329,535	285,23	109,29	69,87
Котельная ул. Ленина, 5/7	ТК-22-3	45,7	330,24	284,541	108,84	68,62
Котельная ул. Ленина, 5/7	ТК-22-1	46,157	330,47	284,313	109,28	68,84
Котельная ул. Ленина, 5/7	ТК-23-1	46,142	330,462	284,32	108,86	69,97
Котельная ул. Ленина, 5/7	СК-19-1	47,865	331,33	283,466	109,44	67,92
Котельная ул. Ленина, 5/7	ТК-4/1	11,71	278,339	266,629	94,77	69,07
Котельная ул. Ленина, 5/7	ТК-4/2	11,693	278,331	266,637	94,44	66,39
Котельная ул. Гайдара, 3а/8а	ТК-1'-5	24,889	284,903	260,013	55,5	38,72
Котельная ул. Гайдара, 3а/8а	ТК-1'-4	24,958	284,963	260,005	56,63	37,39

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная ул. Гайдара, 3а/8а	ТК-9-6	62,361	331,129	268,767	108,44	69,2
Котельная ул. Гайдара, 3а/8а	ТК-97-1	69,738	334,841	265,103	107,93	69,83
Котельная ул. Гайдара, 3а/8а	ТК-9-7	61,774	330,834	269,06	108,22	69,07
Котельная ул. Гайдара, 3а/8а	ТК-9-13	71,407	335,669	264,262	108,53	70,02
Котельная ул. Гайдара, 3а/8а	ТК-9-2	67,415	333,665	266,25	109,32	69,32
Котельная ул. Гайдара, 3а/8а	ТК-1'-2	76,139	338,146	262,006	109,8	69,29
Котельная ул. Гайдара, 3а/8а	ТК-10-3	70,281	335,115	264,834	109,55	69,54
Котельная ул. Гайдара, 3а/8а	ТК-1'-3	24,971	284,974	260,004	57,59	35,36
Котельная ул. Гайдара, 3а/8а	ТК-1'-2	24,985	284,987	260,002	58,77	33
Котельная ул. Гайдара, 3а/8а	ТК-1'-3	75,912	338,031	262,12	109,56	69,48
Котельная ул. Гайдара, 3а/8а	ТК-1'-4	75,753	337,952	262,199	109,39	69,61
Котельная ул. Гайдара, 3а/8а	ТК-9-5	64,226	332,065	267,838	108,7	69,25
Котельная ул. Гайдара, 3а/8а	ТК-9-11	70,951	335,44	264,489	109,44	69,69
Котельная ул. Гайдара, 3а/8а	ТК-94-1	68,144	334,041	265,898	107,6	68,8
Котельная ул. Гайдара, 3а/8а	ТК-25	72,308	336,132	263,824	109,21	69,7
Котельная ул. Гайдара, 3а/8а	ТК-26К	71,843	335,899	264,055	109,11	69,72
Котельная ул. Гайдара, 3а/8а	ТК-27	71,262	335,607	264,345	108,55	69,86
Котельная ул. Гайдара, 3а/8а	ТК-29К	68,861	334,401	265,541	109,24	69,44

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная ул. Гайдара, 3а/8а	ТК-1'-1	76,315	338,234	261,919	109,94	69
Котельная ул. Гайдара, 3а/8а	ТК-0	78,457	339,223	260,766	109,99	68,57
Котельная ул. Гайдара, 3а/8а	ТК-1'-5	74,888	337,518	262,63	109,14	69,71
Котельная ул. Гайдара, 3а/8а	ТК-1'-7	76,276	338,214	261,938	109,23	69,37
Котельная ул. Гайдара, 3а/8а	ТК-32К	61,485	330,701	269,216	108,19	69,72
Котельная ул. Гайдара, 3а/8а	ТК-33К	67,445	333,691	266,246	108,74	69,68
Котельная ул. Гайдара, 3а/8а	ТК-34К	67,316	333,626	266,31	108,59	69,7
Котельная ул. Гайдара, 3а/8а	ТК-35К	67,139	333,538	266,398	108,25	69,88
Котельная ул. Гайдара, 3а/8а	ТК-34-1	66,955	333,445	266,49	108,4	69,76
Котельная ул. Гайдара, 3а/8а	ТК-1'-8	76,269	338,211	261,942	108,95	69,44
Котельная ул. Гайдара, 3а/8а	ТК-3-1	67,034	333,451	266,417	109,49	69,14
Котельная ул. Гайдара, 3а/8а	ТК-5	65,295	332,57	267,275	109,39	69,18
Котельная ул. Гайдара, 3а/8а	ТК-4	65,08	332,463	267,382	109,36	69,49
Котельная ул. Гайдара, 3а/8а	ТК-11	61,904	330,844	268,941	109,28	69,06
Котельная ул. Гайдара, 3а/8а	ТК-21К	60,779	330,267	269,488	106,74	68,84
Котельная ул. Гайдара, 3а/8а	ТК-22	60,753	330,254	269,501	106,1	68,5
Котельная ул. Гайдара, 3а/8а	ТК-1'-6	73,85	336,997	263,147	108,83	69,85
Котельная ул. Гайдара, 3а/8а	ТК-12-1	59,113	329,445	270,331	108,81	69,75

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная ул. Гайдара, 3а/8а	ТК-10-4	69,615	334,781	265,166	109,49	69,54
Котельная ул. Гайдара, 3а/8а	ТК-22-1	59,766	329,76	269,993	105,79	68,63
Котельная ул. Гайдара, 3а/8а	ТК-9-3	66,124	333,017	266,893	109,06	69,34
Котельная ул. Гайдара, 3а/8а	ТК-9-4	65,34	332,623	267,283	108,96	69,33
Котельная ул. Гайдара, 3а/8а	ТК-3	71,808	335,87	264,062	109,76	69,14
Котельная ул. Гайдара, 3а/8а	ТК-1'-6	24,831	284,851	260,02	54,54	39,85
Котельная ул. Гайдара, 3а/8а	ТК-1'-1	25	285	260	60	27,8
Котельная ул. Гайдара, 3а/8а	ТК-1'-7	24,99	284,992	260,001	56,35	31,37
Котельная ул. Гайдара, 3а/8а	ТК-1'-8	24,989	284,99	260,001	54,95	31,34
Котельная ул. Гайдара, 3а/8а	ТК-1'К	76,514	338,245	261,731	109,97	68,59
Котельная ул. Гайдара, 3а/8а	ТК-7	49,78	324,762	274,982	107,74	70,05
Котельная ул. Гайдара, 3а/8а	ТК-9-8	61,676	330,785	269,109	108,08	68,68
Котельная ул. Гайдара, 3а/8а	ТК-9-9	60,958	330,425	269,467	107,4	68,34
Котельная ул. Гайдара, 3а/8а	ТК-4-5	55,948	327,881	271,932	107,54	70,03
Котельная ул. Гайдара, 3а/8а	ТК-4-4	56,842	328,329	271,487	108,01	69,8
Котельная ул. Гайдара, 3а/8а	ТК-4-3	58,341	329,081	270,74	108,4	69,63
Котельная ул. Гайдара, 3а/8а	ТК-4-2	60,34	330,084	269,744	108,93	69,51
Котельная ул. Гайдара, 3а/8а	ТК-97	69,945	334,945	265	108,47	69,4

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная ул. Гайдара, 3а/8а	ТК-96	69,499	334,722	265,223	108,36	69,37
Котельная ул. Гайдара, 3а/8а	ТК-95	68,39	334,165	265,775	108,12	69,33
Котельная ул. Гайдара, 3а/8а	ТК-94	68,16	334,05	265,889	107,86	69,34
Котельная ул. Гайдара, 3а/8а	ТК-92	68,141	334,04	265,899	107,34	69,84
Котельная ул. Гайдара, 3а/8а	ТК-9	71,457	335,694	264,237	109,71	69,32
Котельная ул. Гайдара, 3а/8а	ТК-6	51,046	325,397	274,351	107,89	69,99
Котельная ул. Гайдара, 3а/8а	ТК-15К	51,42	325,584	274,165	108,25	69,07
Котельная ул. Гайдара, 3а/8а	ТК-14	53,183	326,469	273,286	108,7	69,16
Котельная ул. Гайдара, 3а/8а	ТК-12	59,882	329,83	269,948	109,25	69,21
Котельная ул. Гайдара, 3а/8а	ТК-4-1	64,539	332,191	267,652	109,2	69,5
Котельная ул. Гайдара, 3а/8а	ТК-13К	57,608	328,689	271,081	109,13	69,1
Котельная ул. Гайдара, 3а/8а	ТК-20-1	57,217	328,36	271,143	108,8	70,03
Котельная ул. Гайдара, 3а/8а	ТК-97-2	70,677	335,312	264,636	108,56	69,41
Котельная ул. Гайдара, 3а/8а	ТК-93	68,123	334,031	265,908	107,29	69,86
Котельная ул. Гайдара, 3а/8а	ТК-20	61,191	330,475	269,284	108,94	69,02
Котельная ул. Гайдара, 3а/8а	ТК-10-5	68,985	334,465	265,48	109,24	69,71
Котельная ул. Гайдара, 3а/8а	ТК-10-1	73,693	336,827	263,135	109,83	69,47
Котельная ул. Гайдара, 3а/8а	ТК-38 (ТЭЦ)	73,985	336,973	262,988	108,88	69,28

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная ул. Гайдара, 3а/8а	ТК-10-6	66,59	333,263	266,674	109,02	69,69
Котельная ул. Гайдара, 3а/8а	ТК-10-7	65,984	332,96	266,976	108,76	69,77
Котельная ул. Гайдара, 3а/8а	ТК-38 (ТЭЦ)	73,998	336,979	262,982	108,92	69,26
Котельная ул. Гайдара, 3а/8а	ТК-9-1	69,832	334,878	265,046	109,59	69,29
Котельная ул. Гайдара, 3а/8а	ТК-1	75,79	337,88	262,09	109,96	69,1
Котельная ул. Гайдара, 3а/8а	ТК-9-12	71,415	335,673	264,257	108,96	69,68
Котельная ул. Гайдара, 3а/8а	ТК-2	74,16	337,061	262,901	109,74	68,91
Котельная ул. Гайдара, 3а/8а	ТК-8	74,342	337,153	262,81	109,87	69,07
Котельная ул. Гайдара, 3а/8а	ТК-10	74,973	337,47	262,497	109,94	69,18
Котельная ул. Гайдара, 3а/8а	ТК-8-1	74,208	337,085	262,877	109,81	69,06
Котельная ул. Гайдара, 3а/8а	ТК-8-2	72,115	336,035	263,92	109,69	69,47
Котельная ул. Гайдара, 3а/8а	ТК-8-3	70,075	335,011	264,936	109,47	69,5
Котельная ул. Гайдара, 3а/8а	ТК-24	72,622	336,289	263,667	109,54	69,43
Котельная ул. Гайдара, 3а/8а	ТК-23	72,78	336,369	263,589	109,56	69,44
Котельная ул. Гайдара, 3а/8а	ТК-28	70,719	335,334	264,615	109,42	69,43
Котельная ул. Гайдара, 3а/8а	ТК-31	66,133	333,033	266,9	108,8	69,53
Котельная ул. Гайдара, 3а/8а	ТК-30К	68,196	334,068	265,872	109,19	69,47
Котельная ул. Гайдара, 3а/8а	ТК-10-2	72,842	336,4	263,559	109,72	69,49

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная ул. Гайдара, 3а/8а	ТК-8-4	67,948	333,944	265,996	108,92	69,63
Котельная ул. Гайдара, 3а/8а	ТК-8-5	67,772	333,856	266,084	108,82	69,61
Котельная ул. Гайдара, 3а/8а	ТК-9-10	71,426	335,678	264,252	109,55	69,54
Котельная ул. Гоголя, 32а	ТК-2	2,519	29,959	27,44	93,34	68,71
Котельная ул. Гоголя, 32а	ту	15,071	36,235	21,164	93,52	68,55
Котельная ул. Гоголя, 32а	ТК-1	6,493	31,946	25,453	93,52	68,55
Котельная ул. Дзюбанова, 9	ТК-18а	58,054	327,436	269,382	109,84	68,1
Котельная ул. Дзюбанова, 9	ТК-28-1	59,057	327,94	268,884	109,59	69,02
Котельная ул. Дзюбанова, 9	ТК-33	58,939	327,881	268,942	108,8	69,3
Котельная ул. Дзюбанова, 9	ТК-3А-2	72,179	334,537	262,358	87	49,89
Котельная ул. Дзюбанова, 9	ТК-3А-1	72,18	334,538	262,358	94,73	34,43
Котельная ул. Дзюбанова, 9	ТК-3А	72,182	334,539	262,357	101,75	30,98
Котельная ул. Дзюбанова, 9	ТК-6	72,053	334,474	262,421	108,41	69,41
Котельная ул. Дзюбанова, 9	ТК-41Г	42,383	319,556	277,173	12	12
Котельная ул. Дзюбанова, 9	ТК-2А-2	72,32	334,608	262,288	106,72	68,79
Котельная ул. Дзюбанова, 9	ТК-41Е-2	25,391	311,03	285,639	108,1	69,13
Котельная ул. Дзюбанова, 9	ТК-41Е-3	23,412	310,037	286,625	108,07	69,14
Котельная ул. Дзюбанова, 9	ТК41-Д-1	24,238	310,451	286,213	107,3	69,45

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная ул. Дзюбанова, 9	ТК-6-2	70,979	333,935	262,956	107,72	69,08
Котельная ул. Дзюбанова, 9	ТК-41Е-11	6,429	301,517	295,089	106,7	69,75
Котельная ул. Дзюбанова, 9	ТК41-Д-2	23,975	310,319	286,344	105,93	69,84
Котельная ул. Дзюбанова, 9	ТК-41Е-10	6,559	301,583	295,024	107,02	69,82
Котельная ул. Дзюбанова, 9	ТК-39	49,529	323,147	273,618	109,1	68,78
Котельная ул. Дзюбанова, 9	ТК-6-1	72,016	334,455	262,439	108,18	69,45
Котельная ул. Дзюбанова, 9	ТК-9	68,264	332,573	264,308	105,8	69,9
Котельная ул. Дзюбанова, 9	ТК-38	51,847	324,313	272,466	109,42	68,7
Котельная ул. Дзюбанова, 9	ТК-25	50,648	323,716	273,067	109,18	66,11
Котельная ул. Дзюбанова, 9	ТК-24	50,906	323,845	272,939	109,3	66,75
Котельная ул. Дзюбанова, 9	ТК-23	51,266	324,025	272,76	109,4	67,4
Котельная ул. Дзюбанова, 9	ТК-22	51,782	324,285	272,503	109,45	67,63
Котельная ул. Дзюбанова, 9	ТК-21	53,102	324,947	271,845	109,54	67,59
Котельная ул. Дзюбанова, 9	ТК-20	54,56	325,679	271,119	109,65	67,81
Котельная ул. Дзюбанова, 9	ТК-29	58,949	327,886	268,937	109,29	69,7
Котельная ул. Дзюбанова, 9	ТК-34	58,665	327,744	269,079	108,43	68,89
Котельная ул. Дзюбанова, 9	ТК-32	58,833	327,828	268,995	108,97	68,5
Котельная ул. Дзюбанова, 9	ТК-30	58,991	327,908	268,916	109,38	68,79

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная ул. Дзюбанова, 9	ТК-35	59,185	328,005	268,82	109,69	69,34
Котельная ул. Дзюбанова, 9	ТК-28	59,242	328,033	268,792	109,77	69
Котельная ул. Дзюбанова, 9	ТК-27	59,362	328,094	268,732	109,81	68,98
Котельная ул. Дзюбанова, 9	ТК-18	59,081	327,952	268,871	109,87	68,12
Котельная ул. Дзюбанова, 9	ТК-17	59,509	328,167	268,658	109,87	68,28
Котельная ул. Дзюбанова, 9	ТК-37	54,042	325,418	271,375	109,66	68,1
Котельная ул. Дзюбанова, 9	ТК-19	55,499	326,151	270,652	109,75	68,11
Котельная ул. Дзюбанова, 9	ТК-41Е-4	20,711	308,682	287,971	108,01	69,15
Котельная ул. Дзюбанова, 9	ТК-41Е-5	14,238	305,435	291,197	107,83	69,25
Котельная ул. Дзюбанова, 9	ТК-41Е-6	12,091	304,358	292,267	107,75	69,19
Котельная ул. Дзюбанова, 9	ТК-41Е-8	9,561	303,089	293,527	107,59	69,53
Котельная ул. Дзюбанова, 9	ТК-4	72,234	334,565	262,331	109,16	68,56
Котельная ул. Дзюбанова, 9	ТК-41Е-9	7,454	302,032	294,577	107,45	69,6
Котельная ул. Дзюбанова, 9	ТК-41Е	41,927	319,327	277,4	108,19	69,09
Котельная ул. Дзюбанова, 9	ТК-41Е-1	41,877	319,302	277,425	106,6	68,41
Котельная ул. Дзюбанова, 9	ТК-41Е-7	12,079	304,352	292,273	107,47	67,04
Котельная ул. Дзюбанова, 9	ТК-17а	60,589	328,71	268,122	109,88	68,3
Котельная ул. Дзюбанова, 9	ТК-41В	42,383	319,556	277,173	108,29	69,05

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная ул. Дзюбанова, 9	ТК-3	72,263	334,58	262,316	109,26	68,52
Котельная ул. Дзюбанова, 9	ТК-2А	72,368	334,632	262,265	109,78	68,04
Котельная ул. Дзюбанова, 9	ТК-0	15	275	260	60	48,8
Котельная ул. Дзюбанова, 9	ТК-1А	65,414	331,359	265,945	109,43	69,75
Котельная ул. Дзюбанова, 9	ТК-16	66,189	331,526	265,337	109,94	68,29
Котельная ул. Дзюбанова, 9	ТК-37а	53,592	325,191	271,599	109,61	68,62
Котельная ул. Дзюбанова, 9	ТК41-Д	24,446	310,556	286,109	107,43	69,39
Котельная ул. Дзюбанова, 9	ТК-35а	59,093	327,959	268,866	109,54	69,4
Котельная ул. Дзюбанова, 9	ТК-7А	58,944	327,884	268,94	108,28	69,7
Котельная ул. Дзюбанова, 9	ТК-19-1	54,776	325,788	271,012	109,68	68,05
Котельная ул. Дзюбанова, 9	ТК-26	50,535	323,659	273,124	109,09	65,37
Котельная ул. Дзюбанова, 9	ТК-26б	49,745	323,262	273,517	107,45	65,35
Котельная ул. Дзюбанова, 9	ТК-26в	49,498	323,138	273,64	106,91	65,77
Котельная ул. Дзюбанова, 9	ТК-29А	51,376	324,077	272,701	107,03	69,62
Котельная ул. Дзюбанова, 9	ТК-8	68,471	332,676	264,205	106,23	69,7
Котельная ул. Дзюбанова, 9	ТК-7	68,834	332,858	264,025	106,7	69,65
Котельная ул. Дзюбанова, 9	ТК41-Д-1/1	24,138	310,401	286,263	107,11	69,33
Котельная ул. Дзюбанова, 9	ТК-25А	69,941	333,414	263,473	107,25	69,45

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная ул. Дзюбанова, 9	ТК-5	72,182	334,539	262,357	108,96	68,72
Котельная ул. Дзюбанова, 9	ТК-2	72,412	334,655	262,243	109,97	67,9
Котельная ул. Дзюбанова, 9	ТК-12	71,458	334,175	262,717	109,99	67,82
Котельная ул. Дзюбанова, 9	ТК-15	67,12	331,995	264,875	109,53	64
Котельная ул. Дзюбанова, 9	ТК-14	67,507	332,189	264,682	109,65	64,33
Котельная ул. Дзюбанова, 9	ТК-13	67,704	332,288	264,584	109,96	67,83
Котельная ул. Дзюбанова, 9	ТК-1	72,451	334,674	262,223	110	67,82
Котельная ул. Дзюбанова, 9	ТК-41Б	42,764	319,747	276,983	108,37	69,17
Котельная ул. Дзюбанова, 9	ТК-40	49,116	322,94	273,823	109,02	68,69
Котельная ул. Дзюбанова, 9	ТК-39-1	48,544	322,653	274,109	108,64	69,96
Котельная ул. Дзюбанова, 9	ТК-40Б-3	46,629	321,689	275,06	108,26	69,92
Котельная ул. Дзюбанова, 9	ТК-40Б-2	46,671	321,71	275,04	108,78	68,78
Котельная ул. Дзюбанова, 9	ТК-43	45,165	320,954	275,788	108,35	66,37
Котельная ул. Дзюбанова, 9	ТК-17а (ТЭЦ)	43,728	320,232	276,503	108,49	69,14
Котельная ул. Дзюбанова, 9	ТК-40	54,02	325,406	271,387	109,44	65,85
Котельная ул. Дзюбанова, 9	ТК-41	52,979	325,055	272,076	109,27	69,88
Котельная ул. Дзюбанова, 9	ТК-41а	52,904	325,018	272,114	109,23	69,92
Котельная ул. Дзюбанова, 9	ТК-40Б-6А	45,129	320,935	275,807	107,4	69,68

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная ул. Дзюбанова, 9	ТК-21А	19,998	292,999	273,001	59,85	48,55
Котельная ул. Дзюбанова, 9	ТК-20А	20	293	273	60	47,74
Котельная ул. Дзюбанова, 9	ТК-26а	50,304	323,542	273,239	108,71	64,39
Котельная ул. Дзюбанова, 9	ТК-23-1	50,474	323,628	273,154	108,32	69,58
Котельная ул. Дзюбанова, 9	ТК-40Б-8	44,977	320,859	275,882	103,34	67,79
Котельная ул. Дзюбанова, 9	ТК-40Б-7	44,983	320,862	275,879	107,67	67,36
Котельная ул. Дзюбанова, 9	ТК-40Б-9	44,959	320,85	275,891	107,55	67,83
Котельная ул. Дзюбанова, 9	ТК-40Б-11	44,958	320,849	275,891	103,45	67,06
Котельная ул. Дзюбанова, 9	ТК-40Б-10	44,958	320,849	275,891	105,44	65,62
Котельная ул. Дзюбанова, 9	ТК-40Б-6	45,183	320,963	275,78	108,51	67,48
Котельная ул. Дзюбанова, 9	ТК-40Б-5	45,194	320,968	275,774	108,67	68,8
Котельная ул. Дзюбанова, 9	ТК-40Б-4	46,166	321,457	275,291	108,74	68,77
Котельная ул. Дзюбанова, 9	ТК-40Б-1	47,993	322,375	274,382	108,89	68,71
Котельная ул. Дзюбанова, 9	ТК-16А	51,384	324,081	272,697	109,11	69,75
Котельная ул. Дзюбанова, 9	ТК-40Б	48,709	322,735	274,025	108,94	68,67
Котельная ул. Дзюбанова, 9	ТК-37-1	54,033	325,413	271,38	109,58	65,79
Котельная ул. Дзюбанова, 9	ТК-26г	49,414	323,096	273,682	105,96	69,41
Котельная ул. Железнодорожная, 13	ТК-8К-4	41,522	307,708	266,186	108,02	68,85

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная ул. Железнодорожная, 13	ТК-8К-5	41,249	307,571	266,322	107,96	68,8
Котельная ул. Железнодорожная, 13	ТК-66-2	24,968	274,973	250,004	59,5	43,86
Котельная ул. Железнодорожная, 13	ТК-74К-1	38,701	306,731	268,03	105,81	70,34
Котельная ул. Железнодорожная, 13	ТК-8К-2	42,346	308,122	265,775	108,11	68,85
Котельная ул. Железнодорожная, 13	ТК-8К-1	44,728	309,316	264,588	108,18	68,87
Котельная ул. Железнодорожная, 13	ТК-73К-1	39,336	307,05	267,714	107,01	70,08
Котельная ул. Железнодорожная, 13	ТК-73К-2	38,732	306,747	268,015	106,91	70,11
Котельная ул. Железнодорожная, 13	ТК-63е-2	45,093	309,477	264,384	104,83	69,97
Котельная ул. Железнодорожная, 13	ТК-63е ТЭЦ	46,047	309,955	263,908	105,66	69,21
Котельная ул. Железнодорожная, 13	ТК-13-2	43,944	308,922	264,978	108,26	68,69
Котельная ул. Железнодорожная, 13	ТК-8К	50,084	312,002	261,919	108,25	68,42
Котельная ул. Железнодорожная, 13	ТК-66-3	42,249	308,569	266,32	107,58	69,88
Котельная ул. Железнодорожная, 13	ТК-5К	52,761	313,346	260,585	108,61	68,3
Котельная ул. Железнодорожная, 13	ТК-5-1	44,777	309,341	264,564	108,45	68,81
Котельная ул. Железнодорожная, 13	ТК-5-2	39,135	306,511	267,376	108,2	68,94
Котельная ул. Железнодорожная, 13	ТК-66-7	42,9	308,895	265,996	107,82	69,94
Котельная ул. Железнодорожная, 13	ТК-66-6	42,196	308,542	266,347	107,68	69,99
Котельная ул. Железнодорожная, 13	ТК-66-5	42,511	308,7	266,19	107,89	69,92

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная ул. Железнодорожная, 13	ТК-66-4	43,213	309,053	265,839	108,03	69,85
Котельная ул. Железнодорожная, 13	ТК-66-3	24,946	274,953	250,008	58,29	45,06
Котельная ул. Железнодорожная, 13	ТК-62-6	44,607	309,236	264,629	104,96	68,3
Котельная ул. Железнодорожная, 13	ТК-13-3	38,469	306,176	267,707	108,01	68,81
Котельная ул. Железнодорожная, 13	ТК-16	43,22	308,558	265,338	108,18	68,04
Котельная ул. Железнодорожная, 13	ТК-16-1	41,948	307,92	265,972	108,01	68,31
Котельная ул. Железнодорожная, 13	ТК-16-2	40,657	307,273	266,616	107,69	68,37
Котельная ул. Железнодорожная, 13	ТК-16-3	40,255	307,071	266,816	107,65	68,22
Котельная ул. Железнодорожная, 13	ТК-16-4	38,635	306,259	267,623	107,06	69,23
Котельная ул. Железнодорожная, 13	ТК-17К	41,515	307,703	266,188	107,7	69,22
Котельная ул. Железнодорожная, 13	ТК-1К	67,344	320,666	253,322	108,76	65,4
Котельная ул. Железнодорожная, 13	ТК-1-2	65,302	320,229	254,928	108,42	68,4
Котельная ул. Железнодорожная, 13	ТК-1-3	64,703	319,929	255,226	107,95	68,75
Котельная ул. Железнодорожная, 13	ТК-62 ТЭЦ	51,211	312,55	261,339	107,74	69,09
Котельная ул. Железнодорожная, 13	ТК-21	52,598	313,265	260,667	107,46	62,44
Котельная ул. Железнодорожная, 13	ТК-1-4	59,432	317,285	257,853	107,55	69,07
Котельная ул. Железнодорожная, 13	ТК-27К	55,972	314,957	258,986	107,39	66,85
Котельная ул. Железнодорожная, 13	ТК-8К-3	41,958	307,927	265,969	107,92	69,13

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная ул. Железнодорожная, 13	ТК-5-3	34,746	304,31	269,564	107,98	68,95
Котельная ул. Железнодорожная, 13	ТК-67К	44,231	309,044	264,813	107,94	63,09
Котельная ул. Железнодорожная, 13	ТК-9К	45,846	309,876	264,031	107,89	68,24
Котельная ул. Железнодорожная, 13	ТК-70	43,353	308,604	265,25	107,75	62,33
Котельная ул. Железнодорожная, 13	ТК-79	25	295	270	60	46,07
Котельная ул. Железнодорожная, 13	ТК-80	24,181	294,296	270,114	59,74	46,23
Котельная ул. Железнодорожная, 13	ТК-6К	52,162	313,045	260,883	108,55	68,24
Котельная ул. Железнодорожная, 13	ТК-6К-1	51,506	312,717	261,21	108,22	69,01
Котельная ул. Железнодорожная, 13	ТК-7К	50,899	312,411	261,513	108,37	68,32
Котельная ул. Железнодорожная, 13	ТК-73К-3	37,948	306,354	268,406	106,75	70,16
Котельная ул. Железнодорожная, 13	ТК-81	23,658	293,846	270,187	59,47	46,29
Котельная ул. Железнодорожная, 13	ТК-62-7	44,581	309,223	264,642	104,42	69,03
Котельная ул. Железнодорожная, 13	ТК-82	23,069	293,338	270,269	59,14	46,38
Котельная ул. Железнодорожная, 13	ТК-83К	22,885	293,179	270,294	58,81	46,83
Котельная ул. Железнодорожная, 13	ТК-84К	20,44	291,072	270,631	57,86	47,61
Котельная ул. Железнодорожная, 13	ТК-75К	38,846	306,803	267,957	106	68,84
Котельная ул. Железнодорожная, 13	ТК-75К-1	37,529	306,143	268,614	105,92	69,94
Котельная ул. Железнодорожная, 13	ТК-75К-2	36,773	305,764	268,991	105,79	70,01

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная ул. Железнодорожная, 13	ТК-75К-3	36,443	305,598	269,155	105,56	70,16
Котельная ул. Железнодорожная, 13	ТК-76К	38,348	306,553	268,205	104,42	67,55
Котельная ул. Железнодорожная, 13	ТК-77	37,854	306,305	268,451	100,85	69,81
Котельная ул. Железнодорожная, 13	ТК-27-2	55,859	314,9	259,042	106,98	65,76
Котельная ул. Железнодорожная, 13	ТК-9К-1	40,564	307,227	266,663	107,77	68,33
Котельная ул. Железнодорожная, 13	ТК-63а ТЭЦ	50,56	312,223	261,662	108,28	67,81
Котельная ул. Железнодорожная, 13	ТК-63б ТЭЦ	49,761	311,821	262,06	108,09	67,89
Котельная ул. Железнодорожная, 13	ТК-62-5	44,613	309,239	264,626	105,97	68,27
Котельная ул. Железнодорожная, 13	ТК-1'-0	66,875	320,43	253,555	108,76	63,9
Котельная ул. Железнодорожная, 13	ТК-63в ТЭЦ	48,785	311,331	262,546	107,86	67,99
Котельная ул. Железнодорожная, 13	ТК-9К-2	39,078	306,482	267,404	107,72	68,25
Котельная ул. Железнодорожная, 13	ТК-9К-3	36,485	305,181	268,696	107,41	68,65
Котельная ул. Железнодорожная, 13	ТК-73К	25	270	245	60	37,46
Котельная ул. Железнодорожная, 13	ТК-63г ТЭЦ	48,071	310,972	262,901	107,66	68
Котельная ул. Железнодорожная, 13	ТК-62-4	44,65	309,258	264,608	106,98	68,18
Котельная ул. Железнодорожная, 13	ТК-13-4	35,154	304,513	269,359	107,68	69,23
Котельная ул. Железнодорожная, 13	ТК-67-3	41,322	307,586	266,264	107,34	68,11
Котельная ул. Железнодорожная, 13	ТК-15-7	21,668	297,747	276,08	106,99	69,51

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная ул. Железнодорожная, 13	ТК-9К-4	38,341	306,112	267,771	107,64	68,24
Котельная ул. Железнодорожная, 13	ТК-9К-5	37,875	305,878	268,003	107,5	68,85
Котельная ул. Железнодорожная, 13	ТК-9К-6	35,467	304,671	269,204	107,31	69,07
Котельная ул. Железнодорожная, 13	ТК-8К-6	36,928	305,404	268,476	107,47	69,07
Котельная ул. Железнодорожная, 13	ТК-13-6	43,134	308,516	265,382	107,83	68,93
Котельная ул. Железнодорожная, 13	ТК-13-5	43,77	308,835	265,065	108,2	68,83
Котельная ул. Железнодорожная, 13	ТК-13-1	44,332	309,116	264,785	108,3	68,7
Котельная ул. Железнодорожная, 13	ТК-15-5	25,391	299,615	274,224	107,76	69,22
Котельная ул. Железнодорожная, 13	ТК-15-4	29,855	301,854	271,999	108,08	68,96
Котельная ул. Железнодорожная, 13	ТК-15-3	30,673	302,265	271,591	108,13	69,06
Котельная ул. Железнодорожная, 13	ТК-15-2	33,544	303,705	270,161	108,2	68,12
Котельная ул. Железнодорожная, 13	ТК-15-1	44,275	309,088	264,813	108,36	68,2
Котельная ул. Железнодорожная, 13	ТК-15	45,363	309,633	264,271	108,37	68,04
Котельная ул. Железнодорожная, 13	ТК-14К	46,244	310,076	263,831	108,44	67,99
Котельная ул. Железнодорожная, 13	ТК-13	46,587	310,248	263,661	108,46	68,14
Котельная ул. Железнодорожная, 13	ТК-12К	47,045	310,477	263,433	108,47	67,93
Котельная ул. Железнодорожная, 13	ТК-11К	48,752	311,334	262,582	108,52	67,7
Котельная ул. Железнодорожная, 13	ТК-10К	50,902	312,413	261,511	108,57	67,5

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная ул. Железнодорожная, 13	ТК-4К	52,986	313,459	260,473	108,61	68,26
Котельная ул. Железнодорожная, 13	ТК-3К	53,345	313,639	260,294	108,62	67,82
Котельная ул. Железнодорожная, 13	ТК-2К	59,515	316,736	257,22	108,71	67,07
Котельная ул. Железнодорожная, 13	ТК-17	58,843	316,398	257,555	108,57	64,41
Котельная ул. Железнодорожная, 13	ТК-18	57,402	315,675	258,273	108,24	64,71
Котельная ул. Железнодорожная, 13	ТК-74К	24,944	269,951	245,007	57,68	29,95
Котельная ул. Железнодорожная, 13	ТК-25К	56,656	315,301	258,644	107,99	65,07
Котельная ул. Железнодорожная, 13	ТК-19	56,802	315,374	258,572	108,02	64,18
Котельная ул. Железнодорожная, 13	ТК-19-1	54,378	314,158	259,78	107,85	63,09
Котельная ул. Железнодорожная, 13	ТК-19-2	53,916	313,926	260,01	107,81	63,31
Котельная ул. Железнодорожная, 13	ТК-19-4	53,081	313,507	260,426	107,68	63,92
Котельная ул. Железнодорожная, 13	ТК-20К	52,859	313,396	260,537	107,63	64,35
Котельная ул. Железнодорожная, 13	ТК-22К	50,313	312,119	261,807	106,71	71,26
Котельная ул. Железнодорожная, 13	ТК-63 ТЭЦ	51,297	312,593	261,296	108,44	64,14
Котельная ул. Железнодорожная, 13	ТК-74К	39,771	307,267	267,497	106,76	68,54
Котельная ул. Железнодорожная, 13	ТК-73К	40,851	307,81	266,959	107,16	68,79
Котельная ул. Железнодорожная, 13	ТК-84К	30,469	302,463	271,994	106,35	70,32
Котельная ул. Железнодорожная, 13	ТК-69	43,423	308,639	265,216	107,77	62,45

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная ул. Железнодорожная, 13	ТК-83К	41,008	307,748	266,74	106,83	70,13
Котельная ул. Железнодорожная, 13	ТК-63е-1	45,923	309,893	263,97	104,58	70,02
Котельная ул. Железнодорожная, 13	ТК-82	41,1	307,794	266,694	107	69,99
Котельная ул. Железнодорожная, 13	ТК-81	41,357	307,923	266,566	107,19	69,94
Котельная ул. Железнодорожная, 13	ТК-80	41,589	308,04	266,45	107,33	69,87
Котельная ул. Железнодорожная, 13	ТК-79	41,959	308,225	266,266	107,47	69,85
Котельная ул. Железнодорожная, 13	ТК-78	43,012	308,432	265,42	107,58	61,07
Котельная ул. Железнодорожная, 13	ТК-72	43,034	308,443	265,409	107,65	63,58
Котельная ул. Железнодорожная, 13	ТК-71	43,167	308,51	265,343	107,7	62,35
Котельная ул. Железнодорожная, 13	ТК-65	47,047	310,459	263,412	108,23	62,82
Котельная ул. Железнодорожная, 13	ТК-23К	50,261	312,093	261,832	105,16	70,75
Котельная ул. Железнодорожная, 13	ТК-69-1	41,91	307,88	265,97	107,62	63,67
Котельная ул. Железнодорожная, 13	ТК-62-3	44,667	309,266	264,599	107,13	69,21
Котельная ул. Железнодорожная, 13	ТК-27-1	55,955	314,949	258,994	107,22	65,67
Котельная ул. Железнодорожная, 13	ТК-21-2	51,348	312,638	261,29	107,07	62,14
Котельная ул. Железнодорожная, 13	ТК-21-1	51,919	312,925	261,005	107,23	62,06
Котельная ул. Железнодорожная, 13	ТК-19-3	53,543	313,739	260,196	107,76	63,57
Котельная ул. Железнодорожная, 13	ТК-18-1	56,861	315,403	258,543	108,03	69,09

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная ул. Железнодорожная, 13	ТК-69-2	41,331	307,59	266,259	107,46	63,77
Котельная ул. Железнодорожная, 13	ТК-67-1	42,498	308,175	265,677	107,75	67,93
Котельная ул. Железнодорожная, 13	ТК-67-2	41,621	307,736	266,115	107,52	68,04
Котельная ул. Железнодорожная, 13	ТК-66-2	42,978	308,934	265,957	107,95	69,68
Котельная ул. Железнодорожная, 13	ТК-66-1	25	275	250	60	45,75
Котельная ул. Железнодорожная, 13	ТК-66-1	44,003	309,449	265,446	108,11	69,67
Котельная ул. Железнодорожная, 13	ТК-66	45,534	309,699	264,165	108,15	62,62
Котельная ул. Железнодорожная, 13	ТК-64К	49,444	311,662	262,218	108,35	62,73
Котельная ул. Железнодорожная, 13	ТК-65-1	45,956	309,911	263,955	107,76	69,71
Котельная ул. Железнодорожная, 13	ТК-26	56,183	315,063	258,88	107,78	64,57
Котельная ул. Железнодорожная, 13	ТК-24К	49,19	311,556	262,366	105,53	71,15
Котельная ул. Железнодорожная, 13	ТК-63ж	46,679	310,273	263,594	105,06	67,49
Котельная ул. Железнодорожная, 13	ТК-1-5	56,957	316,044	259,087	107,43	69,08
Котельная ул. Железнодорожная, 13	ТК-1-5	23,993	284,129	260,136	56,84	45,51
Котельная ул. Железнодорожная, 13	ТК-1-4	24,097	284,219	260,122	57,09	45,63
Котельная ул. Железнодорожная, 13	ТК-1-3	24,66	284,706	260,046	58,12	43,33
Котельная ул. Железнодорожная, 13	ТК-1-2	24,842	284,864	260,021	59,18	40,13
Котельная ул. Железнодорожная, 13	ТК-1-1	25	285	260	60	41,5

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная ул. Железнодорожная, 13	ТК-1-1	65,878	320,519	254,641	108,7	68,48
Котельная ул. Железнодорожная, 13	ТК-63д ТЭЦ	46,7	310,283	263,583	106,4	68,46
Котельная ул. Железнодорожная, 13	ТК-15-6	23,759	298,797	275,037	107,49	69,25
Котельная ул. Железнодорожная, 13	ТК-62-2	44,902	309,384	264,483	107,17	69,25
Котельная ул. Железнодорожная, 13	ТК-62-1	50,353	312,119	261,766	107,51	69,19
Котельная ул. Железнодорожная, 13	ТК-68К	44,062	308,96	264,897	107,91	62,47
Котельная ул. Железнодорожная, 13	ТК-75К-2	24,902	269,914	245,012	49,3	36,06
Котельная ул. Железнодорожная, 13	ТК-75К-1	24,906	269,917	245,012	50,59	35,8
Котельная ул. Железнодорожная, 13	ТК-75К	24,923	269,932	245,01	51,13	34,57
Котельная ул. Желябова, 50	ТК-3	14, Котельная ул. Носенко, 68	292,052	277,933	94,2	68,5
Котельная ул. Желябова, 50	ТК-1	19,755	294,877	275,122	94,98	68,5
Котельная ул. Желябова, 50	ТК-2	15,214	292,601	277,387	94,52	68,69
Котельная ул. Желябова, 50	ТК-4-1	12,583	291,283	278,699	93,43	68,6
Котельная ул. Желябова, 50	ТК-1-2	19,042	294,519	275,478	93,53	67,48
Котельная ул. Желябова, 50	ТК-4	13,961	291,973	278,012	93,74	68,2
Котельная ул. Желябова, 50	ТК-5	18,132	294,063	275,931	92,36	67,19
Котельная ул. Желябова, 50	ТК-6	17,956	293,975	276,019	91,53	67,12
Котельная ул. Желябова, 50	ТК-3-2	14,011	291,998	277,987	94,02	68,35

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная ул. Желябова, 50	ТК-3-1	14,088	292,036	277,949	94,18	68,42
Котельная ул. Желябова, 50	ТК-2-1	14,732	292,359	277,627	94,42	68,55
Котельная ул. Желябова, 50	ТК-1-1	18,663	294,33	275,667	94,87	68,54
Котельная ул. Жуковского, 23/1	ТК-2	9,537	274,765	265,228	94,93	69,84
Котельная ул. Жуковского, 23/1	ТК-4	9,466	274,731	265,264	94,85	69,29
Котельная ул. Жуковского, 23/1	ТК-5	9,181	274,588	265,407	94,66	69,28
Котельная ул. Жуковского, 23/1	ТК-3	9,516	274,756	265,239	94,81	69,44
Котельная ул. Жуковского, 23/1	ТК-1	9,59	274,793	265,203	94,98	69,48
Котельная ул. Элеваторная, 8а	ТК-26	55,153	327,547	272,394	109,07	69,19
Котельная п. Аграрное ул. Спортивная, 1	ТК-9	24,464	270,464	246	59,32	12
Котельная п. Аграрное ул. Спортивная, 1	ТК-30	14,792	275,873	261,081	109,24	69,54
Котельная п. Аграрное ул. Спортивная, 1	ТК-34	23,75	269,75	246	58,76	12
Котельная п. Аграрное ул. Спортивная, 1	ТК-41	23,491	269,491	246	57,82	12
Котельная п. Аграрное ул. Спортивная, 1	ТК-42	23,461	269,461	246	57,69	12
Котельная п. Аграрное ул. Спортивная, 1	ТК-40	23,507	269,507	246	58,02	12
Котельная п. Аграрное ул. Спортивная, 1	ТК-32	23,863	269,863	246	58,89	12
Котельная п. Аграрное ул. Спортивная, 1	ТК-33	23,799	269,799	246	58,68	12
Котельная п. Аграрное ул. Спортивная, 1	ТК-39	8,504	272,719	264,215	108,94	69,88

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная п. Аграрное ул. Спортивная, 1	ТК-36	23,687	269,687	246	57,24	12
Котельная п. Аграрное ул. Спортивная, 1	ТК-35	23,691	269,691	246	58,69	12
Котельная п. Аграрное ул. Спортивная, 1	ТК-31	24,114	270,114	246	58,03	12
Котельная п. Аграрное ул. Спортивная, 1	ТК-2	24,947	270,947	246	59,86	12
Котельная п. Аграрное ул. Спортивная, 1	ТК-2	25,711	281,353	255,642	109,93	69,31
Котельная п. Аграрное ул. Спортивная, 1	ТК-3	24,921	270,921	246	59,78	12
Котельная п. Аграрное ул. Спортивная, 1	ТК-3	25,068	281,03	255,962	109,9	69,32
Котельная п. Аграрное ул. Спортивная, 1	ТК-4	24,909	270,909	246	59,75	12
Котельная п. Аграрное ул. Спортивная, 1	ТК-6	24,822	270,822	246	59,48	12
Котельная п. Аграрное ул. Спортивная, 1	ТК-20	23,564	269,564	246	58,3	12
Котельная п. Аграрное ул. Спортивная, 1	ТК-21	23,573	269,573	246	58,5	12
Котельная п. Аграрное ул. Спортивная, 1	ТК-29	8,114	272,524	264,41	108,84	69,94
Котельная п. Аграрное ул. Спортивная, 1	ТК-19	24,089	270,089	246	54,68	12
Котельная п. Аграрное ул. Спортивная, 1	ТК-19	15,416	276,186	260,77	107,59	70,14
Котельная п. Аграрное ул. Спортивная, 1	ТК-18	24,095	270,095	246	56,72	12
Котельная п. Аграрное ул. Спортивная, 1	ТК-17	24,102	270,102	246	57,52	12
Котельная п. Аграрное ул. Спортивная, 1	ТК-16	16,009	276,484	260,474	109,19	69,31
Котельная п. Аграрное ул. Спортивная, 1	ТК-15	24,121	270,121	246	58,2	12

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная п. Аграрное ул. Спортивная, 1	ТК-26	24,147	270,147	246	12	12
Котельная п. Аграрное ул. Спортивная, 1	ТК-17А	24,147	270,147	246	12	12
Котельная п. Аграрное ул. Спортивная, 1	ТК-5	24,847	270,847	246	59,55	12
Котельная п. Аграрное ул. Спортивная, 1	ТК-14	24,147	270,147	246	59,03	12
Котельная п. Аграрное ул. Спортивная, 1	ТК-13	24,182	270,182	246	59,09	12
Котельная п. Аграрное ул. Спортивная, 1	ТК-11	24,234	270,234	246	59,16	12
Котельная п. Аграрное ул. Спортивная, 1	ТК-10	24,392	270,392	246	59,29	12
Котельная п. Аграрное ул. Спортивная, 1	ТК-6	22,378	279,679	257,302	109,76	69,38
Котельная п. Аграрное ул. Спортивная, 1	ТК-37	24,285	270,285	246	59,21	12
Котельная п. Аграрное ул. Спортивная, 1	ТК-6-1	24,809	270,809	246	58,67	12
Котельная п. Аграрное ул. Спортивная, 1	ТК-38	7,772	272,352	264,58	108,8	69,94
Котельная п. Аграрное ул. Спортивная, 1	ТК-20	9,528	273,233	263,705	109,09	69,84
Котельная п. Аграрное ул. Спортивная, 1	ТК-21	9,725	273,332	263,607	109,18	69,79
Котельная п. Аграрное ул. Спортивная, 1	ТК-46	12,052	274,499	262,447	108,3	69,92
Котельная п. Аграрное ул. Спортивная, 1	ТК-45	12,142	274,544	262,402	109,28	69,67
Котельная п. Аграрное ул. Спортивная, 1	ТК-44	13,218	275,084	261,866	109,32	69,66
Котельная п. Аграрное ул. Спортивная, 1	ТК-43	15,89	276,424	260,534	109,38	69,57
Котельная п. Аграрное ул. Спортивная, 1	ТК-18	15,554	276,255	260,701	108,59	69,49

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная п. Аграрное ул. Спортивная, 1	ТК-17	15,732	276,344	260,613	108,97	69,32
Котельная п. Аграрное ул. Спортивная, 1	ТК-15	16,172	276,565	260,393	109,26	69,39
Котельная п. Аграрное ул. Спортивная, 1	ТК-4	24,74	280,865	256,125	109,89	69,33
Котельная п. Аграрное ул. Спортивная, 1	ТК-5	23,157	280,07	256,914	109,8	69,37
Котельная п. Аграрное ул. Спортивная, 1	ТК-9	21,59	279,284	257,694	109,5	69,49
Котельная п. Аграрное ул. Спортивная, 1	ТК-10	21,493	279,235	257,742	109,44	69,45
Котельная п. Аграрное ул. Спортивная, 1	ТК-11	21,389	279,183	257,794	109,53	69,5
Котельная п. Аграрное ул. Спортивная, 1	ТК-11	20,171	278,572	258,401	109,51	69,48
Котельная п. Аграрное ул. Спортивная, 1	ТК-14	17,709	277,337	259,627	109,46	69,45
Котельная п. Аграрное ул. Спортивная, 1	ТК-17А	17,694	277,329	259,635	109,23	69,63
Котельная п. Аграрное ул. Спортивная, 1	ТК-26	17,663	277,313	259,65	108,74	69,84
Котельная п. Аграрное ул. Спортивная, 1	ТК-11/1	21,194	279,125	257,931	109,48	69,84
Котельная п. Аграрное ул. Спортивная, 1	ТК-13	18,616	277,791	259,176	109,48	69,48
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-11	31,688	336,843	305,155	95,44	69,94
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-11-4	26,226	334,106	307,88	95,24	69,92
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-11-5	24,072	333,027	308,955	95,18	69,89
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-11	20	320	300	60	0
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-11-1	0	319,573	0	59,55	0

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-11-3	0	319,556	0	59,49	0
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-11-4	0	319,423	0	58,82	0
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-11-5	0	319,325	0	58,44	0
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-11-2	0	319,566	0	59,46	0
Котельная ул. Узловая, 9	ТК-8	80,528	390,217	309,689	109,74	69,45
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-4-1	29,841	339,919	310,079	95,19	69,33
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-4-1	20	315	295	60	0
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-4-2	0	314,992	0	59,89	0
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-4-4	0	314,952	0	59,65	0
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-4-6	0	314,893	0	58,83	0
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-5	85,508	392,716	307,209	109,34	68,53
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-9-1	45,968	332,979	287,011	95,1	69,74
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-9-1	0	304,823	0	58,19	0
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-4-7	23,934	336,96	313,026	94,86	69,78
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-8-3	18,963	334,467	315,504	94,63	69,13
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-8-3	0	314,711	0	55,25	0
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-2-7	16,629	325,784	309,155	95,03	69,89
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-2-7	0	313,367	0	57,62	0

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-10-4	21,023	344,985	323,962	95,4	70,16
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-4-5	0	314,949	0	46,26	0
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-4-3	0	314,963	0	57,82	0
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-14	69,766	419,879	350,113	95,73	69,9
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-4-3	26,592	338,291	311,699	94,96	69,28
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-4-6	24,231	337,109	312,877	95	69,76
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-7	28,128	309,061	280,933	95,46	68,74
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-6-1	20,047	305,01	284,963	94,83	68,91
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-6-2	19,821	304,897	285,076	94,67	68,69
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-6-4	19,066	304,519	285,452	94,38	69,16
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-7-2	27,308	308,65	281,342	93,4	68,54
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-7-3	25,022	337,504	312,482	94,91	69,11
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-8-2	21,099	335,537	314,438	94,72	69,06
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-9-5	48,811	334,403	285,592	93,16	67,51
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-9-6	47,899	333,946	286,047	92,8	67,94
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-8-4	10,707	330,329	319,622	94,53	68,94
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-8-5	6,133	328,037	321,903	94,15	68,81
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-8-6	4,895	327,416	322,521	94,02	68,89

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная ул. Узловая, 9	ТК-7	81,416	390,666	309,25	109,82	71,1
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-10-2	43,997	356,497	312,5	95,63	69,98
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-10-5	40,149	354,569	314,42	95,49	69,93
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-10-6	35,518	352,248	316,73	95,25	69,73
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-10-7	33,568	351,271	317,703	95,18	69,79
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-10-2	20	330	310	60	0
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-10-4	0	329,975	0	59,73	0
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-15-3	39,045	404,478	365,433	95,19	69,59
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-15-2	40,59	405,253	364,662	95,23	69,66
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-10-5	0	329,935	0	58,98	0
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-10-6	0	329,916	0	57,22	0
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-10-7	0	329,893	0	56,73	0
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-10-8	0	329,864	0	55,56	0
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-10-3	0	329,904	0	58,42	0
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-14-9	47,054	408,492	361,438	95,08	69,85
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-16	78,846	389,373	310,527	109,37	69,12
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-17	20	350	330	60	0
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-17-1	0	349,986	0	59,77	0

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-17-2	0	349,964	0	58,81	0
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-17-3	0	349,954	0	58,36	0
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-17-4	0	349,938	0	57,93	0
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-17-5	0	349,879	0	57,42	0
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-17-6	0	349,871	0	56,35	0
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-6	20	305	285	60	0
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-6-1	0	304,986	0	48,5	0
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-6-2	0	304,986	0	27,06	0
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-4	86,254	393,092	306,838	109,58	70,61
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-14-5	0	374,769	0	58,44	0
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-14-6	0	374,758	0	58,13	0
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-14-7	0	374,71	0	57,92	0
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-15	0	374,661	0	57,33	0
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-15-1	0	374,547	0	57,18	0
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-15-2	0	374,376	0	56,94	0
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-15-3	0	374,315	0	56,73	0
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-15-4	37,403	403,656	366,252	95,16	69,62
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-15-4	0	374,11	0	56,56	0

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-15-5	32,851	401,374	368,523	95,09	69,55
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-15-6	31,063	400,478	369,415	95,06	69,57
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-15-7	28,509	399,198	370,689	94,98	69,5
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-15-8	27,987	398,937	370,95	94,94	69,73
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-15-5	0	373,944	0	56,27	0
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-15-6	0	373,867	0	56,14	0
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-15-7	0	373,766	0	55,71	0
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-15-8	0	373,719	0	55,52	0
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-14-8	0	374,679	0	57,61	0
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-14-9	0	374,641	0	56,25	0
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-10-8	33,365	351,169	317,804	94,94	69,34
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-9-7	47,719	333,856	286,137	92,02	67,62
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-2-1	44,704	339,851	295,147	95,45	69,84
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-2-2	40,371	337,68	297,309	95,42	69,91
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-2-1	20	315	295	60	0
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-2-2	0	314,846	0	59,8	0
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-2-3	0	314,625	0	59,42	0
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-2-4	0	314,381	0	59,23	0

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-2-5	0	314,136	0	59,04	0
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-2-6	24,796	329,876	305,08	95,19	69,87
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-2-6	0	313,662	0	58,47	0
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-4-2	29,215	339,606	310,391	95,17	69,34
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-14	19,999	374,999	355	60	0
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-17	29,935	375,967	346,032	95,7	69,95
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-14-4	0	374,805	0	58,87	0
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-14-1	0	374,891	0	59,53	0
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-14-3	0	374,816	0	58,95	0
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-11-2	27,914	334,952	307,038	95,36	70,17
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-8-2	0	304,843	0	58,72	0
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-8-2	47,214	333,604	286,389	95,13	69,88
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-9-2	0	304,817	0	56,33	0
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-9	0	304,843	0	59,18	0
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-9-2	44,845	332,417	287,572	94,82	69,65
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-1	88,446	394,194	305,748	109,9	70,09
Котельная ул. Узловая, 9	ТК-6	84,993	392,46	307,467	109,85	70,05
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-13	79,04	389,47	310,43	109,7	69,46

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-14-1	61,777	415,873	354,096	95,65	69,93
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-17-1	26,926	374,459	347,533	95,67	69,96
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-17-2	21,817	371,898	350,081	95,54	69,86
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-17-3	19,467	370,721	351,254	95,49	69,88
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-17-4	18,105	370,038	351,933	95,42	69,79
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-17-5	13,948	367,955	354,007	95,34	69,82
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-17-6	13,445	367,703	354,258	95,16	69,44
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-2	87,878	393,908	306,03	109,81	70,22
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-2-4	31,651	333,31	301,66	95,33	69,82
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-2-5	29,212	332,089	302,876	95,29	69,83
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-2-3	34,089	334,532	300,443	95,36	69,94
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-3	87,646	393,792	306,145	109,7	70,56
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-4-4	26,061	338,025	311,965	95,14	69,67
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-4-5	25,795	337,892	312,097	93,37	67,84
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-7-1	27,363	308,678	281,314	94,88	69,12
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-9	49,801	334,9	285,099	95,25	68,7
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-8-4	0	314,644	0	54,21	0
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-6	81,494	390,699	309,205	107,86	70,98

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-9-4	0	304,765	0	49,4	0
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-9-7	0	304,768	0	36,71	0
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-9-6	0	304,769	0	41,99	0
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-9-5	0	304,77	0	46,17	0
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-9-3	0	304,771	0	50,72	0
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-8	20	305	285	60	0
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-8-2	0	314,935	0	55,83	0
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-7-3	0	314,954	0	57,42	0
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-7-2	0	304,996	0	39,05	0
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-7-1	0	304,997	0	46,65	0
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-6-5	19,199	304,585	285,386	92,94	67,53
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-8	49,893	334,946	285,053	95,44	69,07
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-6-3	0	304,986	0	12	0
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-9-3	49,649	334,823	285,174	93,59	67,58
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-9-4	49,639	334,818	285,179	93,26	67,85
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-10-3	29,532	349,249	319,716	95,47	70,1
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-10-4	43,206	356,101	312,894	95,59	69,93
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-11-1	29,563	335,778	306,215	95,37	69,97

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-11-3	29,451	335,722	306,271	95,36	69,85
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-14-3	56,084	413,019	356,935	95,57	69,88
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-14-4	55,164	412,558	357,393	95,56	69,87
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-14-5	52,403	411,173	358,771	95,49	69,85
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-6-3	19,424	304,698	285,274	94,54	68,29
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-14-6	49,683	409,81	360,127	95,44	69,69
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-14-7	47,662	408,797	361,135	95,4	69,7
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-15	45,56	407,743	362,183	95,31	69,71
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-14-8	47,39	408,66	361,271	95,34	69,86
Котельная ул. Узловая, 9	УТ-15-1	44,984	407,455	362,47	95,28	69,69
Котельная ул. Промышленная, 25	УТ-1-1	7,241	334,616	327,375	94,2	65,77
Котельная ул. Промышленная, 25	УТ-1	10,098	336,047	325,949	94,85	65,98
Котельная ул. Лексина, 42	УТ-3	14,878	284,939	270,061	79,96	59,43
Котельная ул. Лексина, 42	УТ-7	14,478	284,739	270,26	79,85	59,48
Котельная ул. Лексина, 42	УТ-6	14,152	284,575	270,424	79,79	59,55
Котельная ул. Лексина, 42	УТ-5	14,555	284,777	270,222	79,86	59,48
Котельная ул. Лексина, 42	УТ-4	14,684	284,842	270,158	79,9	59,46
Котельная ул. Лексина, 42	УТ-1	14,687	284,844	270,156	79,94	59,67

Наименование источника	Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С
Котельная ул. Лексина, 42	УТ-2	14,182	284,59	270,409	79,92	59,74
Котельная ул. Гаспринского, 56/1	УТ-1	12,061	272,53	260,469	79,92	58,9
Котельная ул. Гаспринского, 56/2	УТ-1	13,982	274,091	260,109	79,89	58,73