

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  
«КРЫМТЕПЛОКОММУНЭНЕРГО»**

---

**ПРИКАЗ**

13.10.2023

№ 244 - ОД/1

г. Симферополь

**Об организации протопок объектов социальной сферы на территории Симферопольского района**

Во исполнение Распоряжения главы администрации Симферопольского района № 410-р от 09 октября 2023 года «Об организации протопок объектов социальной сферы на территории Симферопольского района»

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. При условии понижения температуры воздуха в помещениях объектов социальной сферы (дошкольные учреждения образования, образовательные учреждения, учреждения здравоохранения и т.д.) ниже уровня, предусмотренного санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами с 15.10.2023 г. обеспечить подачу тепловой энергии вышеуказанных объектов в режиме протопки с целью доведения до нормативного температурного режима, при наличии Актов готовности систем централизованного отопления к приему теплоносителя.
2. Начальнику отдела кадров – Черновой Е.А., с 16 октября 2023 г. начать прием работников по штатному расписанию отопительного периода для обеспечения теплоснабжением социально значимых объектов Симферопольского района.
3. Начальникам районов тепловых сетей (Мединскому Ю.В., Павлюку А.А.):
  - подготовить к оперативным действиям необходимый состав сотрудников, которые будут участвовать в организации подачи теплоносителя;
  - произвести пуск водяных тепловых сетей путем заполнения трубопроводов сетевой воды, установления циркуляции, проверки плотности сети, поэтапного включения потребителей;
  - произвести подачу теплоносителя в соответствии с регламентными работами, указанными в производственных инструкциях;
  - в случае перебоев в работе теплотехнического оборудования, приведших к остановке объекта теплоснабжения известить дежурного инженера аварийной службы;
  - обеспечить проведение необходимых инструктажей, обучения и стажировок вновь принятых сотрудников;


- предоставить в отдел топливно-энергетических ресурсов данные о подключенных тепловых нагрузках потребителей социально-значимых объектов по каждой котельной Симферопольского района.
4. На руководителя службы охраны труда – Матущенко А.Г., возложить контроль в части проведения соответствующих инструктажей, обучения и стажировок вновь принятых сотрудников.
  5. Начальнику аварийной службы – Момот В.В.:
    - проверить средства связи и диспетчеризацию котельных, откорректировать список должностных лиц, имеющих право вести оперативный диалог;
    - обеспечить сбор информации по подключенным потребителям с ежедневным составлением оперативной справки для руководства предприятия, ЕДДС, Министерства жилищно-коммунального хозяйства и администрации Симферопольского района.
  6. Начальнику ОТЭР – Жуковскому С.Н., определить необходимые лимиты газа для работы котельных Симферопольского района, согласовать их с ГУП РК «Черноморнефтегаз».
  7. Начальнику газовой службы – Зиновьевой С.В. выполнить работы по поэтапному распломбированию вводных задвижек природного газа и пломбировке узлов учета газа на котельных предприятия Симферопольского района.
  8. Начальнику ОИТиА – Оганесяну Э.В., разместить настоящий приказ на официальном сайте предприятия.
  9. Отделу делопроизводства ознакомить с приказом лиц в части касающейся.
  10. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя генерального директора – главного инженера – Забару С.М.

Врио генерального директора




**И.М. Аблаев**

Заместитель генерального директора –  
главный инженер



С.М. Забара

Начальник ПТО



Р.Л. Кравчук