

	поверке на измерительный комплекс и средства измерений. Проверка погрешности выполнений измерений СИ, входящих в узел учета, проводится в соответствии с методиками поверки соответствующих приборов (с учетом поправок на изменение условий эксплуатации) или по специально разработанным методикам поверки. Методики поверки предоставляются Заказчиком. Проверка производится контрольными СИ соответствующего класса точности. ГРО имеет право применять при проверках собственные или арендуемые СИ. Монтаж системы газоснабжения, и все установленные газовые приборы и узлы учета газа должны соответствовать согласованной проектной документации, разработанной на основании выданных Заказчику ГРО технических условий (заданий) на проектирование объекта газоснабжения.		объема газа узлом учета Заказчика в условиях эксплуатации; наличия действующих свидетельств о поверке на измерительный комплекс и средства измерений. Проверка производится контрольными СИ соответствующего класса точности. ГРО имеет право применять при проверках собственные или арендуемые СИ. Монтаж системы газоснабжения, и все установленные газовые приборы и узлы учета газа должны соответствовать согласованной проектной документации, разработанной на основании выданных Заказчику ГРО технических условий (заданий) на проектирование объекта системы газоснабжения.
--	---	--	--

4.7. Абзац 1, подпункт 1	несоответствие средств измерений ИК характеристик средств измерений; контрольным средствам измерений;	несоответствия метрологических характеристик средств измерений ИК контрольным средствам измерений, установленных юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, аккредитованными в установленном порядке на аттестацию методик (методов) измерений.	несоответствия метрологических характеристик средств измерений ИК нормативным документам;
--------------------------------	--	--	--

4.7 Абзац 1 Подпункт 2	превышения перепада давления газа выше допустимого на счетчиках газа;	превышения перепада давления газа выше допустимого на счетчиках газа; в соответствии с п.12.2.4 ГОСТ 8.740-2011;	превышения перепада давления газа выше допустимого на счетчиках газа в соответствии с инструкцией (руководством, формуляром) по эксплуатации и п.12.2.4 ГОСТ Р 8.740-2011;
4.7	Невыполнения условий п. 4.13. Договора;	Исключить	Не предоставления Заказчиком акта о

Второй

Абзац 1 Подпункт 9			объеме переданного газа до пятого числа месяца, следующего за расчетным периодом и несоблюдения порядка оформления актов, предусмотренного п.4.13. Договора;
4.7 Абзац 1 Подпункт 15	при неисправности линии связи между счетчиком и корректором (вычислителем);	Исключить.	при неисправности линии связи между счетчиком и корректором (вычислителем) на УУГ, приведенных к требованиям технической и нормативной документации Российской Федерации.
4.7. Абзац 1, подпункт 18	• при не допуске представителей ГРО к обследованию узла учета газа и проведению проверки (СИ узла учета газа, газоиспользующего оборудования, технической документации), периодической (внеочередной) инспекционной проверки или контрольной проверки их работоспособности	при не допуске представителей ГРО к обследованию узла учета газа и проведению проверки технической документации и работоспособности СИ узла учета;	при не допуске представителей ГРО к обследованию узла учета газа, проверки технической документации и работоспособности СИ узла учета газа, газоиспользующего оборудования, проведению внеочередной проверки;
4.7 Абзац 1 подпункт 20	при не устранении замечаний ГРО, указанных в актах обследования:	при не устранении замечаний ГРО, указанных в актах обследования, соответствующих нормативным документам по учету газа.	при не устранении замечаний ГРО, указанных в актах обследования, обоснованных нормативными правовыми актами Российской Федерации.
п.4.7.1.	Отсутствует	Добавить п.4.7.1. 4.7.1. При неисправности линии связи между счетчиком газа, а также СИ давления и СИ температуры, и корректором (вычислителем), объем потребленного газа в стандартных условиях определяется по показаниям счетчика газа, с учетом поправочного коэффициента по значению давления и температуры газа, зафиксированным корректором (вычислителем) или оператором котельной в журнале учета газа, по показаниям дополнительных (контрольных) СИ.	Дополнить договор п.4.7.1. следующего содержания: «При неисправности линии связи между счетчиком газа, объем потребленного газа в стандартных условиях определяется по показаниям счетчика газа, с учетом поправочного коэффициента по значению давления и температуры газа, зафиксированным корректором (вычислителем). При неисправности линии связи между датчиками давления и (или) температуры, и корректором (вычислителем) объем потребленного газа в стандартных условиях определяется по показаниям счетчика газа, с учетом поправочного коэффициента по значению давления и

Подпись

			(или) температуры газа, зафиксированным оператором котельной в журнале расхода газа, по показаниям контрольных СИ соответствующих по характеристикам и монтажным параметрам требованиям ГОСТ Р 8.740-2011 - для турбинных, ротационных, вихревых расходомеров и счетчиков и ГОСТ Р 8.611-2013 для ультразвуковых преобразователей расхода (счетчиков), в случае отсутствия оператора по показаниям давления, температуры ближайших ГРП, ГРС или иным методом, предусмотренным по согласованию Сторон»
п.4.7.2.	Отсутствует	Добавить пункт 4.7.2. «В случае отсутствия электроэнергии на котельных и совпадения показаний механического счетчика газа и вычислителя объема газа, доначислений объема газа не производится. В случае выхода из строя, по независимым от Заказчика причинам, СИ (корректора, датчиков давления и температуры) определение количества протранспортированного природного газа производится: На котельных с постоянным присутствием обслуживающего персонала по показаниям механических приборов учета газа с корректировкой по давлению и температуре газа зафиксированных в журнале показателей работы котельной; - на котельных без постоянного присутствия персонала (диспетчеризированных) по показаниям механических приборов учета газа с корректировкой по	Дополнить договор п.4.7.2 следующего содержания: «В случае отсутствия электроэнергии на котельных и совпадения показаний механического счетчика газа и вычислителя объема газа, доначислений объема газа не производится. В случае отсутствия электроэнергии на котельных и расхода газа по показаниям механического счетчика газа и вычислителя объема газа, доначислений объема газа в стандартных условиях определяется по показаниям счетчика газа, с учетом поправочного коэффициента рассчитанного по значению давления и температуры газа, зафиксированным оператором котельной в журнале расхода газа, по показаниям контрольных СИ соответствующих по характеристикам и монтажным параметрам требованиям ГОСТ Р 8.740-2011 - для турбинных, ротационных, вихревых расходомеров и счетчиков и ГОСТ Р 8.611-2013 для ультразвуковых

		давлению и температуре газа по данным СИ ГРО (ближайшего ГРП к котельной)».	преобразователей расхода (счетчиков), в случае отсутствия оператора по показаниям давления, температуры ближайших ГРП, ГРС или иным методом, предусмотренным по согласованию Сторон».
4.8.	При необходимости демонтажа, модернизации, замены средств измерений и элементов, пломбировки, распломбировки ИК и газоиспользующего оборудования в период действия Договора, Заказчик обязан сделать письменную заявку, получить оплату счета, а так же согласовать с ГРО сроки выполнения таких работ.	При необходимости демонтажа, модернизации, замены средств измерений и элементов, пломбировки, распломбировки ИК и газоиспользующего оборудования в период действия Договора, Заказчик обязан сделать письменную заявку, а так же согласовать с ГРО сроки выполнения таких работ.	При необходимости демонтажа, модернизации, замены средств измерений и элементов, пломбировки, распломбировки ИК и газоиспользующего оборудования в период действия Договора, Заказчик обязан сделать письменную заявку, а так же согласовать с ГРО сроки выполнения таких работ.
4.10.	СИ узла учета газа подлежат замене на современные средства измерения, программно и аппаратно совместимые с автоматизированной системой ГРО.	Пункт 4.10. Договора исключить.	Пункт 4.10. Договора исключить.
4.11.	У Заказчика при наличии ИК с часовым расходом газа 16 м³/ч и выше, узел учета газа должен быть оснащен GSM модемом и обеспечивать его бесперебойную работу, для связи с диспетчерской ГУП РК «Крымгазсети».	Пункт 4.11. Договора исключить.	У Заказчика при наличии ИК с часовым расходом газа 16 м³/ч и выше, а так же для вновь вводимых объектов или объектов после реконструкции, предусмотреть возможность оснащения узла учета газа GSM/GPRS модемом, обеспечивающим передачу данных по каналу GSM/GPRS на сервер ГУП РК «Крымгазсети».
4.12.	При выявлении представителем ГРО утечек газа в газовой разводке и аппаратуре, до узла учета или при его отсутствии, Заказчик обязан оплатить фактический объем, в период с момента возникновения нарушения герметичности, а в случае невозможности определения момента возникновения нарушения - с первого числа месяца нарушения, а в случае нарушения герметичности, а в случае невозможности определения момента нарушения - с первого числа отчетного	При выявлении представителем ГРО утечек, газа в газовой разводке или аппаратуре, которая находится на балансе Заказчика до узла учета или при его отсутствии, Заказчик обязан оплатить фактический объем утечки за период с момента возникновения утечки, за период с момента нарушения за период с момента нарушения герметичности, а в случае невозможности определения момента нарушения - с первого числа отчетного	При выявлении представителем ГРО утечек газа в газовой разводке и/или аппаратуре, которая находится на балансе Заказчика до узла учета или при его отсутствии, Заказчик обязан оплатить фактический объем утечки за период с момента возникновения утечки, за период с момента нарушения за период с момента нарушения герметичности, а в случае невозможности определения момента нарушения - с первого числа отчетного

В.А.А.А.

	несанкционированных подключений к сетям газораспределения и газопотребления и несанкционированных вмешательств в работу приборов учета газа (утв. приказом Министерства энергетики РФ от 18 декабря 2015 г. № 975) или иным методом по согласованию сторон. Расчет (объем) включается в акт оказанных услуг.	месяца, установленный ГРО совместно с Заказчиком. Объем утечки определяется расчетным методом по согласованию сторон. Расчет (объем) включается в акт оказанных услуг.	месяца, установленный ГРО совместно с Заказчиком. Объем утечки определяется расчетным методом по согласованию сторон. Расчет (объем) включается в акт оказанных услуг.
4.13.1.	Заказчик, у которого установлен бытовой газовый счетчик с типоразмером от G-1.6 до G-10 включительно, обязуется не позднее 2 числа месяца, следующего за отчетным, прибыть в ГРО с журналом учета расхода газа (прошнурованным, пронумерованным и заверенным печатями ГРО) заполненным Заказчиком в установленном порядке.	Объединить с пунктом 4.13.2. и изложить п.4.13.1. в следующем виде: «По окончании каждого месяца (не позднее третьего рабочего дня месяца, следующего за отчетным) Сторона, ведущая учет потребления природного газа, представляет другой стороне отчет за потребленный природный газ по каждому узлу учета с указанием начальных и конечных показателей, который составляется на основании суточных отчетов с корректоров, вычислителей (при их наличии) или с журналом учета газа (заверенным ГРО), в случае использования бытового счетчика газа или временной неисправности корректора, вычислителя. При наличии нештатных и аварийных ситуаций, вмешательств в работу, изменениях параметров, собственник узла учета газа предоставляет часовый архив за сутки, в которые они произошли.»	По окончании каждого месяца (не позднее третьего рабочего дня месяца, следующего за отчетным) Сторона, ведущая учет потребления природного газа, представляет другой стороне акт об объеме переданного газа с указанием начальных и конечных показаний приборов учета, а ГРО оформляет акт по транспортировке газа сетями, газораспределительными, который составляется на основании распечатанных отчетов (при наличии в составе коммерческого узла учета газа корректоров, вычислителей) за потребленный природный газ по каждому узлу учета с указанием начальных и конечных показателей.
4.13.2.	Заказчик, у которого установлен	Пункт 4.13.2. Договора исключить.	Пункт 4.13.2. Договора исключить.

При наличии бытовых счетчиков газа предоставляется журнал учета расхода газа (прошнурованным, пронумерованным и заверенным печатями ГРО) заполненным Заказчиком в установленном порядке.